

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района" Адрес: Цимбалына ул. д. 44, лит. Б Телефон: 907.4.038.1 Узел учета: Отопление 23548

Обслуживающая организация: Источник: котельная 2 Невская Часовые и суточные архивы в файлах: Схема подключения: 2-х трубная схема

Установленные приборы: Выходящий трубопровод (M1) Подходящий трубопровод (M2) Подходящий ГВС (M3) Циркуляционный трубопровод (M4) Подпиточный трубопровод (V1)

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх) Qот = 0,263 Qвент = 0 Qгвс = 0 Qгвс ср = 0 Qгвс м = 0
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: Договорные нагрузки (ср сут.), Гкал/сут.: Qот = 79,8987 Qвент = 0 Qгвс = 0 Qгвс ср = 0 Qгвс м = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	R1	R2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Уплотит	T3	T4	R3	R4	Общ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	Гкал	
23.12.2020	24.00		320.02	320.02	0.00	77.32	61.67	15.65														5.02
24.12.2020	24.00		320.05	320.05	0.00	77.59	61.97	15.62														5.01
25.12.2020	24.00		315.32	315.32	0.00	78.48	62.25	16.23														5.13
26.12.2020	24.00		313.62	313.62	0.00	84.59	66.17	18.42														5.80
27.12.2020	24.00		319.51	319.51	0.00	88.04	68.76	19.28														6.19
28.12.2020	24.00		323.74	323.74	0.00	88.47	69.28	19.19														6.24
29.12.2020	24.00		324.99	324.99	0.00	87.10	68.45	18.65														6.09
30.12.2020	24.00		322.94	322.94	0.00	84.06	66.40	17.66														5.72
31.12.2020	24.00		319.66	319.66	0.00	79.63	63.35	16.28														5.22
01.01.2021	24.00		319.29	319.29	0.00	80.50	63.95	16.55														5.30
02.01.2021	24.00		313.85	313.85	0.00	80.27	63.60	16.67														5.25
03.01.2021	24.00		312.72	312.72	0.00	80.26	63.53	16.73														5.25
04.01.2021	24.00		313.68	313.68	0.00	81.29	64.02	17.27														5.44
05.01.2021	24.00		316.55	316.55	0.00	83.28	65.41	17.87														5.68
06.01.2021	24.00		318.00	318.00	0.00	84.65	66.36	18.29														5.84
07.01.2021	24.00		312.94	312.94	0.00	87.22	67.82	19.40														6.09
08.01.2021	24.00		313.28	313.28	0.00	88.38	68.61	19.77														6.22
09.01.2021	24.00		314.30	314.30	0.00	91.39	70.34	21.05														6.64
10.01.2021	24.00		310.48	310.48	0.00	90.68	69.44	21.24														6.62
11.01.2021	24.00		308.89	308.89	0.00	91.13	69.35	21.78														6.75
12.01.2021	24.00		314.91	314.91	0.00	92.15	70.31	21.84														6.91
13.01.2021	24.00		315.00	315.00	0.00	94.05	71.52	22.53														7.13
14.01.2021	24.00		313.71	313.71	0.00	94.57	71.72	22.85														7.20
15.01.2021	24.00		312.67	312.67	0.00	96.15	72.75	23.40														7.35
16.01.2021	24.00		311.07	311.07	0.00	96.07	72.59	23.48														7.34
17.01.2021	24.00		315.47	315.47	0.00	96.12	73.16	22.96														7.28
18.01.2021	24.00		320.12	320.12	0.00	96.00	73.80	22.20														7.14
19.01.2021	24.00		321.20	321.20	0.00	96.08	73.95	22.13														7.14
20.01.2021	24.00		322.03	322.03	0.00	95.98	74.00	22.00														7.11
21.01.2021	24.00		318.03	318.03	0.00	95.00	73.00	22.00														7.03
22.01.2021	24.00		321.18	321.18	0.00	92.61	71.72	20.89														6.74
Среднее	24.00		316.75	316.75	0.00	88.04	68.36	19.67														6.25
Итого	744.00		9819.22	9819.22	0.00																	193.87

Показаны счетчики на момент снятия данных.

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему: 0 час Кал

Объем теплоснабителя Узл, рассчитанный по среднему: 0 час Кал

Период расчета по договору: 0 час Кал

Период превышения I2: 0 Кал

Корректировка на температуру холодной воды: 0,07 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 193.87 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Общ, 193.87 Гкал

Объем потребленного теплоснабителя Узл, 193.87 М куб

