Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2021

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 56 / СЦО | Строит.Адрес: Цимбалина 56 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208245-ч(с)-0121.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208245 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,65

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 п Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТСП-Н Преобр.давления:

Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 п Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТСП-Н Преобр.давления:

тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021

	Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.20	0,00		222,83	222,83	0,00	77,19	54,80	22,39	7,00	5,00	4,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			4,99
24.12.20	0,00		222,83	222,83	0,00	77,46	55,01	22,45	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,00
25.12.20	0,00		222,83	222,83	0,00	78,36	55,03	23,33	7,00	5,00	5,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,20
26.12.20	0,00		222,83	222,83	0,00	84,43	57,91	26,52	7,00	5,00	5,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,91
27.12.20	0,00		222,83	222,83	0,00	87,87	59,99	27,88	7,00	5,00	6,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			6,21
28.12.20	0,00		222,83	222,83	0,00	88,31	60,61	27,70	7,00	5,00	6,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			6,17
29.12.20	0,00		222,83	222,83	0,00	86,93	60,09	26,84	7,00	5,00	5,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,98
30.12.20	0,00		222,83	222,83	0,00	83,90	58,50	25,40	7,00	5,00	5,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,66
31.12.20	0,00		222,83	222,83	0,00	79,41	55,97	23,44	7,00	5,00	5,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,22
01.01.21	0,00		222,83	222,83	0,00	80,35	56,39	23,96	7,00	5,00	5,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,34
02.01.21	0,00		222,83	222,83	0,00	80,11	56,02	24,09	7,00	5,00	5,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,37
03.01.21	0,00		222,83	222,83	0,00	80,10	55,82	24,28	7,00	5,00	5,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,41
04.01.21	0,00		222,83	222,83	0,00	81,13	56,11	25,02	7,00	5,00	5,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,58
05.01.21	0,00		222,83	222,83	0,00	83,11	57,28	25,83	7,00	5,00	5,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,76
06.01.21	0,00		222,83	222,83	0,00	84,49	58,08	26,41	7,00	5,00	5,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,88
07.01.21	0,00		222,83	222,83	0,00	87,04	59,00	28,04	7,00	5,00	6,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			6,25
08.01.21	0,00		222,83	222,83	0,00	88,21	59,49	28,72	7,00	5,00	6,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			6,40
09.01.21	0,00		222,83	222,83	0,00	91,17	60,78	30,39	7,00	5,00	6,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			6,77
10.01.21	0,00		222,83	222,83	0,00	90,46	59,80	30,66	7,00	5,00	6,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			6,83
11.01.21	0,00		222,83	222,83	0,00	90,90	59,77	31,13	7,00	5,00	6,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			6,94
12.01.21	0,00		222,83	222,83	0,00	91,93	60,78	31,15	7,00	5,00	6,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			6,94
13.01.21	0,00		222,83	222,83	0,00	93,81	61,82	31,99	7,00	5,00	7,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			7,13
14.01.21	13,00		222,83	222,83	0,00	94,91	62,23	32,68	7,00	5,00	7,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			7,28
15.01.21	24,00		221,07	221,07	0,00	95,98	62,75	33,23	7,00	5,00	7,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			7,35
16.01.21	24,00		221,81	221,81	0,00	95,90	63,39	32,51	7,00	5,00	7,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			7,21
17.01.21	24,00		225,61	225,61	0,00	95,98	64,13	31,85	7,00	5,00	7,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			7,19
18.01.21	24,00		229,64	229,64	0,00	95,87	64,52	31,35	7,00	5,00	7,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			7,20
19.01.21	24,00		230,94	230,94	0,00	95,96	64,60	31,36	7,00	5,00	7,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			7,24
20.01.21	24,00		231,34	231,34	0,00	95,88	64,75	31,13	7,00	5,00	7,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			7,20
21.01.21	24,00		228,29	228,29	0,00	94,87	63,65	31,22	7,00	5,00	7,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			7,13
22.01.21	24,00		230,14	230,14	0,00	92,50	62,78	29,72	7,00	5,00	6,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			6,84
Среднее	6,61	-	224,00	224,00	-	87,89	59,74	28,15	7,00	5,00	6,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,31
Итого	205,00		6943,93	6943,93	0,00						195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	195,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.01.21 11:00	129598,64	129590,51	-	-	-	-	2891,98	90,51	25513,00
	23.01.21 00:00	129798,26	129790,13	-	-	-	-	2898,28	0,61	25534,00

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,65 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **195,57** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.