

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района" Адрес: Шелгунова ул. д. 37  
 Договор: 10964.038.1 Телефон: \_\_\_\_\_ Узел учета: Общий  
 Строит. адрес: \_\_\_\_\_ Код УУТЭ: 9745  
 Телефон: \_\_\_\_\_

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" Расчетные и отчетн. архивы в файлах: 2-х трубная схема  
 Установленные приборы: СИТ1943 № 6057  
 Вычислитель: ПРЭМ-32-С1  
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-С1  
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-С1  
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-20-Д  
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ-20-Д  
 Подпиточный трубопровод (Уп) \_\_\_\_\_

Зима: Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх) лето: Qгвс=M3\*(h3-hвх)  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,756 Qвент = 0 Qгвс = 0 Qгвс ср = 0,202  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,756 Qвент = 0 Qгвс ср = 0,0918  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 226,8 Gвент = 0 Gгвс = 0 Gгвс ср = 36,72


Схема подключения: УУТЭ поверены до: 24.04.2022  
 Термопреобр.: КГПТР-05  
 КГПТР-05  
 ТП1-15-2  
 Режим (схема): ПРЭОБ  
 Преобр. движения: ОП: СИ-0; МП: СИ-0;  
 График: 150/70

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ					
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)		Уподпит	T3	T4	P3	P4
	час	т	т	т	т	°C	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	Гкал
23.12.2020	24.00	*	100,79	85,58	15,21	80,61	47,52	33,09			15,10	15,11	15,54	15,54	15,54	15,54	79,86					4,07
24.12.2020	24.00	*	103,22	87,84	15,38	80,89	48,22	32,67			15,11	15,11	15,54	15,54	15,54	15,54	80,97					4,12
25.12.2020	24.00	*	100,98	85,59	15,39	81,51	48,00	33,51			15,09	15,09	15,54	15,54	15,54	15,54	80,97					4,13
26.12.2020	24.00	*	99,52	85,84	13,68	85,09	49,21	35,88			13,29	13,29	13,71	13,71	13,71	13,71	84,45					4,25
27.12.2020	24.00	*	102,62	86,47	16,15	89,32	51,12	38,20			15,92	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	88,53					4,76
28.12.2020	24.00	*	101,57	86,40	15,17	89,45	51,59	37,86			14,94	14,94	15,46	15,46	15,46	15,46	88,63					4,64
29.12.2020	24.00	*	102,08	85,94	16,14	88,41	51,20	37,21			15,93	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	87,43					4,64
30.12.2020	24.00	*	103,19	87,20	15,99	86,32	50,83	35,49			15,80	15,80	16,31	16,31	16,31	16,31	85,07					4,49
31.12.2020	24.00	*	106,57	86,90	19,67	83,34	49,76	33,58			19,48	19,48	20,07	20,07	20,07	20,07	82,21					4,57
01.01.2021	24.00	*	100,22	87,55	12,67	82,42	49,44	32,98			12,38	12,38	12,75	12,75	12,75	12,75	81,56					3,94
02.01.2021	24.00	*	100,33	87,72	12,61	82,09	49,19	32,90			12,22	12,22	12,58	12,58	12,58	12,58	81,21					3,93
03.01.2021	24.00	*	102,24	87,10	15,14	82,64	49,20	33,44			14,78	14,78	15,23	15,23	15,23	15,23	81,88					4,17
04.01.2021	24.00	*	101,17	86,54	14,63	83,57	49,18	34,39			14,27	14,27	14,71	14,71	14,71	14,71	83,00					4,21
05.01.2021	24.00	*	101,49	86,92	14,57	85,40	50,00	35,40			14,24	14,24	14,70	14,70	14,70	14,70	84,70					4,33
06.01.2021	24.00	*	102,56	87,22	15,34	87,83	51,01	36,82			15,00	15,00	15,51	15,51	15,51	15,51	87,11					4,57
07.01.2021	24.00	*	99,11	85,16	13,95	89,62	51,85	37,77			13,60	13,60	14,07	14,07	14,07	14,07	88,74					4,48
08.01.2021	24.00	*	100,80	85,96	14,84	90,42	51,67	38,75			14,54	14,54	15,06	15,06	15,06	15,06	89,71					4,69
09.01.2021	24.00	*	99,19	83,60	15,59	91,39	50,78	40,61			15,40	15,40	15,95	15,95	15,95	15,95	90,45					4,83
10.01.2021	24.00	*	98,18	81,84	16,34	90,54	49,57	40,97			16,12	16,12	16,69	16,69	16,69	16,69	89,42					4,84
11.01.2021	24.00	*	98,91	82,17	16,74	90,33	49,25	41,08			16,38	16,38	16,96	16,96	16,96	16,96	89,80					4,90
12.01.2021	24.00	*	100,84	83,12	17,72	93,59	51,01	42,58			17,48	17,48	18,14	18,14	18,14	18,14	92,91					5,21
13.01.2021	24.00	*	101,37	82,88	18,49	93,35	50,91	42,44			18,27	18,27	18,95	18,95	18,95	18,95	92,36					5,26
14.01.2021	24.00	*	98,61	82,52	16,09	92,98	50,50	42,48			15,81	15,81	16,40	16,40	16,40	16,40	92,38					5,01
15.01.2021	24.00	*	100,51	83,20	17,31	95,05	51,41	43,64			17,03	17,03	17,69	17,69	17,69	17,69	94,31					5,29
16.01.2021	24.00	*	100,70	83,29	17,41	96,27	51,91	44,36			17,15	17,15	17,83	17,83	17,83	17,83	95,33					5,39
17.01.2021	24.00	*	102,41	86,10	17,31	96,19	52,81	43,38			17,09	17,09	17,77	17,77	17,77	17,77	95,40					5,37
18.01.2021	24.00	*	104,05	86,09	17,96	95,29	53,38	41,91			17,75	17,75	18,44	18,44	18,44	18,44	94,42					5,33
19.01.2021	24.00	*	102,78	85,46	17,32	94,47	53,24	41,23			17,09	17,09	17,75	17,75	17,75	17,75	93,58					5,17
20.01.2021	24.00	*	101,66	85,20	16,46	94,25	53,19	41,06			16,16	16,16	16,78	16,78	16,78	16,78	93,42					5,06
21.01.2021	24.00	*	100,06	83,06	17,00	93,31	51,99	41,32			16,70	16,70	17,33	17,33	17,33	17,33	92,21					5,03
22.01.2021	24.00	*	104,09	86,08	18,01	90,51	51,72	38,79			17,69	17,69	18,32	18,32	18,32	18,32	89,55					4,98
Среднее	24.00		101,35	85,34	16,01	88,92	50,67	38,25			15,74	15,74	16,28	16,28	16,28	16,28	88,09					4,70
Итого	744,00		3141,82	2645,54	496,28						487,81	487,81	504,72	504,72	504,72	504,72	16,28					145,66

Показаны счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Уп, т Qобщ, Гкал  
 М1: \_\_\_\_\_ М2: \_\_\_\_\_ М3: \_\_\_\_\_ М4: \_\_\_\_\_ V3: \_\_\_\_\_ V4: \_\_\_\_\_ Уп: \_\_\_\_\_ Qобщ: \_\_\_\_\_

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: \_\_\_\_\_ Гкал  
 Объем теплоснабителя Визл, рассчитанный по среднему: \_\_\_\_\_ куб.м  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ час  
 Период превышения 12: \_\_\_\_\_ час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,3 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 145,51 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 504,72 М. куб  
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл: \_\_\_\_\_ м. куб



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):  
 \_\_\_\_\_