

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"

Адрес: Шелгунова ул. д. 4

Обслуживающая организация:

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховозерного"

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: ВКТ-7 № 205565

Подключающий трубопровод (М1)

Обратный трубопровод (М2)

Подключающий ГВС (М3)

Циркуляционный ГВС (М4)

Подпиточный трубопровод (Уп)

Расчетный алгоритм:

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час:

Договорные расходы (ср сут.), т/сут:

Договор: 9102.038.1

Строит. адрес:

Телефон:

Схема подключения:

2-х трубная схема

Термопреобр.: 20.12.2021

КТСП-Н

КТСП-Н

ТСП-Н

Режим (схема):

Преобр. давления:

Qтеп.гв=

Qтеп.гв.ср

Qтеп.гв=

Qтеп.гв.ср

Телефон:

Узел учета:

Код УУТЗ:

Общий

24458

график:

150/70

зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Qот = 0,3927

Qотв = 0

Qотв.гв = 0

Qотв.гв.ср = 0,0957

Qотв.гв = 38,28

лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Qгвс = 0,2105

Qгвс.гв = 0,0957

Qгвс.гв.ср = 38,28

Qгвс.гв = 38,28

Qгвс.гв.ср = 38,28

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021

Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Тп	НС	М1	М2	ΔМ	Т1	Т2	ΔТ	P1	P2	М3	М4	ΔМ	V3	V4	ΔV (излив)	Уплотит	Т3	Т4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2020	24.00	*	216,13	204,48	11,65	79,73	61,63	18,10			12,47		12,47	12,80		12,80		79,46				4,64
24.12.2020	24.00	*	217,12	207,12	10,00	80,15	62,20	17,95			12,45		12,45	12,80		12,80		79,75				4,53
25.12.2020	24.00		215,03	204,61	10,42	80,69	62,43	18,26			11,88		11,88	12,20		12,20		80,40				4,58
26.12.2020	24.00		214,55	203,89	10,66	84,31	64,70	19,61			12,61		12,61	13,02		13,02		84,31				4,91
27.12.2020	24.00	*	215,38	204,46	10,92	88,24	67,20	21,04			13,81		13,81	14,28		14,28		87,82				5,28
28.12.2020	24.00	*	216,26	206,43	9,83	88,34	67,48	20,86			12,78		12,78	13,23		13,23		87,94				5,19
29.12.2020	24.00		215,16	203,59	11,57	87,29	66,60	20,69			14,56		14,56	15,06		15,06		86,73				5,24
30.12.2020	24.00	*	219,94	209,38	10,56	85,29	65,73	19,56			13,25		13,25	13,68		13,68		84,69				5,01
31.12.2020	24.00	*	219,98	206,36	13,62	82,48	63,78	18,70			16,66		16,66	17,14		17,14		81,68				4,99
01.01.2021	24.00	*	221,34	213,18	8,16	81,48	63,58	17,89			10,63		10,63	10,93		10,93		81,07				4,49
02.01.2021	24.00		221,53	210,72	10,81	81,24	63,26	17,98			13,15		13,15	13,52		13,52		80,90				4,68
03.01.2021	24.00		218,72	208,19	10,53	81,69	63,27	18,42			13,22		13,22	13,63		13,63		81,36				4,71
04.01.2021	24.00	*	217,96	204,96	13,00	82,70	63,67	19,03			15,56		15,56	16,01		16,01		82,49				4,99
05.01.2021	24.00		217,78	207,67	10,11	84,52	65,09	19,43			12,77		12,77	13,16		13,16		84,20				4,90
06.01.2021	24.00	*	219,61	206,36	13,25	86,82	66,37	20,45			15,47		15,47	15,97		15,97		86,51				5,38
07.01.2021	24.00		219,37	208,95	10,42	88,52	67,74	20,78			12,88		12,88	13,34		13,34		88,18				5,28
08.01.2021	24.00		215,06	204,10	10,96	89,32	67,93	21,39			13,32		13,32	13,79		13,79		89,09				5,36
09.01.2021	24.00	*	206,78	194,74	12,04	90,18	67,51	22,67			14,67		14,67	15,20		15,20		89,81				5,52
10.01.2021	24.00		201,65	189,62	12,03	89,28	66,41	22,87			14,47		14,47	15,00		15,00		88,65				5,43
11.01.2021	24.00		202,74	193,93	8,81	89,26	66,51	22,75			11,86		11,86	12,27		12,27		89,07				5,21
12.01.2021	24.00	*	205,58	195,95	9,63	92,33	68,70	23,63			12,23		12,23	12,66		12,66		92,04				5,54
13.01.2021	24.00	*	204,78	194,28	10,50	91,99	68,14	23,85			13,25		13,25	13,74		13,74		91,31				5,62
14.01.2021	24.00		203,62	191,47	12,15	91,77	67,49	24,28			14,48		14,48	15,01		15,01		91,62				5,78
15.01.2021	24.00		205,83	192,61	13,22	93,82	68,79	25,03			15,16		15,16	15,74		15,74		93,59				6,08
16.01.2021	24.00		203,87	193,34	10,53	94,88	69,68	25,20			13,02		13,02	13,54		13,54		94,33				5,90
17.01.2021	24.00		210,05	198,50	11,55	94,88	70,20	24,68			14,17		14,17	14,71		14,71		94,57				6,02
18.01.2021	24.00	*	213,09	203,32	9,77	93,97	70,29	23,68			12,77		12,77	13,25		13,25		93,45				5,76
19.01.2021	24.00	*	211,85	203,31	8,54	93,31	70,13	23,18			11,63		11,63	12,06		12,06		92,82				5,53
20.01.2021	24.00	*	211,23	202,28	8,95	93,03	70,03	23,00			12,04		12,04	12,48		12,48		92,62				5,51
21.01.2021	24.00	*	203,75	194,05	9,70	92,01	68,74	23,27			13,11		13,11	13,59		13,59		91,27				5,43
22.01.2021	24.00	*	213,63	205,29	8,34	89,46	67,94	21,52			11,70		11,70	12,10		12,10		88,75				5,18
Среднее	24.00		6599,37	6267,14	332,23			21,28			412,03		412,03	425,92		425,92		87,43				162,67

Показания счетчиков на момент снятия данных

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, т	Qобщ, Гкал

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплотосителя Уплз, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период, превышения 12:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ

Объем потребленного теплотосителя Уплз изл

0 час

0 час

0 час

0 час

0,3 °C

0,1 Гкал

162,57 Гкал

425,92 м.куб.

Гкал

куб.м

Гкал

куб.м

Гкал

куб.м

Гкал

куб.м

«Филиал «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ»

«20» 20 г.

Представитель теплоснабжающей организации