Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9113.038.1** Телефон: Узел учета: **Общий**

Адрес: **Шелгунова ул, д. 41, лит. А** Строит.адрес: Код УУТЭ: **9973**

Обслуживающая организация: Телефон:

Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **11.09.2022** Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**

Вычислитель:	СПТ943 № 6069	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-С1	0,12	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-С1	0,12	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-20-D	0,08	12	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,335**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,1844**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,0838**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**100,5**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**33,52**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021

			Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ
	час		т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2020	24,00	*	88,13	72,18	15,95	80,34	43,76	36,58			14,84		14,84	15,26		15,26		79,30				3,93
24.12.2020	24,00	*	91,07	74,57	16,50	80,39	44,38	36,01			15,40		15,40	15,83		15,83		79,22				4,02
25.12.2020	24,00	*	90,82	71,39	19,43	81,22	44,07	37,15			18,29		18,29	18,81		18,81		79,64				4,24
26.12.2020	24,00	*	89,19	71,77	17,42	84,75	44,87	39,88			16,30		16,30	16,80		16,80		82,66				4,35
27.12.2020	24,00	*	89,91	71,52	18,39	88,98	46,42	42,56			17,20		17,20	17,75		17,75		84,72				4,69
28.12.2020	24,00	*	88,75	72,20	16,55	89,10	46,59	42,51			15,33		15,33	15,84		15,84		86,20				4,55
29.12.2020	24,00	*	89,52	71,95	17,57	88,10	46,17	41,93			16,37		16,37	16,90		16,90		85,71				4,57
30.12.2020	24,00	*	91,16	73,32	17,84	86,03	46,06	39,97			16,62		16,62	17,15		17,15		84,35				4,47
31.12.2020	24,00	*	99,34	72,20	27,14	83,07	45,26	37,81			26,10		26,10	26,87		26,87		81,13				4,99
01.01.2021	24,00	*	89,31	74,11	15,20	82,16	45,04	37,12			13,92		13,92	14,34		14,34		81,50				4,01
02.01.2021	24,00	*	90,74	74,18	16,56	81,80	45,01	36,79			15,28		15,28	15,74		15,74		81,11				4,09
03.01.2021	24,00	*	89,26	73,66	15,60	82,33	44,93	37,40			14,30		14,30	14,73		14,73		81,44				4,05
04.01.2021	24,00	*	89,67	73,06	16,61	83,25	44,78	38,47			15,29		15,29	15,76		15,76		82,52				4,20
05.01.2021	24,00	*	89,49	73,45	16,04	85,08	45,35	39,73			14,82		14,82	15,28		15,28		84,09				4,29
06.01.2021	24,00	*	91,49	73,17	18,32	87,43	46,07	41,36			16,97		16,97	17,53		17,53		85,67				4,64
07.01.2021	24,00	*	87,22	71,63	15,59	89,24	46,68	42,56			14,41		14,41	14,89		14,89		87,20				4,45
08.01.2021	24,00	*	88,42	72,22	16,20	90,08	46,59	43,49			14,88		14,88	15,39		15,39		88,08				4,61
09.01.2021	24,00	*	86,84	70,17	16,67	91,03	45,55	45,48			15,39		15,39	15,93		15,93		88,61				4,72
10.01.2021	24,00	*	88,33	67,96	20,37	90,20	44,21	45,99			19,24		19,24	19,88		19,88		86,64				4,97
11.01.2021	24,00	*	88,40	68,56	19,84	90,00	43,70	46,30			18,66		18,66	19,30		19,30		87,55				4,97
12.01.2021	24,00	*	85,07	70,04	15,03	93,15	45,31	47,84			13,81		13,81	14,31		14,31		90,84				4,76
13.01.2021	24,00	*	88,91	69,28	19,63	92,96	45,15	47,81			18,42		18,42	19,08		19,08		89,92				5,15
14.01.2021	24,00	*	86,59	69,30	17,29	92,60	44,83	47,77			16,09		16,09	16,67		16,67		90,57				4,92
15.01.2021	24,00	*	86,95	69,95	17,00	94,65	45,66	48,99			15,68		15,68	16,27		16,27		92,57				5,05
16.01.2021	24,00	*	86,16	70,13	16,03	95,86	46,14	49,72			14,71		14,71	15,27		15,27		93,41				5,04
17.01.2021	24,00	*	91,65	71,30	20,35	95,82	47,10	48,72			19,15		19,15	19,89		19,89		93,49				5,44
18.01.2021	24,00	*	89,50	72,83	16,67	94,92	47,98	46,94			15,38		15,38	15,97		15,97		93,76				5,01
19.01.2021	24,00	*	89,12	72,28	16,84	94,09	47,87	46,22			15,50		15,50	16,09		16,09		92,98				4,94
20.01.2021	24,00	*	87,21	72,17	15,04	93,86	47,90	45,96			13,65		13,65	14,17		14,17		92,71				4,74
21.01.2021	24,00	*	86,41	70,28	16,13	92,93	46,62	46,31			14,85		14,85	15,40		15,40		91,57				4,76
22.01.2021	24,00	*	89,16	72,98	16,18	90,14	46,39	43,75			14,88		14,88	15,40		15,40		89,12				4,66
Среднее	24,00		89,15	71,74	17,42	88,57	45,69	42,87			16,18		16,18	16,73		16,73		86,72				4,62
Итого	**744,00**		**2763,79**	**2223,81**	**539,98**						**501,73**		**501,73**	**518,50**		**518,50**						**143,28**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,3** °С **0,16** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **143,12** Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **518,5** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Комсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург