

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2021**

Абонент: ЖКС № 2 района Невского  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 2, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Четырехтрубная  
**ГВС**

## Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-944 № 7837

Приборы УУТЭ поверены до 22.11.2023

Тхв = {Т\_НВС}

расходомер  
 Подающий тр. Питерфлоу РС 40 mm  
 Обратн.тр. Питерфлоу РС 40 mm  
 тр-д. ГВС Питерфлоу РС 40 mm  
 тр.цирк. ГВС Питерфлоу РС 32 mm  
 Тр. Подпитки

Gmin  
 0.15  
 0.15  
 0.15  
 0.1

Gmax  
 22  
 22  
 22  
 15

Термопреобр.  
 КТПТР-05  
 КТПТР-05  
 КТПТР-05  
 КТПТР-05

Преобр. давления  
 СДВ-И  
 СДВ-И  
 СДВ-И  
 СДВ-И

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф. = т/сут Gгвс ф. = т/сут Qот.ф. = ГКал/мес Qот.ср.ф. = ГКал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5 м.куб	dT C	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3 C	P3 кгс/см	V3 м.куб	Q3 Гкал	fG4, %	T4 C	P4 кгс/см	V4 м.куб	Q4 Гкал				
21.12.2020	24	18,5	68,00	6,56	97,797	-	8,4	43,59	6,60	44,377	-	-	24,41	53,42	4,595
22.12.2020	24	18,2	67,95	6,59	96,043	-	8,4	43,18	6,63	44,502	-	-	24,77	51,54	4,490
23.12.2020	24	18,2	67,94	6,59	95,915	-	8,3	43,50	6,65	43,815	-	-	24,45	52,10	4,494
24.12.2020	24	18,4	68,01	6,56	97,216	-	8,5	43,51	6,61	44,906	-	-	24,50	52,31	4,540
25.12.2020	24	18,3	67,97	6,59	96,370	-	9,1	43,94	6,62	48,192	-	-	24,03	48,18	4,315
26.12.2020	24	17,8	67,92	6,61	93,951	-	8,4	42,98	6,65	44,537	-	-	24,94	49,41	4,355
27.12.2020	24	18,8	68,01	6,49	99,273	-	7,2	43,18	6,64	38,177	-	-	24,83	61,10	4,981
28.12.2020	24	18,5	68,01	6,56	97,652	-	8,3	43,37	6,61	44,068	-	-	24,65	53,58	4,611
29.12.2020	24	18,4	68,00	6,57	97,268	-	8,4	43,58	6,62	44,282	-	-	24,43	52,99	4,567
30.12.2020	24	16,4	67,46	6,41	86,648	-	8,3	48,17	6,33	44,048	-	-	19,29	42,60	3,659
31.12.2020	24	26,5	68,31	6,42	140,013	-	11,7	52,21	6,48	62,031	-	-	16,10	77,98	4,401
01.01.2021	24	22,9	67,95	6,72	121,054	-	15,9	49,88	6,65	83,808	-	-	18,07	37,25	6,326
02.01.2021	24	23,3	68,00	6,68	123,159	-	15,1	49,67	6,63	79,946	-	-	18,33	43,21	4,277
03.01.2021	24	23,0	67,96	6,70	121,415	-	14,4	48,90	6,65	76,091	-	-	19,06	45,32	4,401
04.01.2021	24	22,0	67,88	6,74	116,389	-	14,1	47,90	6,70	74,293	-	-	19,98	42,10	4,214
05.01.2021	24	22,1	67,88	6,73	116,729	-	13,9	47,96	6,69	73,523	-	-	19,92	43,21	4,272
06.01.2021	24	22,6	67,93	6,70	119,500	-	13,6	48,18	6,67	71,887	-	-	19,75	47,61	4,526
07.01.2021	24	22,7	67,92	6,70	119,622	-	13,9	48,16	6,67	73,383	-	-	19,76	46,24	4,461
08.01.2021	24	23,5	68,00	6,63	124,209	-	15,0	48,93	6,59	79,147	-	-	19,07	45,06	4,444
09.01.2021	24	22,9	67,93	6,66	120,906	-	13,2	47,58	6,65	69,779	-	-	20,35	51,13	4,757
10.01.2021	24	23,5	67,99	6,58	124,060	-	12,2	47,27	6,63	64,295	-	-	20,72	59,77	5,253
11.01.2021	24	22,4	67,95	6,69	118,449	-	13,0	46,83	6,66	68,682	-	-	21,12	49,77	4,696
12.01.2021	24	22,4	67,96	6,69	118,322	-	12,6	46,73	6,68	66,488	-	-	21,23	51,83	4,801
13.01.2021	24	22,2	67,95	6,69	117,458	-	12,5	46,27	6,69	65,869	-	-	21,68	51,59	4,796
14.01.2021	24	21,6	67,90	6,73	113,967	-	12,3	45,84	6,71	65,014	-	-	22,07	48,95	4,626
15.01.2021	24	21,5	67,86	6,75	113,537	-	11,5	45,23	6,74	60,606	-	-	22,64	52,93	4,832
16.01.2021	24	21,8	67,86	6,71	115,358	-	11,6	45,15	6,72	60,986	-	-	22,71	54,37	4,936
17.01.2021	24	23,4	68,05	6,58	123,348	-	12,2	46,73	6,63	64,311	-	-	21,32	59,04	5,252
18.01.2021	24	23,8	68,10	6,66	125,519	-	14,9	48,30	6,61	78,508	-	-	19,80	47,01	4,623
19.01.2021	24	23,7	68,12	6,65	125,257	-	14,8	48,35	6,61	78,244	-	-	19,78	47,01	4,611
20.01.2021	24	23,4	68,09	6,67	123,328	-	14,5	48,07	6,62	76,672	-	-	20,02	46,66	4,575
21.01.2021	24	23,8	68,08	6,64	125,876	-	14,5	48,23	6,59	76,717	-	-	19,85	49,16	4,733
22.01.2021	24	23,6	68,08	6,65	124,725	-	14,5	48,64	6,60	76,797	-	-	19,44	47,93	4,623
Среднее	24,00	21,5	67,97	6,63	113,646	-	12,0	46,67	6,63	63,272	-	-	21,30	50,374	4,638
Итого	792,0				3750,333	0,000				2087,981	0,000		703,023	1662,35	153,04

Ориентировочно до конца месяца(+)

1022,818

569,449

453,369 41,739

Корректировка за прошлый месяц (-)

1085,797

520,421

565,376 50,969

**Итого за январь 2021 :**

4773,151

2657,430

2115,721 194,781

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	V3, м.куб	Q3, Гкал	V4, м.куб	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
Питерфлоу	-	-	-	-	{T.V5}	-
Циркуляционный	-	-	-	-	{T.V5}	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды в кв.м

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер

(по доверенности абонента)

