

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2021

Абонент: ЖКС № 2 района Невского
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 2, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырехтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-944 № 7837	Приборы УУТЭ поверены до 22.11.2023				Tхв = {T_HVS}
расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления	
Подающий тр. Питерфлоу РС 40 мм	0.15	22	КТППР-05	СДВ-И	
Обратн.тр. Питерфлоу РС 40 мм	0.15	22	КТППР-05	СДВ-И	
тр-д. ГВС Питерфлоу РС 40 мм	0.15	22	КТППР-05	СДВ-И	
тр.цирк. ГВС Питерфлоу РС 32 мм	0.1	15	КТППР-05	СДВ-И	
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGвс	Q
		fg1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fg2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
21.12.2020	24	41,4	62,86	7,56	218,759	-	41,3	43,89	5,31	218,215	-	18,97	0,544	-	-	-	4,178
22.12.2020	24	41,1	61,52	7,57	217,057	-	41,0	42,93	5,36	216,537	-	18,59	0,520	-	-	-	4,058
23.12.2020	24	40,7	60,75	7,58	214,983	-	40,6	42,36	5,41	214,461	-	18,39	0,522	-	-	-	3,976
24.12.2020	24	40,9	62,74	7,56	216,150	-	40,8	43,31	5,36	215,667	-	19,43	0,483	-	-	-	4,210
25.12.2020	24	41,1	68,96	7,56	216,993	-	41,0	46,79	5,33	216,544	-	22,17	0,449	-	-	-	4,830
26.12.2020	24	40,7	71,88	7,57	214,645	-	40,6	47,86	5,38	214,183	-	24,03	0,462	-	-	-	5,173
27.12.2020	24	40,5	75,04	7,57	213,815	-	40,4	49,24	5,40	213,395	-	25,80	0,420	-	-	-	5,538
28.12.2020	24	41,1	73,50	7,55	216,850	-	41,0	48,75	5,32	216,439	-	24,75	0,411	-	-	-	5,401
29.12.2020	24	42,8	73,23	7,62	225,807	-	42,7	49,27	5,18	225,399	-	23,96	0,408	-	-	-	5,428
30.12.2020	24	43,2	70,99	7,62	228,213	-	43,1	48,60	5,15	227,792	-	22,38	0,421	-	-	-	5,159
31.12.2020	24	41,9	64,29	7,53	221,483	-	41,8	44,87	5,22	220,967	-	19,41	0,516	-	-	-	4,322
01.01.2021	24	41,7	62,43	7,54	220,302	-	41,6	43,83	5,25	219,762	-	18,60	0,540	-	-	-	4,122
02.01.2021	24	41,4	67,11	7,56	218,404	-	41,3	46,19	5,30	217,928	-	20,92	0,476	-	-	-	4,588
03.01.2021	24	41,1	69,16	7,56	217,110	-	41,0	47,00	5,33	216,671	-	22,16	0,439	-	-	-	4,830
04.01.2021	24	40,1	71,04	7,59	211,889	-	40,0	47,61	5,46	211,455	-	23,42	0,434	-	-	-	4,986
05.01.2021	24	40,2	71,90	7,59	212,416	-	40,2	47,99	5,44	212,006	-	23,91	0,410	-	-	-	5,095
06.01.2021	24	40,6	74,52	7,57	214,621	-	40,6	49,37	5,38	214,232	-	25,15	0,389	-	-	-	5,416
07.01.2021	24	40,9	77,04	7,56	215,838	-	40,8	50,71	5,34	215,440	-	26,33	0,398	-	-	-	5,705
08.01.2021	24	41,4	72,33	7,55	218,591	-	41,3	48,66	5,27	218,077	-	23,66	0,514	-	-	-	5,223
09.01.2021	24	40,3	77,94	7,59	212,936	-	40,2	49,97	5,41	212,494	-	27,96	0,442	-	-	-	5,974
10.01.2021	24	39,9	80,38	7,60	210,841	-	39,9	50,44	5,45	210,408	-	29,94	0,433	-	-	-	6,331
11.01.2021	24	39,2	83,54	7,62	206,842	-	39,1	51,42	5,55	206,479	-	32,12	0,363	-	-	-	6,666
12.01.2021	24	39,3	83,51	7,62	207,420	-	39,2	51,61	5,53	207,069	-	31,91	0,351	-	-	-	6,640
13.01.2021	24	39,3	83,04	7,62	207,517	-	39,2	51,25	5,53	207,145	-	31,80	0,372	-	-	-	6,621
14.01.2021	24	38,6	85,36	7,64	203,585	-	38,5	51,77	5,62	203,260	-	33,59	0,325	-	-	-	6,846
15.01.2021	24	37,9	87,18	7,66	200,142	-	37,8	52,14	5,70	199,844	-	35,04	0,298	-	-	-	7,034
16.01.2021	24	37,9	87,16	7,66	200,266	-	37,9	52,22	5,70	199,975	-	34,94	0,291	-	-	-	7,020
17.01.2021	24	39,7	83,49	7,60	209,658	-	39,6	51,98	5,45	209,322	-	31,51	0,336	-	-	-	6,665
18.01.2021	24	41,4	79,63	7,56	218,372	-	41,3	51,27	5,26	217,986	-	28,36	0,386	-	-	-	6,214
19.01.2021	24	41,3	80,00	7,54	218,143	-	41,2	51,61	5,26	217,776	-	28,39	0,367	-	-	-	6,218
20.01.2021	24	41,2	79,92	7,55	217,421	-	41,1	51,59	5,29	217,056	-	28,33	0,365	-	-	-	6,185
21.01.2021	24	41,8	75,37	7,53	220,841	-	41,7	49,58	5,19	220,366	-	25,80	0,475	-	-	-	5,740
22.01.2021	24	41,5	71,90	7,55	219,039	-	41,4	47,78	5,26	218,542	-	24,12	0,497	-	-	-	5,321
Среднее	24,00	40,7	74,23	7,58	214,756	-	40,6	48,60	5,37	214,330	-	25,63	0,426	-	-	-	5,506
Итого	792,0				7086,949	0,000				7072,892	0,000		14,057	0,00	0,00	0,00	181,71

Ориентировочно до конца месяца(+) 1932,804 1928,971 3,834 49,558
 Корректировка за прошлый месяц (-) 2404,163 2398,365 5,799 53,047
Итого за январь 2021 : 6899,072 6885,491 13,581 174,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв {T_HVS}
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

