

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2021

Абонент: ЖКС №2 Невского района
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 2, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Четырехтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-944 № 8218

расходомер
 Подающий тр. Питерфлоу РС 40 mm
 Обратн.тр. Питерфлоу РС 40 mm
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Gmin 0.15
 Gmax 22

Приборы УУТЭ поверены до 12.02.2024

Термопреобр. КТПТР-05

Tхв = {T_HVS}
 Преобр. давления СДВ-И

Расчетный алгоритм: зима лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
21.12.2020	24	21,5	62,47	7,45	113,678	-	21,2	42,16	5,46	112,031	-	20,31	1,647	-	-	-	2,379
22.12.2020	24	21,4	61,12	7,46	112,851	-	21,1	41,24	5,50	111,312	-	19,88	1,539	-	-	-	2,306
23.12.2020	24	21,2	60,34	7,47	111,783	-	20,9	40,66	5,54	110,338	-	19,68	1,445	-	-	-	2,258
24.12.2020	24	21,3	62,29	7,45	112,346	-	21,0	41,51	5,50	110,957	-	20,78	1,389	-	-	-	2,392
25.12.2020	24	21,3	68,47	7,45	112,694	-	21,1	44,67	5,47	111,224	-	23,80	1,470	-	-	-	2,748
26.12.2020	24	21,1	71,37	7,47	111,450	-	21,4	45,61	5,52	112,928	-	25,76	-1,478	-	-	-	2,804
27.12.2020	24	21,0	74,51	7,47	110,958	-	21,3	46,96	5,54	112,387	-	27,56	-1,429	-	-	-	2,991
28.12.2020	24	21,3	72,99	7,44	112,560	-	21,6	46,57	5,46	113,987	-	26,42	-1,427	-	-	-	2,908
29.12.2020	24	22,2	72,69	7,49	117,160	-	22,5	47,09	5,33	118,627	-	25,61	-1,467	-	-	-	2,931
30.12.2020	24	22,4	70,55	7,49	118,445	-	22,7	46,63	5,30	119,887	-	23,92	-1,442	-	-	-	2,766
31.12.2020	24	21,8	63,87	7,42	115,043	-	22,1	43,04	5,37	116,458	-	20,83	-1,415	-	-	-	2,335
01.01.2021	24	21,7	62,02	7,43	114,497	-	22,0	42,03	5,40	115,991	-	19,99	-1,494	-	-	-	2,226
02.01.2021	24	21,5	66,66	7,44	113,435	-	21,8	44,16	5,45	114,892	-	22,50	-1,457	-	-	-	2,488
03.01.2021	24	21,3	68,68	7,45	112,721	-	21,6	44,93	5,47	114,179	-	23,75	-1,458	-	-	-	2,612
04.01.2021	24	20,8	70,53	7,49	110,017	-	21,1	45,49	5,60	111,449	-	25,04	-1,432	-	-	-	2,690
05.01.2021	24	20,9	71,37	7,48	110,294	-	21,2	45,73	5,58	111,679	-	25,64	-1,385	-	-	-	2,764
06.01.2021	24	21,1	73,97	7,47	111,397	-	20,8	47,03	5,52	109,905	-	26,93	1,492	-	-	-	3,071
07.01.2021	24	21,2	76,48	7,45	111,994	-	20,9	48,29	5,48	110,576	-	28,19	1,418	-	-	-	3,226
08.01.2021	24	21,5	71,83	7,44	113,460	-	21,2	46,49	5,41	112,027	-	25,34	1,433	-	-	-	2,942
09.01.2021	24	20,9	77,31	7,49	110,490	-	20,7	47,28	5,55	109,068	-	30,02	1,422	-	-	-	3,385
10.01.2021	24	20,7	79,72	7,50	109,383	-	20,5	47,76	5,59	108,052	-	31,96	1,331	-	-	-	3,559
11.01.2021	24	20,3	82,88	7,53	107,331	-	20,1	48,84	5,69	105,989	-	34,04	1,342	-	-	-	3,719
12.01.2021	24	20,4	82,87	7,52	107,625	-	20,1	48,78	5,68	106,341	-	34,10	1,284	-	-	-	3,732
13.01.2021	24	20,4	82,41	7,52	107,673	-	20,1	48,39	5,67	106,389	-	34,02	1,284	-	-	-	3,725
14.01.2021	24	20,0	84,70	7,55	105,639	-	19,8	48,86	5,77	104,380	-	35,85	1,259	-	-	-	3,848
15.01.2021	24	19,7	86,52	7,57	103,856	-	19,4	49,24	5,84	102,574	-	37,29	1,282	-	-	-	3,936
16.01.2021	24	19,7	86,52	7,57	103,913	-	19,4	49,18	5,84	102,612	-	37,34	1,301	-	-	-	3,944
17.01.2021	24	20,6	82,96	7,50	108,762	-	20,3	49,23	5,60	107,435	-	33,73	1,327	-	-	-	3,734
18.01.2021	24	21,5	79,12	7,44	113,286	-	21,2	48,73	5,42	111,794	-	30,40	1,492	-	-	-	3,516
19.01.2021	24	21,4	79,50	7,43	113,159	-	21,2	49,16	5,41	111,741	-	30,35	1,418	-	-	-	3,504
20.01.2021	24	21,4	79,42	7,44	112,770	-	21,1	49,39	5,44	111,337	-	30,03	1,433	-	-	-	3,457
21.01.2021	24	21,7	74,92	7,42	114,517	-	21,4	47,46	5,35	113,095	-	27,46	1,422	-	-	-	3,212
22.01.2021	24	21,5	71,51	7,43	113,748	-	21,3	45,84	5,42	112,417	-	25,67	1,331	-	-	-	2,981
Среднее	24,00	21,1	73,71	7,47	111,483	-	21,0	46,31	5,52	111,032	-	27,40	0,451	-	-	-	3,063
Итого	792,0				3678,935	0,000				3664,058	0,000	14,877	0,00	0,00	0,00		101,09

Ориентировочно до конца месяца(+) 1003,346 999,289 4,057 27,569
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1248,728 1234,461 14,267 30,294
Итого за январь 2021 : 3581,297 3490,881 90,416 101,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв = {T_HVS}
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер
 (по доверенности абонента)



101,09 Гкал
 Директору теплоэнергетики
 филиала «Гкал»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата: 29.01.2021