

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за январь 2021

Абонент: 000\ЖККН02\
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 4, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Четырехтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-944 № 7323
 расходомер Gmin Gmax Термопреобр. Тхв = {Т_НВС}
 Подающий тр. Питерфлоу РС 32 mm 0.1 15 КТПТР-05 Преобр. давления
 Обратн.тр. Питерфлоу РС 32 mm 0.1 15 КТПТР-05 СДВ-И
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки: СДВ-И

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час); Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
21.12.2020	24	37,9	62,76	7,67	136,391	-	37,7	46,49	5,28	135,893	-	16,28	0,498	-	-	-	2,248
22.12.2020	24	37,6	61,42	7,68	135,366	-	37,5	45,45	5,32	134,873	-	15,97	0,493	-	-	-	2,187
23.12.2020	24	37,2	60,67	7,68	133,962	-	37,1	44,79	5,38	133,445	-	15,88	0,517	-	-	-	2,152
24.12.2020	24	37,3	62,65	7,67	134,339	-	37,2	45,79	5,34	133,814	-	16,86	0,525	-	-	-	2,284
25.12.2020	24	37,5	68,93	7,65	135,051	-	37,4	49,66	5,30	134,529	-	19,27	0,522	-	-	-	2,628
26.12.2020	24	37,1	71,87	7,67	133,622	-	37,0	50,93	5,37	133,111	-	20,94	0,511	-	-	-	2,821
27.12.2020	24	37,0	75,00	7,67	133,284	-	36,9	52,49	5,38	132,786	-	22,51	0,498	-	-	-	3,029
28.12.2020	24	37,6	73,43	7,65	135,475	-	37,4	51,96	5,28	134,812	-	21,47	0,663	-	-	-	2,953
29.12.2020	24	40,0	72,84	7,77	143,947	-	39,8	52,78	5,04	143,335	-	20,06	0,612	-	-	-	2,926
30.12.2020	24	40,3	70,67	7,78	144,940	-	40,1	52,76	5,05	144,388	-	17,91	0,552	-	-	-	2,640
31.12.2020	24	38,2	64,24	7,62	137,512	-	38,0	48,54	5,18	136,952	-	15,70	0,560	-	-	-	2,187
01.01.2021	24	38,0	62,39	7,64	136,834	-	37,8	47,33	5,22	136,251	-	15,06	0,583	-	-	-	2,091
02.01.2021	24	37,7	67,08	7,65	135,830	-	37,6	49,86	5,27	135,278	-	17,21	0,552	-	-	-	2,365
03.01.2021	24	37,5	69,08	7,66	134,987	-	37,3	50,84	5,30	134,454	-	18,24	0,533	-	-	-	2,491
04.01.2021	24	36,6	71,00	7,68	131,849	-	36,5	51,62	5,45	131,295	-	19,38	0,554	-	-	-	2,588
05.01.2021	24	36,7	71,88	7,68	132,237	-	36,6	51,22	5,43	131,671	-	20,66	0,566	-	-	-	2,755
06.01.2021	24	37,1	74,51	7,66	133,637	-	37,0	52,64	5,36	133,085	-	21,87	0,552	-	-	-	2,952
07.01.2021	24	37,3	77,03	7,65	134,408	-	37,2	54,12	5,31	133,878	-	22,92	0,530	-	-	-	3,111
08.01.2021	24	37,8	72,29	7,64	136,004	-	37,6	51,91	5,25	135,423	-	20,38	0,581	-	-	-	2,818
09.01.2021	24	36,8	77,93	7,68	132,591	-	36,7	53,44	5,42	132,013	-	24,49	0,578	-	-	-	3,280
10.01.2021	24	36,5	80,36	7,70	131,309	-	36,3	53,97	5,48	130,728	-	26,39	0,581	-	-	-	3,497
11.01.2021	24	35,8	83,53	7,71	128,906	-	35,6	55,11	5,57	128,253	-	28,42	0,653	-	-	-	3,704
12.01.2021	24	35,9	83,57	7,71	129,286	-	35,7	55,31	5,52	128,654	-	28,26	0,632	-	-	-	3,693
13.01.2021	24	35,9	83,11	7,70	129,252	-	35,7	54,85	5,53	128,628	-	28,26	0,624	-	-	-	3,688
14.01.2021	24	35,2	85,45	7,73	126,816	-	35,1	55,35	5,63	126,207	-	30,10	0,609	-	-	-	3,847
15.01.2021	24	34,7	87,26	7,74	124,831	-	34,5	55,81	5,71	124,246	-	31,45	0,585	-	-	-	3,964
16.01.2021	24	34,7	87,24	7,74	124,938	-	34,5	55,79	5,70	124,377	-	31,46	0,561	-	-	-	3,968
17.01.2021	24	36,3	83,54	7,69	130,693	-	36,1	55,44	5,44	130,134	-	28,10	0,559	-	-	-	3,729
18.01.2021	24	37,9	79,67	7,66	136,357	-	37,7	54,51	5,22	135,803	-	25,16	0,554	-	-	-	3,465
19.01.2021	24	37,7	80,04	7,63	135,842	-	37,6	55,14	5,22	135,297	-	24,89	0,545	-	-	-	3,417
20.01.2021	24	37,6	79,94	7,65	135,324	-	37,1	56,18	5,26	133,562	-	23,76	1,762	-	-	-	3,358
21.01.2021	24	38,2	75,36	7,63	137,416	-	38,0	52,35	5,18	136,759	-	23,01	0,657	-	-	-	3,207
22.01.2021	24	37,9	71,88	7,64	136,265	-	37,7	50,40	5,25	135,554	-	21,48	0,711	-	-	-	2,973
Среднее	24,00	37,2	74,20	7,68	133,924	-	37,0	51,96	5,35	133,318	-	22,24	0,606	-	-	-	3,000
Итого	792,0				4419,501	0,000			5,35	4399,488	0,000	20,013	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02

Ориентировочно до конца месяца(+) 1205,318 1199,860 5,458 27,004
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1501,629 1495,821 5,808 28,840
Итого за январь 2021 : 4302,269 4282,689 19,579 99,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв = {Т_НВС}
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

99,02 Гкал
 Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)



Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТЭС»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ
 Дата: 29.01.2021

(Handwritten signature)