

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 40-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-941 № 36565

расходомер

Подающий тр. VA2305M 50

Обратн.тр. VA2305M 50

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

0,08

0,08

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

80

80

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 11,6

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч,

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,

Фактические нагрузки:

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
21.12.20	24	10,3	63,76	-	197,024	-	10,3	40,26	-	197,848	-	23,50	-0,825	-	-	-	4,597
22.12.20	24	10,4	62,76	-	198,821	-	10,4	39,81	-	199,368	-	22,95	-0,547	-	-	-	4,541
23.12.20	24	10,3	63,27	-	198,254	-	10,4	39,88	-	199,160	-	23,39	-0,906	-	-	-	4,601
24.12.20	24	10,6	65,71	-	202,740	-	10,6	41,32	-	203,399	-	24,39	-0,659	-	-	-	4,917
25.12.20	24	10,2	65,75	-	195,013	-	10,2	40,84	-	195,833	-	24,91	-0,820	-	-	-	4,824
26.12.20	24	10,0	68,75	-	191,334	-	10,0	41,14	-	192,377	-	27,61	-1,043	-	-	-	5,239
27.12.20	24	10,2	72,01	-	196,232	-	10,3	42,72	-	197,038	-	29,29	-0,806	-	-	-	5,713
28.12.20	24	10,2	70,38	-	195,148	-	10,2	42,11	-	195,771	-	28,27	-0,623	-	-	-	5,490
29.12.20	24	10,1	69,95	-	193,812	-	10,1	41,99	-	194,765	-	27,96	-0,953	-	-	-	5,378
30.12.20	24	10,2	67,55	-	196,531	-	10,3	41,88	-	197,074	-	25,67	-0,543	-	-	-	5,022
31.12.20	24	10,0	64,25	-	192,874	-	10,1	40,98	-	193,961	-	23,27	-1,088	-	-	-	4,443
01.01.21	24	10,1	64,19	-	194,423	-	10,2	41,07	-	194,986	-	23,12	-0,563	-	-	-	4,472
02.01.21	24	10,2	64,17	-	196,692	-	10,3	41,34	-	197,553	-	22,84	-0,861	-	-	-	4,456
03.01.21	24	10,3	65,57	-	197,168	-	10,3	41,70	-	198,062	-	23,88	-0,895	-	-	-	4,670
04.01.21	24	10,7	69,11	-	204,780	-	10,7	43,53	-	205,388	-	25,58	-0,609	-	-	-	5,212
05.01.21	24	10,6	70,67	-	203,662	-	10,7	44,15	-	204,690	-	26,52	-1,028	-	-	-	5,357
06.01.21	24	10,5	73,61	-	202,507	-	10,5	44,48	-	201,542	-	29,13	-0,965	-	-	-	5,943
07.01.21	24	10,5	73,98	-	201,654	-	10,5	43,26	-	200,793	-	30,72	-0,861	-	-	-	6,233
08.01.21	24	10,0	70,74	-	191,724	-	9,9	41,50	-	190,742	-	29,24	-0,982	-	-	-	5,647
09.01.21	24	10,0	76,11	-	191,156	-	9,9	41,64	-	190,076	-	34,47	-1,080	-	-	-	6,635
10.01.21	24	10,0	78,40	-	191,653	-	9,9	42,07	-	190,569	-	36,32	-1,084	-	-	-	7,007
11.01.21	24	10,1	80,37	-	194,585	-	10,1	42,92	-	193,202	-	37,45	-1,384	-	-	-	7,347
12.01.21	24	10,1	80,43	-	193,104	-	10,0	43,32	-	192,231	-	37,11	-0,873	-	-	-	7,205
13.01.21	24	9,9	81,54	-	189,186	-	9,9	44,75	-	189,853	-	36,79	-0,667	-	-	-	6,931
14.01.21	24	9,8	83,05	-	187,510	-	9,8	44,97	-	188,342	-	38,08	-0,832	-	-	-	7,104
15.01.21	24	9,7	84,18	-	185,957	-	9,7	45,07	-	186,367	-	39,11	-0,410	-	-	-	7,255
16.01.21	24	9,7	84,38	-	185,855	-	9,7	45,17	-	186,634	-	39,22	-0,779	-	-	-	7,254
17.01.21	24	9,7	80,27	-	186,227	-	9,7	44,42	-	187,040	-	35,84	-0,813	-	-	-	6,639
18.01.21	24	9,8	75,22	-	188,240	-	9,8	43,44	-	188,698	-	31,78	-0,458	-	-	-	5,963
19.01.21	24	9,7	76,61	-	186,745	-	9,8	43,70	-	187,670	-	32,91	-0,926	-	-	-	6,105
20.01.21	24	10,1	80,42	-	193,806	-	10,1	46,28	-	194,409	-	34,14	-0,604	-	-	-	6,588
21.01.21	24	9,5	79,32	-	182,600	-	9,6	44,78	-	183,638	-	34,55	-1,038	-	-	-	6,262
22.01.21	24	9,3	73,00	-	178,799	-	9,0	44,11	-	172,979	-	28,89	5,820	-	-	-	5,422
Среднее	24,00	10,1	72,71	-	193,510	-	10,1	42,75	-	193,699	-	29,97	-0,627	-	-	-	5,772
Итого	792,0				6385,815	0,000				6392,059	0,000		-20,703	0,00	0,00	0,00	190,47

Ориентировочно до конца месяца(+)

Корректировка за прошлый месяц (-)

Итого за январь 2021 :

1741,586

2179,049

5948,352

1743,289

2186,765

5948,584

-5,646

-7,716

-18,633

51,946

55,278

187,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
17.04.15 14:00	81325,939	-	82194,283	-	-	-	2136,153	
17.04.15 14:00	81325,939	-	82194,283	-	-	-	2136,153	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв =

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер

(по доверенности абонента)

