

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 29-1, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 7434

расходомер

Подающий тр. VA2305M 40

Обратн.тр. VA2305M 40

тр-д. ГВС VA2305M 40

тр.цирк. ГВС VA2305M 25

Тр. Подпитки

Gmin

0,05

0,05

0,05

0,02

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

50

50

50

20

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 11,6

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV, м.куб	Q, Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
21.12.20	24	5,6	68,60	5,00	67,608	-	10,6	56,54	4,00	50,962	-	-	12,06	16,646	1,721
22.12.20	24	5,6	68,53	5,00	67,029	-	10,4	56,31	4,00	49,714	-	-	12,22	17,315	1,758
23.12.20	24	5,5	68,50	5,00	66,395	-	10,2	56,28	4,00	48,926	-	-	12,22	17,469	1,759
24.12.20	24	5,6	68,51	5,00	66,638	-	10,5	56,35	4,00	50,277	-	-	12,16	16,361	1,698
25.12.20	24	5,6	68,57	5,00	66,843	-	10,6	56,38	4,00	50,998	-	-	12,20	15,845	1,674
26.12.20	24	5,7	68,55	5,00	68,668	-	10,4	56,37	4,00	50,027	-	-	12,19	18,641	1,850
27.12.20	24	5,8	70,04	5,00	70,025	-	10,3	57,32	4,00	49,442	-	-	12,72	20,584	2,029
28.12.20	24	5,6	71,24	5,00	67,222	-	10,5	58,29	4,00	50,579	-	-	12,95	16,642	1,804
29.12.20	24	5,7	71,30	5,00	68,666	-	10,6	58,52	4,00	50,991	-	-	12,78	17,675	1,874
30.12.20	24	6,2	71,48	5,00	73,935	-	11,3	59,40	4,00	54,074	-	-	12,09	19,861	2,032
31.12.20	24	6,9	71,84	5,00	82,710	-	11,7	60,55	4,00	56,088	-	-	11,28	26,623	2,494
01.01.21	24	6,0	71,29	5,00	71,537	-	11,9	59,37	4,00	56,892	-	-	11,92	14,645	1,688
02.01.21	24	6,0	71,32	5,00	71,579	-	11,7	59,37	4,00	56,018	-	-	11,95	15,560	1,744
03.01.21	24	6,0	71,27	5,00	72,069	-	11,3	59,12	4,00	54,015	-	-	12,15	18,054	1,904
04.01.21	24	5,7	71,12	5,00	68,183	-	10,7	58,62	4,00	51,455	-	-	12,51	16,728	1,797
05.01.21	24	5,7	71,19	5,00	68,807	-	10,7	58,66	4,00	51,211	-	-	12,53	17,596	1,856
06.01.21	24	5,7	71,25	5,00	68,571	-	10,9	58,68	4,00	52,483	-	-	12,57	16,088	1,770
07.01.21	24	5,8	71,28	5,00	69,981	-	11,1	59,00	4,00	53,456	-	-	12,28	16,525	1,797
08.01.21	24	6,2	71,47	5,00	73,893	-	11,6	59,74	4,00	55,723	-	-	11,73	18,170	1,913
09.01.21	24	5,7	71,19	5,00	68,355	-	10,6	58,94	4,00	51,068	-	-	12,25	17,287	1,819
10.01.21	24	6,0	70,30	5,00	71,992	-	10,5	58,50	4,00	50,260	-	-	11,80	21,732	2,079
11.01.21	24	5,5	70,90	5,00	66,328	-	9,7	60,30	4,00	46,326	-	-	10,60	20,002	1,871
12.01.21	24	3,4	63,07	5,00	41,272	-	5,2	56,60	4,00	24,985	-	-	6,47	16,287	1,165
13.01.21	24	5,9	68,48	5,00	70,779	-	9,8	58,34	4,00	46,863	-	-	10,14	23,916	2,071
14.01.21	24	6,0	68,82	5,00	72,225	-	10,4	57,38	4,00	49,769	-	-	11,43	22,456	2,072
15.01.21	24	5,9	68,72	5,00	70,373	-	10,1	56,94	4,00	48,375	-	-	11,78	21,997	2,040
16.01.21	24	6,2	68,64	5,00	74,326	-	10,4	57,34	4,00	50,155	-	-	11,29	24,171	2,181
17.01.21	24	6,5	69,10	5,00	78,360	-	10,9	58,23	4,00	52,215	-	-	10,87	26,145	2,327
18.01.21	24	6,6	69,04	5,00	79,666	-	11,9	58,77	4,00	56,988	-	-	10,26	22,678	2,108
19.01.21	24	6,3	69,10	5,00	75,532	-	11,4	58,40	4,00	54,672	-	-	10,71	20,860	1,986
20.01.21	24	6,2	69,31	5,00	74,373	-	11,0	58,36	4,00	52,741	-	-	10,94	21,632	2,035
21.01.21	24	6,3	69,40	5,00	75,918	-	11,3	58,71	4,00	54,010	-	-	10,69	21,908	2,100
22.01.21	24	6,4	69,55	5,00	76,222	-	11,3	58,87	4,00	54,333	-	-	10,68	21,889	2,105
Среднее	24,00	5,9	69,79	5,00	70,487	-	10,6	58,20	4,00	51,094	-	-	11,59	19,394	1,913
Итого	792,0				2326,079	0,000				1686,091	0,000	0,00		639,987	63,12

Ориентировочно до конца месяца(+)

634,385

459,843

174,542

17,214

Корректировка за прошлый месяц (-)

761,630

571,992

189,638

20,058

Итого за январь 2021 :

2198,835

1573,943

624,892

60,274694

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
21.12.20 01:00	33982,835	-	25872,835	-	-	836,348
23.01.21 01:00	36309,082	-	27559,062	-	-	900,739

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв=


Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

60,15222 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)



Дата

20.01.2021