

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 31-2, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-941 № 26961

расходомер

Подающий тр. VA2305M 40

Обратн.тр. VA2305M 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до

Gmin

0,05

0,05

50

50

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 11,6

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
21.12.20	24	20,5	64,68	-	246,224	-	20,3	45,96	-	244,128	-	18,72	2,096	0,00	-	0,00	4,544
22.12.20	24	20,4	64,68	-	245,175	-	20,3	45,88	-	243,174	-	18,80	2,001	0,00	-	0,00	4,544
23.12.20	24	20,4	64,68	-	244,640	-	20,2	45,61	-	242,358	-	19,07	2,282	0,00	-	0,00	4,610
24.12.20	24	20,5	65,07	-	245,475	-	20,3	45,67	-	243,457	-	19,40	2,018	0,00	-	0,00	4,692
25.12.20	24	20,5	67,67	-	245,766	-	20,3	46,95	-	243,508	-	20,72	2,258	0,00	-	0,00	5,008
26.12.20	24	20,5	70,18	-	245,428	-	20,2	47,92	-	242,902	-	22,27	2,526	0,00	-	0,00	5,366
27.12.20	24	20,4	74,59	-	245,215	-	20,2	49,90	-	242,242	-	24,69	2,973	0,00	-	0,00	5,930
28.12.20	24	20,5	73,56	-	246,058	-	20,3	49,48	-	243,131	-	24,07	2,927	0,00	-	0,00	5,805
29.12.20	24	20,5	72,63	-	246,086	-	20,3	49,15	-	243,253	-	23,48	2,833	0,00	-	0,00	5,665
30.12.20	24	20,8	69,02	-	249,163	-	20,6	47,82	-	246,687	-	21,21	2,476	0,00	-	0,00	5,192
31.12.20	24	20,6	64,68	-	247,487	-	20,5	45,63	-	245,449	-	19,06	2,038	0,00	-	0,00	4,648
01.01.21	24	20,5	64,95	-	246,061	-	20,3	45,75	-	243,992	-	19,20	2,069	0,00	-	0,00	4,656
02.01.21	24	20,5	66,17	-	245,535	-	20,3	46,34	-	243,369	-	19,83	2,166	0,00	-	0,00	4,794
03.01.21	24	20,4	67,24	-	244,436	-	20,2	46,66	-	242,185	-	20,58	2,251	0,00	-	0,00	4,948
04.01.21	24	20,3	70,03	-	243,548	-	20,1	47,81	-	241,009	-	22,22	2,539	0,00	-	0,00	5,316
05.01.21	24	20,3	72,44	-	243,001	-	20,0	49,01	-	240,247	-	23,44	2,754	0,00	-	0,00	5,585
06.01.21	24	20,4	73,79	-	244,764	-	20,2	49,55	-	241,866	-	24,23	2,898	0,00	-	0,00	5,812
07.01.21	24	20,4	74,99	-	245,343	-	20,2	49,73	-	242,318	-	25,25	3,025	0,00	-	0,00	6,066
08.01.21	24	20,5	75,59	-	246,470	-	20,3	49,93	-	243,369	-	25,66	3,101	0,00	-	0,00	6,188
09.01.21	24	20,4	79,10	-	245,362	-	20,2	50,91	-	241,938	-	28,19	3,424	0,00	-	0,00	6,752
10.01.21	24	20,5	81,29	-	246,085	-	20,2	51,48	-	242,252	-	29,81	3,833	0,00	-	0,00	7,152
11.01.21	24	19,4	81,71	-	232,291	-	19,0	50,57	-	228,276	-	31,14	4,015	0,00	-	0,00	7,054
12.01.21	24	20,3	82,53	-	243,792	-	20,0	51,87	-	239,536	-	30,66	4,256	0,00	-	0,00	7,288
13.01.21	24	20,4	83,61	-	244,307	-	20,0	52,01	-	240,008	-	31,60	4,299	0,00	-	0,00	7,516
14.01.21	24	20,1	87,06	-	240,610	-	19,7	53,09	-	235,893	-	33,97	4,717	0,00	-	0,00	7,940
15.01.21	24	19,7	89,46	-	236,309	-	19,3	53,74	-	231,355	-	35,72	4,954	0,00	-	0,00	8,188
16.01.21	24	19,7	89,47	-	236,841	-	19,3	53,87	-	231,931	-	35,60	4,910	0,00	-	0,00	8,177
17.01.21	24	20,6	84,03	-	247,285	-	20,2	52,95	-	242,963	-	31,08	4,322	0,00	-	0,00	7,477
18.01.21	24	21,1	78,64	-	253,460	-	20,8	51,38	-	249,779	-	27,26	3,681	0,00	-	0,00	6,750
19.01.21	24	21,2	79,70	-	254,142	-	20,9	51,98	-	250,346	-	27,72	3,796	0,00	-	0,00	6,877
20.01.21	24	20,8	82,55	-	249,868	-	20,5	53,22	-	245,770	-	29,33	4,098	0,00	-	0,00	7,142
21.01.21	24	21,1	81,06	-	253,515	-	20,8	52,75	-	249,551	-	28,31	3,964	0,00	-	0,00	7,001
22.01.21	24	21,0	73,93	-	252,075	-	20,7	49,46	-	248,886	-	24,47	3,189	0,00	-	0,00	6,042
Среднее	24,00	20,5	74,87	-	245,510	-	20,2	49,52	-	242,337	-	25,36	3,172	-	-	-	6,083
Итого	792,0				8101,818	0,000				7997,129	0,000		104,689	0,00	0,00	0,00	200,73

Ориентировочно до конца месяца(+) 2209,587 2181,035 28,552 54,743

Корректировка за прошлый месяц (-) 2675,158 2636,452 38,706 56,750

Итого за январь 2021 : 7636,247 7541,713 94,534 198,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
17.04.15 14:00	176722,218	-	174415,750	-	0,000	-	3599,223	
17.04.15 14:00	176722,218	-	174415,750	-	0,000	-	3599,223	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учетаГлавный инженер
 (по доверенности абонента)

198,72 Гкал
 Гкал
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Дата

19.01.2021