

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за январь 2021**

Абонент: ЖКС №2 Невского района  
 Договор: 31502-7  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 37-1, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Четырехтрубная  
**ГВС**

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-944 № 8291 Приборы УУТЭ поверены до 28.01.2024

расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Txw = {T_HVS}
Подающий тр. Питерфлоу РС 40 mm	0.15	22	КТПТР-05	Преобр. давления
Обратн. тр. Питерфлоу РС 40 mm	0.15	22	КТПТР-05	СДВ-И
тр-д. ГВС Питерфлоу РС 32 mm	0.1	15	КТПТР-05	СДВ-И
тр.цирк. ГВС Питерфлоу РС 20 mm	0.04	6	КТПТР-05	СДВ-И
Тр. Подпитки				

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=  
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=  
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут  
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5 м.куб	dT С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3 С	P3 кгс/см	V3 м.куб	Q3 Гкал	fG4, %	T4 С	P4 кгс/см	V4 м.куб	Q4 Гкал				
21.12.2020	24	9,8	67,32	6,91	51,625	-	7,4	56,11	6,61	38,945	-	-	11,21	12,68	1,251
22.12.2020	24	9,6	67,21	6,92	50,801	-	7,2	55,83	6,64	38,169	-	-	11,39	12,63	1,246
23.12.2020	24	9,5	67,15	6,92	50,214	-	7,2	55,72	6,66	37,934	-	-	11,42	12,28	1,221
24.12.2020	24	9,7	67,25	6,91	51,276	-	7,3	55,92	6,62	38,648	-	-	11,33	12,63	1,249
25.12.2020	24	9,8	67,26	6,91	51,592	-	7,5	56,14	6,62	39,499	-	-	11,12	12,09	1,215
26.12.2020	24	10,0	67,34	6,90	52,614	-	7,5	56,15	6,62	39,368	-	-	11,19	13,25	1,292
27.12.2020	24	10,0	68,74	6,89	52,723	-	7,3	56,94	6,61	38,702	-	-	11,80	14,02	1,376
28.12.2020	24	9,6	69,87	6,91	50,924	-	7,5	57,73	6,61	39,539	-	-	12,14	11,39	1,232
29.12.2020	24	9,8	69,95	6,91	51,854	-	7,6	57,94	6,59	39,885	-	-	12,00	11,97	1,273
30.12.2020	24	10,4	70,32	6,86	54,953	-	7,9	58,78	6,49	41,762	-	-	11,54	13,19	1,364
31.12.2020	24	11,2	70,74	6,78	59,001	-	7,8	59,61	6,41	40,922	-	-	11,13	18,08	1,682
01.01.2021	24	9,4	70,01	6,92	49,695	-	7,8	58,21	6,56	40,997	-	-	11,79	8,70	1,054
02.01.2021	24	9,5	70,01	6,91	50,375	-	7,7	58,19	6,56	40,472	-	-	11,82	9,90	1,131
03.01.2021	24	9,7	69,99	6,91	51,385	-	7,4	58,09	6,60	39,071	-	-	11,90	12,31	1,284
04.01.2021	24	9,5	69,88	6,93	50,096	-	7,1	57,65	6,66	37,704	-	-	12,23	12,39	1,284
05.01.2021	24	9,3	69,91	6,93	49,198	-	7,1	57,66	6,65	37,641	-	-	12,25	11,56	1,227
06.01.2021	24	9,5	69,99	6,92	50,055	-	7,4	57,94	6,62	38,848	-	-	12,05	11,21	1,212
07.01.2021	24	9,5	70,04	6,92	50,106	-	7,5	57,87	6,61	39,478	-	-	12,17	10,63	1,184
08.01.2021	24	10,2	70,26	6,89	53,692	-	7,8	58,72	6,53	41,233	-	-	11,55	12,46	1,308
09.01.2021	24	10,0	70,02	6,91	52,981	-	7,5	58,03	6,61	39,630	-	-	12,00	13,35	1,366
10.01.2021	24	10,5	69,16	6,87	55,311	-	7,6	57,52	6,58	40,092	-	-	11,65	15,22	1,477
11.01.2021	24	9,6	69,52	6,90	50,763	-	7,2	58,90	6,58	38,154	-	-	10,62	12,61	1,248
12.01.2021	24	4,7	66,70	6,82	24,747	-	3,7	55,49	6,61	19,305	-	-	11,21	5,44	0,561
13.01.2021	24	10,4	67,65	6,87	54,867	-	6,9	58,00	6,47	36,302	-	-	9,65	18,57	1,541
14.01.2021	24	10,2	67,60	6,91	53,901	-	7,4	55,89	6,65	39,135	-	-	11,72	14,77	1,414
15.01.2021	24	9,4	67,49	6,93	49,760	-	7,2	55,38	6,69	38,249	-	-	12,11	11,51	1,201
16.01.2021	24	10,0	67,47	6,94	52,833	-	7,5	55,79	6,66	39,500	-	-	11,68	13,33	1,318
17.01.2021	24	10,7	68,02	6,87	56,610	-	7,8	56,90	6,57	41,117	-	-	11,12	15,49	1,467
18.01.2021	24	11,0	67,95	6,91	57,903	-	8,4	57,43	6,54	44,281	-	-	10,51	13,62	1,349
19.01.2021	24	10,2	67,97	6,91	54,048	-	8,0	56,97	6,59	42,454	-	-	11,00	11,59	1,215
20.01.2021	24	10,2	68,18	6,92	53,742	-	7,7	56,98	6,62	40,666	-	-	11,20	13,08	1,305
21.01.2021	24	9,9	68,20	6,91	52,452	-	7,9	57,07	6,59	41,463	-	-	11,14	10,99	1,173
22.01.2021	24	10,2	68,34	6,91	53,726	-	7,9	57,27	6,59	41,575	-	-	11,06	12,15	1,250
Среднее	24,00	9,8	68,71	6,90	51,692	-	7,4	57,24	6,59	39,113	-	-	11,47	12,578	1,272
Итого	792,0				1705,823	0,000				1290,740	0,000		378,671	415,08	41,97

Ориентировочно до конца месяца(+) 465,224 352,020 113,204 11,446  
 Корректировка за прошлый месяц (-) 579,791 442,104 137,687 14,618  
**Итого за январь 2021 :** 2171,047 1642,760 528,287 53,416

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	V3, м.куб	Q3, Гкал	V4, м.куб	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
					{T.V5}	
					{T.V5}	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txw = {T\_HVS}  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер  
 (по доверенности абонента)



53,22 Гкал

Гкал

