

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2021

график: 150/70

Схема подключения: Четырехтрубная
СЦОАбонент: ЖКС №2 Невского района
Договор: 31502-7
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 37-1, ТЦ-2 СЦО+ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-944 № 8291
расходомер Gmin Gmax Термопреобр. Тхв = {Т_HVS}
Преобр. давления

Подающий тр. Питерфлоу РС 40 мм 0.15 22 КТПТР-05 СДВ-И
Обратн.тр. Питерфлоу РС 40 мм 0.15 22 КТПТР-05 СДВ-И
тр-д. ГВС Питерфлоу РС 32 мм 0.1 15 КТПТР-05 СДВ-И
тр.цирк. ГВС Питерфлоу РС 20 мм 0.04 6 КТПТР-05 СДВ-И
Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
21.12.2020	24	24,2	64,09	7,77	127,813	-	24,2	42,22	5,59	127,668	-	21,87	0,145	-	-	-	2,799
22.12.2020	24	24,1	64,09	7,76	127,118	-	24,0	42,03	5,60	126,978	-	22,06	0,140	-	-	-	2,809
23.12.2020	24	24,0	64,07	7,77	126,753	-	24,0	41,83	5,62	126,627	-	22,23	0,126	-	-	-	2,823
24.12.2020	24	24,0	64,45	7,76	126,937	-	24,0	42,11	5,60	126,803	-	22,34	0,134	-	-	-	2,841
25.12.2020	24	23,7	66,98	7,74	125,367	-	23,7	42,84	5,63	125,257	-	24,14	0,110	-	-	-	3,030
26.12.2020	24	23,7	69,45	7,74	124,890	-	23,6	43,15	5,64	124,797	-	26,30	0,093	-	-	-	3,280
27.12.2020	24	23,7	73,77	7,75	124,974	-	23,7	45,18	5,65	124,923	-	28,59	0,051	-	-	-	3,576
28.12.2020	24	24,0	72,74	7,77	126,810	-	24,0	45,14	5,61	126,772	-	27,60	0,038	-	-	-	3,507
29.12.2020	24	24,0	71,85	7,77	126,860	-	24,0	44,87	5,60	126,826	-	26,99	0,034	-	-	-	3,426
30.12.2020	24	24,4	68,32	7,75	128,786	-	24,4	43,86	5,51	128,709	-	24,45	0,077	-	-	-	3,167
31.12.2020	24	24,3	64,12	7,76	128,292	-	24,3	42,18	5,55	128,197	-	21,94	0,095	-	-	-	2,819
01.01.2021	24	24,1	64,36	7,76	127,469	-	24,1	42,18	5,58	127,373	-	22,18	0,096	-	-	-	2,830
02.01.2021	24	23,9	65,57	7,75	126,088	-	23,9	42,58	5,61	126,010	-	23,00	0,078	-	-	-	2,903
03.01.2021	24	23,4	66,68	7,70	123,749	-	23,4	42,67	5,65	123,663	-	24,01	0,086	-	-	-	2,972
04.01.2021	24	23,4	69,37	7,73	123,367	-	23,4	43,55	5,68	123,312	-	25,82	0,055	-	-	-	3,187
05.01.2021	24	23,4	71,74	7,75	123,616	-	23,4	44,49	5,69	123,572	-	27,25	0,044	-	-	-	3,368
06.01.2021	24	23,7	73,02	7,76	125,142	-	23,7	45,05	5,65	125,105	-	27,97	0,037	-	-	-	3,501
07.01.2021	24	23,6	74,21	7,74	124,668	-	23,6	45,31	5,64	124,648	-	28,90	0,020	-	-	-	3,601
08.01.2021	24	23,8	74,67	7,75	125,589	-	23,8	45,66	5,61	125,547	-	29,01	0,042	-	-	-	3,649
09.01.2021	24	23,6	78,16	7,76	124,834	-	23,6	45,87	5,65	124,766	-	32,28	0,068	-	-	-	4,044
10.01.2021	24	23,7	80,30	7,76	124,899	-	23,7	45,80	5,63	124,876	-	34,50	0,023	-	-	-	4,308
11.01.2021	24	22,6	80,81	7,68	119,248	-	22,6	45,40	5,62	119,305	-	35,40	-0,057	-	-	-	4,498
12.01.2021	24	23,4	81,54	7,74	123,648	-	23,4	46,02	5,71	123,675	-	35,52	-0,027	-	-	-	4,392
13.01.2021	24	23,5	82,59	8,42	124,115	-	23,5	46,14	5,90	124,185	-	36,45	-0,070	-	-	-	4,523
14.01.2021	24	23,3	85,96	7,75	122,839	-	23,3	47,20	5,60	122,897	-	38,76	-0,058	-	-	-	4,755
15.01.2021	24	22,8	88,35	7,80	120,485	-	22,8	47,78	5,69	120,543	-	40,57	-0,058	-	-	-	4,893
16.01.2021	24	22,9	88,40	7,80	120,764	-	22,9	47,89	7,33	120,821	-	40,51	-0,057	-	-	-	4,892
17.01.2021	24	24,0	83,03	7,80	126,513	-	24,0	47,81	5,60	126,505	-	35,22	0,008	-	-	-	4,484
18.01.2021	24	24,6	77,89	7,80	129,982	-	24,6	46,92	5,60	129,938	-	30,96	0,044	-	-	-	4,034
19.01.2021	24	24,7	78,96	7,80	130,248	-	24,7	47,52	5,60	130,224	-	31,44	0,024	-	-	-	4,092
20.01.2021	24	24,0	81,75	7,80	126,979	-	24,0	48,61	5,60	126,969	-	33,14	0,010	-	-	-	4,210
21.01.2021	24	24,4	80,30	7,80	128,775	-	24,4	48,21	5,60	128,753	-	32,10	0,022	-	-	-	4,140
22.01.2021	24	24,4	73,20	7,80	128,601	-	24,3	45,35	5,60	128,522	-	27,85	0,079	-	-	-	3,603
Среднее	24,00	23,8	74,08	7,78	125,643	-	23,8	44,95	5,68	125,599	-	29,13	0,044	-	-	-	3,665
Итого	792,0				4146,218	0,000				4144,766	0,000		1,452	0,00	0,00	0,00	120,96

Ориентировочно до конца месяца(+) 1130,787 1130,391 0,396 32,988
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1403,245 1402,080 1,164 34,756
Итого за январь 2021 : 4037,357 4036,013 1,344 117,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учетаГлавный инженер
(по доверенности абонента)