

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 222791

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40 мм

Обратн.тр. ПРЭМ 40 мм

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

22,5

22,5

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

0,3

0,3

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 11,6

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч,

Qот=

Qвент.=

Qтех.пот.=

Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,

Qот.гвс.ср=

Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,

Gот=

Gвент.=

Gтех.пот.=

Gгвс=

Gгвс.м=

Фактические нагрузки:

Gот ф. = т/сут

Gгвс ф. = т/сут

Qот.ф. = Гкал/мес

Qот.ср.ф. = Гкал/сут

Константные значения:

P1=

P2=

P3=

P4=

T1=

T2=

T3=

T4=

T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
21.12.20	24	2421,1	66,67	10,20	174,320	-	2391,1	42,77	5,60	172,160	-	23,90	2,160	0,00	0,00	0,00	4,259
22.12.20	24	2415,7	66,67	10,20	173,930	-	2385,3	42,73	5,60	171,740	-	23,94	2,190	0,00	0,00	0,00	4,257
23.12.20	24	2417,9	66,67	10,20	174,090	-	2387,1	42,58	5,60	171,870	-	24,09	2,220	0,00	0,00	0,00	4,288
24.12.20	24	2464,0	66,71	10,20	177,410	-	2431,7	42,85	5,60	175,080	-	23,86	2,330	0,00	0,00	0,00	4,333
25.12.20	24	2495,1	67,55	10,20	179,650	-	2457,9	43,40	5,60	176,970	-	24,15	2,680	0,00	0,00	0,00	4,455
26.12.20	24	2488,1	72,81	10,20	179,140	-	2450,4	45,41	5,60	176,430	-	27,40	2,710	0,00	0,00	0,00	5,031
27.12.20	24	2492,6	73,83	10,20	179,470	-	2456,0	45,82	5,60	176,830	-	28,01	2,640	0,00	0,00	0,00	5,148
28.12.20	24	2486,9	73,65	10,20	179,060	-	2450,4	45,47	5,60	176,430	-	28,18	2,630	0,00	0,00	0,00	5,165
29.12.20	24	1187,5	71,22	10,20	85,500	-	1172,1	44,50	5,60	84,390	-	26,72	1,110	0,00	0,00	0,00	4,269
30.12.20	24	2530,0	67,40	10,20	182,160	-	2498,1	43,22	5,60	179,860	-	24,18	2,300	0,00	0,00	0,00	4,504
31.12.20	24	2528,9	65,72	10,20	182,080	-	2497,5	42,67	5,60	179,820	-	23,05	2,260	0,00	0,00	0,00	4,293
01.01.21	24	2524,2	65,69	10,20	181,740	-	2491,4	42,81	5,60	179,380	-	22,88	2,360	0,00	0,00	0,00	4,259
02.01.21	24	2519,6	65,70	10,20	181,410	-	2487,8	42,79	5,60	179,120	-	22,91	2,290	0,00	0,00	0,00	4,254
03.01.21	24	2516,3	69,02	10,20	181,170	-	2484,3	43,97	5,60	178,870	-	25,05	2,300	0,00	0,00	0,00	4,639
04.01.21	24	2514,3	73,65	10,20	181,030	-	2480,6	45,95	5,60	178,600	-	27,70	2,430	0,00	0,00	0,00	5,126
05.01.21	24	2515,3	73,66	10,20	181,100	-	2481,0	46,02	5,60	178,630	-	27,64	2,470	0,00	0,00	0,00	5,119
06.01.21	24	2515,4	74,89	10,20	181,110	-	2478,6	46,45	5,60	178,460	-	28,44	2,650	0,00	0,00	0,00	5,274
07.01.21	24	2508,6	76,20	10,20	180,620	-	2473,1	46,98	5,60	178,060	-	29,22	2,560	0,00	0,00	0,00	5,398
08.01.21	24	2503,3	71,02	10,20	180,240	-	2471,1	44,66	5,60	177,920	-	26,36	2,320	0,00	0,00	0,00	4,855
09.01.21	24	2509,6	78,59	10,20	180,690	-	2474,9	47,13	5,60	178,190	-	31,46	2,500	0,00	0,00	0,00	5,802
10.01.21	24	2504,2	81,24	10,20	180,300	-	2469,9	47,59	5,60	177,830	-	33,65	2,470	0,00	0,00	0,00	6,185
11.01.21	24	2504,2	82,59	10,20	180,300	-	2470,0	47,97	5,60	177,840	-	34,62	2,460	0,00	0,00	0,00	6,360
12.01.21	24	2502,2	82,92	10,20	180,160	-	2467,5	47,99	5,60	177,660	-	34,93	2,500	0,00	0,00	0,00	6,413
13.01.21	24	2497,8	84,58	10,20	179,840	-	2463,5	48,48	5,60	177,370	-	36,10	2,470	0,00	0,00	0,00	6,612
14.01.21	24	2494,3	87,14	10,20	179,590	-	2457,1	49,26	5,60	176,910	-	37,88	2,680	0,00	0,00	0,00	6,935
15.01.21	24	2493,1	89,53	10,20	179,500	-	2454,7	50,13	5,60	176,740	-	39,40	2,760	0,00	0,00	0,00	7,211
16.01.21	24	2491,0	89,50	10,20	179,350	-	2452,9	50,18	5,60	176,610	-	39,32	2,740	0,00	0,00	0,00	7,190
17.01.21	24	2458,1	83,50	10,20	176,980	-	2411,9	48,37	5,60	173,660	-	35,13	3,320	0,00	0,00	0,00	6,378
18.01.21	24	2481,1	80,58	10,20	178,640	-	2447,5	47,21	5,60	176,220	-	33,37	2,420	0,00	0,00	0,00	6,075
19.01.21	24	2478,3	81,39	10,20	178,440	-	2444,3	47,90	5,60	175,990	-	33,49	2,450	0,00	0,00	0,00	6,093
20.01.21	24	2476,7	82,35	10,20	178,320	-	2444,0	48,56	5,60	175,970	-	33,79	2,350	0,00	0,00	0,00	6,140
21.01.21	24	2461,7	81,59	10,20	177,240	-	2428,5	47,89	5,60	174,850	-	33,70	2,390	0,00	0,00	0,00	6,087
22.01.21	24	2477,1	73,84	10,20	178,350	-	2444,3	45,13	5,60	175,990	-	28,71	2,360	0,00	0,00	0,00	5,227
Среднее	24,00	2450,7	75,40	10,20	176,452	-	2416,9	45,90	5,60	174,014	-	29,49	2,439	-	-	-	5,383
Итого	792,0				5822,930	0,000				5742,450	0,000		80,480	0,00	0,00	0,00	177,64

Ориентировочно до конца месяца(+)

1588,072

1566,123

21,949

48,446

Корректировка за прошлый месяц (-)

1910,543

1885,290

25,253

51,429

Итого за январь 2021 :

5500,459

5423,283

77,176

174,65

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
21.12.20 03:00	30778,360	-	30326,010	-	0,000	0,000	620,853	
23.01.21 03:00	4428,210	-	4367,010	-	0,000	0,000	139,696	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв =

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

174,65 Гкал
Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

