

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2021**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 5, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-941 № 65383

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

Тхв = 11,6

Подающий тр. ПРЭМ-1 50

72

КТПТР-05

Преобр. давления

Обратн.тр. ПРЭМ-1 50

36

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
21.12.20	24	11,9	65,24	-	205,321	-	23,8	43,21	-	205,434	-	22,03	-0,112	-	-	-	4,517
22.12.20	24	11,9	64,95	-	205,917	-	23,9	43,03	-	206,118	-	21,91	-0,201	-	-	-	4,504
23.12.20	24	12,0	64,59	-	206,781	-	24,0	42,79	-	207,110	-	21,80	-0,328	-	-	-	4,494
24.12.20	24	12,0	66,34	-	207,331	-	24,0	43,59	-	207,790	-	22,75	-0,458	-	-	-	4,697
25.12.20	24	12,1	68,55	-	208,523	-	24,2	44,81	-	209,052	-	23,74	-0,528	-	-	-	4,926
26.12.20	24	11,9	72,71	-	205,129	-	23,4	47,59	-	201,958	-	25,12	3,171	-	-	-	5,303
27.12.20	24	12,0	74,47	-	208,134	-	23,9	46,79	-	206,281	-	27,68	1,853	-	-	-	5,847
28.12.20	24	12,0	70,07	-	207,772	-	23,9	44,81	-	206,354	-	25,26	1,418	-	-	-	5,311
29.12.20	24	12,0	67,91	-	206,952	-	23,9	43,65	-	206,247	-	24,26	0,706	-	-	-	5,051
30.12.20	24	12,0	68,25	-	207,641	-	23,9	46,24	-	206,890	-	22,01	0,751	-	-	-	4,605
31.12.20	24	12,0	66,89	-	206,685	-	23,6	44,84	-	204,324	-	22,05	2,360	-	-	-	4,664
01.01.21	24	11,9	64,27	-	205,479	-	23,5	42,53	-	203,240	-	21,74	2,238	-	-	-	4,563
02.01.21	24	11,9	66,77	-	206,253	-	23,8	43,54	-	205,203	-	23,23	1,050	-	-	-	4,837
03.01.21	24	12,0	68,86	-	207,390	-	24,0	44,45	-	207,409	-	24,41	-0,019	-	-	-	5,061
04.01.21	24	11,9	70,92	-	205,704	-	23,8	45,14	-	205,964	-	25,77	-0,260	-	-	-	5,290
05.01.21	24	11,9	72,80	-	205,598	-	23,8	45,84	-	205,896	-	26,96	-0,298	-	-	-	5,529
06.01.21	24	12,0	75,12	-	207,854	-	24,1	46,98	-	208,162	-	28,14	-0,308	-	-	-	5,834
07.01.21	24	12,2	79,16	-	210,100	-	24,3	48,88	-	210,327	-	30,28	-0,227	-	-	-	6,350
08.01.21	24	12,2	77,67	-	210,410	-	24,4	48,32	-	210,697	-	29,35	-0,287	-	-	-	6,162
09.01.21	24	12,1	82,31	-	208,740	-	24,2	49,37	-	208,929	-	32,94	-0,189	-	-	-	6,866
10.01.21	24	12,0	82,52	-	206,821	-	23,9	48,85	-	206,899	-	33,67	-0,079	-	-	-	6,960
11.01.21	24	12,0	83,09	-	206,797	-	23,9	48,69	-	206,647	-	34,41	0,149	-	-	-	7,122
12.01.21	24	12,0	84,50	-	206,862	-	23,9	49,36	-	206,632	-	35,14	0,230	-	-	-	7,281
13.01.21	24	11,9	84,38	-	205,472	-	23,7	48,91	-	205,188	-	35,47	0,284	-	-	-	7,302
14.01.21	24	11,8	86,24	-	203,171	-	23,5	49,14	-	202,856	-	37,10	0,315	-	-	-	7,552
15.01.21	24	11,6	88,17	-	200,854	-	23,2	49,71	-	200,431	-	38,46	0,422	-	-	-	7,746
16.01.21	24	11,6	85,93	-	200,326	-	23,2	49,01	-	200,038	-	36,92	0,289	-	-	-	7,411
17.01.21	24	11,8	82,46	-	204,327	-	23,6	48,60	-	204,207	-	33,86	0,120	-	-	-	6,924
18.01.21	24	12,0	78,32	-	206,518	-	23,9	47,56	-	206,702	-	30,76	-0,184	-	-	-	6,344
19.01.21	24	11,6	80,34	-	200,541	-	22,4	48,92	-	193,364	-	31,42	7,176	-	-	-	6,651
20.01.21	24	11,9	82,55	-	206,209	-	23,7	49,41	-	204,952	-	33,14	1,257	-	-	-	6,895
21.01.21	24	11,8	77,78	-	204,728	-	23,6	47,16	-	203,819	-	30,62	0,909	-	-	-	6,311
22.01.21	24	11,7	72,62	-	202,860	-	23,4	45,19	-	202,206	-	27,43	0,655	-	-	-	5,595
Среднее	24,00	11,9	75,05	-	206,036	-	23,8	46,57	-	205,374	-	28,48	0,663	-	-	-	5,894
Итого	792,0				6799,199	0,000				6777,326	0,000		21,873	0,00	0,00	0,00	194,51

Ориентировочно до конца месяца(+)

1854,327

1848,362

5,965

53,048

Корректировка за прошлый месяц (-)

2280,729

2281,341

-0,612

55,915

**Итого за январь 2021 :**

6372,798

6344,347

28,451

191,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
12.06.15 15:00	2956,888	-	2964,553	-	-	-	-	Показания ГВС
12.06.15 15:00	2956,888	-	2964,553	-	-	-	56,605	
							56,605	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв =

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер

(по доверенности абонента)

