

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за январь 2021**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 51-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12000923

расходомер

Подающий тр. Питерфлоу РС 50 mm

Обратн.тр. Питерфлоу РС 50 mm

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

0,48

0,48

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

72

72

Термопреобр.

КТСП-Н

КТСП-Н

Тхв = 11,6

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:  $Qгвс=m3*(h3-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGвс	Q
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
21.12.20	24	10,6	66,12	8,80	183,425	-	10,6	42,92	6,00	183,425	-	23,20	0,000	0,00	0,00	0,00	4,255
22.12.20	24	10,6	66,12	8,80	182,959	-	10,6	42,69	6,00	182,959	-	23,44	0,000	0,00	0,00	0,00	4,288
23.12.20	24	10,6	66,11	8,80	183,090	-	10,6	42,20	6,00	183,090	-	23,91	0,000	0,00	0,00	0,00	4,378
24.12.20	24	10,8	66,14	8,80	186,557	-	10,8	42,52	6,00	186,557	-	23,63	0,000	0,00	0,00	0,00	4,408
25.12.20	24	10,9	66,99	8,80	188,730	-	10,9	42,82	6,00	188,730	-	24,17	0,000	0,00	0,00	0,00	4,561
26.12.20	24	10,9	72,16	8,80	188,040	-	10,9	44,68	6,00	188,040	-	27,49	0,000	0,00	0,00	0,00	5,169
27.12.20	24	10,9	73,19	8,80	188,316	-	10,9	45,22	6,00	188,316	-	27,97	0,000	0,00	0,00	0,00	5,267
28.12.20	24	10,9	72,99	8,80	187,846	-	10,9	45,18	6,00	187,846	-	27,81	0,000	0,00	0,00	0,00	5,223
29.12.20	24	11,0	71,87	8,80	190,002	-	11,0	45,05	6,00	190,002	-	26,83	0,000	0,00	0,00	0,00	5,097
30.12.20	24	11,1	66,84	8,80	191,645	-	11,1	43,13	6,00	191,645	-	23,71	0,000	0,00	0,00	0,00	4,544
31.12.20	24	11,1	65,17	8,80	191,619	-	11,1	42,49	6,00	191,619	-	22,68	0,000	0,00	0,00	0,00	4,346
01.01.21	24	11,1	65,16	8,80	191,208	-	11,1	42,53	6,00	191,208	-	22,63	0,000	0,00	0,00	0,00	4,327
02.01.21	24	11,0	65,17	8,80	190,836	-	11,0	42,47	6,00	190,836	-	22,70	0,000	0,00	0,00	0,00	4,332
03.01.21	24	11,0	68,44	8,80	190,515	-	11,0	43,70	6,00	190,515	-	24,74	0,000	0,00	0,00	0,00	4,714
04.01.21	24	11,0	73,00	8,80	190,072	-	11,0	45,74	6,00	190,072	-	27,27	0,000	0,00	0,00	0,00	5,183
05.01.21	24	11,0	73,01	8,80	190,119	-	11,0	45,64	6,00	190,119	-	27,37	0,000	0,00	0,00	0,00	5,204
06.01.21	24	11,0	74,21	8,80	189,928	-	11,0	45,93	6,00	189,928	-	28,28	0,000	0,00	0,00	0,00	5,371
07.01.21	24	11,0	75,52	8,80	189,400	-	11,0	46,38	6,00	189,400	-	29,14	0,000	0,00	0,00	0,00	5,519
08.01.21	24	11,0	70,31	8,80	189,255	-	11,0	43,91	6,00	189,255	-	26,40	0,000	0,00	0,00	0,00	4,997
09.01.21	24	11,0	77,86	8,80	189,539	-	11,0	46,41	6,00	189,539	-	31,45	0,000	0,00	0,00	0,00	5,961
10.01.21	24	10,9	80,47	8,80	189,096	-	10,9	46,93	6,00	189,096	-	33,54	0,000	0,00	0,00	0,00	6,342
11.01.21	24	10,9	81,78	8,80	189,098	-	10,9	47,36	6,00	189,098	-	34,41	0,000	0,00	0,00	0,00	6,508
12.01.21	24	10,9	82,12	8,80	188,789	-	10,9	47,38	6,00	188,789	-	34,74	0,000	0,00	0,00	0,00	6,559
13.01.21	24	10,9	83,71	8,80	188,308	-	10,9	47,80	6,00	188,308	-	35,91	0,000	0,00	0,00	0,00	6,794
14.01.21	24	10,9	86,22	8,80	187,913	-	10,9	48,47	6,00	187,913	-	37,75	0,000	0,00	0,00	0,00	7,094
15.01.21	24	10,9	88,62	8,80	187,783	-	10,9	49,49	6,00	187,783	-	39,13	0,000	0,00	0,00	0,00	7,347
16.01.21	24	10,9	88,63	8,80	187,692	-	10,9	49,60	6,00	187,692	-	39,04	0,000	0,00	0,00	0,00	7,327
17.01.21	24	10,9	82,68	8,80	187,960	-	10,9	47,84	6,00	187,960	-	34,84	0,000	0,00	0,00	0,00	6,548
18.01.21	24	10,9	79,84	8,80	187,576	-	10,9	46,91	6,00	187,576	-	32,93	0,000	0,00	0,00	0,00	6,177
19.01.21	24	10,8	80,65	8,80	187,321	-	10,8	47,42	6,00	187,321	-	33,24	0,000	0,00	0,00	0,00	6,226
20.01.21	24	10,8	81,60	8,80	187,180	-	10,8	48,12	6,00	187,180	-	33,49	0,000	0,00	0,00	0,00	6,268
21.01.21	24	10,8	80,81	8,80	185,997	-	10,8	47,58	6,00	185,997	-	33,23	0,000	0,00	0,00	0,00	6,180
22.01.21	24	10,9	73,14	8,80	187,519	-	10,9	44,89	6,00	187,519	-	28,26	0,000	0,00	0,00	0,00	5,299
Среднее	24,00	10,9	74,75	8,80	188,343	-	10,9	45,50	6,00	188,343	-	29,25	0,000	0,00	0,00	0,00	5,508
Итого	792,0				6215,333	0,000				6215,333	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	181,78

Ориентировочно до конца месяца(+) 1695,091  
 Корректировка за прошлый месяц (-) 2027,419  
**Итого за январь 2021 :** 5883,005  
 Показания счетчиков на момент снятия данных: 5884,615  
 0,000  
 1,610  
 -1,610  
 49,576  
 52,123  
 179,23

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
18.12.20 19:00	-	-	-	-	-	-	-	-
18.12.20 19:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер  
 (по доверенности абонента)



179,23 Гкал  
 Гкал  
 Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ПАО «ТЭК-Б»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплоснабжения  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
 Дата