

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 14-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-941 № 35177

расходомер
 Подающий тр.: VA2305M 50
 Обратн.тр.: VA2305M 50

тр.д: ГВС
 тр.цирк: ГВС
 Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до
 Gmin
 0,08
 0,08
 Gmax
 80
 80

Термопреобр.
 КТПТР-05
 КТПТР-05

Tхв = 11,6
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф. = т/сут Gгвс ф. = т/сут Qот.ф. = Гкал/мес Qот.ср.ф. = Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
21.12.20	24	12,7	64,79	-	244,105	-	12,4	46,79	-	238,331	-	18,01	5,774	-	-	-	4,666
22.12.20	24	13,5	66,69	-	259,548	-	13,0	47,95	-	248,786	-	18,74	10,762	-	-	-	5,218
23.12.20	24	13,0	66,78	-	249,791	-	12,5	47,88	-	239,421	-	18,90	10,370	-	-	-	4,479
24.12.20	24	12,8	66,76	-	245,503	-	12,6	49,22	-	241,942	-	17,53	3,561	-	-	-	5,060
25.12.20	24	13,7	67,77	-	263,688	-	13,5	49,30	-	259,854	-	18,47	3,834	-	-	-	5,799
26.12.20	24	13,6	72,77	-	261,560	-	13,4	51,34	-	257,764	-	21,42	3,796	-	-	-	6,206
27.12.20	24	13,7	75,66	-	263,030	-	13,5	52,81	-	259,317	-	22,85	3,713	-	-	-	5,672
28.12.20	24	13,9	71,18	-	267,274	-	13,7	50,67	-	263,504	-	19,32	3,568	-	-	-	5,283
29.12.20	24	13,8	68,42	-	264,368	-	13,6	49,10	-	260,800	-	20,51	3,444	-	-	-	5,157
30.12.20	24	13,7	67,67	-	262,398	-	13,5	48,66	-	258,904	-	18,27	3,329	-	-	-	4,979
31.12.20	24	13,7	66,96	-	263,603	-	13,6	48,68	-	260,273	-	17,07	3,431	-	-	-	4,654
01.01.21	24	13,7	64,48	-	263,097	-	13,5	47,41	-	259,666	-	18,52	3,390	-	-	-	4,960
02.01.21	24	13,5	67,11	-	258,870	-	13,3	48,59	-	255,480	-	19,40	3,489	-	-	-	5,188
03.01.21	24	13,5	68,83	-	258,491	-	13,3	49,42	-	255,003	-	21,13	3,390	-	-	-	5,577
04.01.21	24	13,3	72,01	-	255,772	-	13,1	50,88	-	252,381	-	22,03	3,444	-	-	-	5,879
05.01.21	24	13,5	74,16	-	258,746	-	13,3	52,13	-	255,303	-	22,98	3,487	-	-	-	6,143
06.01.21	24	13,5	76,85	-	259,191	-	13,3	53,37	-	255,704	-	24,53	3,456	-	-	-	6,548
07.01.21	24	13,5	79,71	-	259,122	-	13,3	55,18	-	255,666	-	22,74	3,590	-	-	-	6,169
08.01.21	24	13,7	76,66	-	262,710	-	13,5	53,91	-	259,120	-	27,25	3,286	-	-	-	6,982
09.01.21	24	13,0	81,79	-	249,615	-	12,8	54,54	-	246,329	-	27,70	3,305	-	-	-	7,322
10.01.21	24	13,4	83,20	-	257,744	-	13,3	55,50	-	254,439	-	28,03	3,398	-	-	-	7,318
11.01.21	24	13,3	82,87	-	254,433	-	13,1	54,84	-	251,035	-	28,38	3,555	-	-	-	7,495
12.01.21	24	13,4	83,67	-	257,148	-	13,2	55,29	-	253,593	-	28,70	3,391	-	-	-	7,522
13.01.21	24	13,3	83,30	-	255,620	-	13,1	54,60	-	252,228	-	30,81	3,384	-	-	-	7,904
14.01.21	24	13,0	86,15	-	250,427	-	12,9	55,34	-	247,043	-	32,59	4,813	-	-	-	8,203
15.01.21	24	12,7	88,45	-	243,469	-	12,4	55,86	-	238,656	-	31,67	4,232	-	-	-	8,021
16.01.21	24	12,8	86,69	-	245,933	-	12,6	55,02	-	241,701	-	28,07	4,104	-	-	-	7,266
17.01.21	24	13,1	81,51	-	251,035	-	12,9	53,44	-	246,931	-	26,63	4,090	-	-	-	6,915
18.01.21	24	13,1	79,32	-	251,550	-	12,9	52,69	-	247,459	-	26,87	3,263	-	-	-	6,697
19.01.21	24	12,6	80,57	-	242,729	-	12,5	53,69	-	239,467	-	27,48	2,277	-	-	-	7,007
20.01.21	24	13,1	81,38	-	250,560	-	12,9	53,91	-	248,283	-	25,13	2,274	-	-	-	6,586
21.01.21	24	13,4	77,27	-	257,394	-	13,3	52,14	-	255,121	-	22,91	2,214	-	-	-	5,852
22.01.21	24	13,1	72,36	-	250,690	-	12,9	49,46	-	248,476	-	23,44	3,977	-	-	-	6,185
Среднее	24,00	13,3	75,25	-	255,734	-	13,1	51,81	-	251,757	-	23,44	3,977	-	-	-	6,185
Итого	792,0				8439,216	0,000				8307,983	0,000	131,232	3,977	0,00	0,00	0,00	204,11

Ориентировочно до конца месяца(+)

2301,604

2265,814

35,791

55,666

Корректировка за прошлый месяц (-)

2836,362

2822,300

14,062

58,942

Итого за январь 2021 :

7904,458

7751,498

152,961

200,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
25.05.15 00:00	65576,660	-	66065,537	-	-	-	1944,678	
25.05.15 00:00	65576,660	-	66065,537	-	-	-	1944,678	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв =
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

200,83 Гкал
 Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

