

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 21, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырехтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215580
 расходомер
 Подающий тр. ПРЭМ 40 mm
 Обратн. тр. ПРЭМ 40 mm
 тр-д. ГВС ПРЭМ 50 mm
 тр.цирк. ГВС ПРЭМ 32 mm
 Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до

Gmin
 Gmax
 22,5
 22,5
 36
 15

Термопреобр.
 КТСП-Н
 КТСП-Н
 КТСП-Н
 КТСП-Н

Тхв = 11,6
 Преобр. давления
 ПДТВХ-1
 ПДТВХ-1
 ПДТВХ-1
 ПДТВХ-1

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф. = т/сут Gгвс ф. = т/сут Qот.ф. = Гкал/мес Qот.ср.ф. = Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1 %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
21.12.20	24	38,2	62,62	8,86	206,510	-	37,7	45,37	6,44	203,510	-	17,25	3,000	-	-	-	3,698
22.12.20	24	37,9	61,33	8,87	204,740	-	37,4	44,43	6,47	201,820	-	16,90	2,920	-	-	-	3,590
23.12.20	24	37,5	60,55	8,88	202,620	-	37,0	43,76	6,56	199,800	-	16,79	2,820	-	-	-	3,525
24.12.20	24	37,9	62,75	8,88	204,700	-	37,4	44,95	6,50	201,700	-	17,80	3,000	-	-	-	3,779
25.12.20	24	38,1	68,70	8,85	205,820	-	37,6	48,42	6,47	202,800	-	20,28	3,020	-	-	-	4,320
26.12.20	24	37,6	71,62	8,86	203,270	-	37,2	49,61	6,56	200,640	-	22,01	2,630	-	-	-	4,604
27.12.20	24	37,6	74,59	8,86	203,000	-	37,0	50,97	6,58	199,910	-	23,62	3,090	-	-	-	4,952
28.12.20	24	38,0	72,98	8,84	205,440	-	37,5	50,24	6,48	202,290	-	22,74	3,150	-	-	-	4,830
29.12.20	24	38,6	73,04	8,88	208,460	-	38,0	50,36	6,42	205,010	-	22,68	3,450	-	-	-	4,902
30.12.20	24	39,1	70,31	8,85	211,080	-	38,5	49,60	6,33	207,980	-	20,71	3,100	-	-	-	4,525
31.12.20	24	38,9	64,02	8,86	209,970	-	38,3	46,30	6,36	207,080	-	17,72	2,890	-	-	-	3,854
01.01.21	24	38,7	62,54	8,85	208,850	-	38,1	45,59	6,41	205,970	-	16,95	2,880	-	-	-	3,671
02.01.21	24	38,4	67,17	8,87	207,260	-	37,8	47,92	6,43	204,290	-	19,25	2,970	-	-	-	4,132
03.01.21	24	38,1	69,22	8,86	205,860	-	37,6	48,81	6,48	202,880	-	20,41	2,980	-	-	-	4,347
04.01.21	24	37,2	71,02	8,88	201,120	-	36,7	49,40	6,60	198,060	-	21,62	3,060	-	-	-	4,499
05.01.21	24	37,4	72,00	8,89	201,860	-	36,8	49,87	6,57	198,840	-	22,13	3,020	-	-	-	4,618
06.01.21	24	37,8	74,62	8,86	204,020	-	37,2	51,30	6,51	200,920	-	23,32	3,100	-	-	-	4,917
07.01.21	24	38,0	77,06	8,84	205,250	-	37,4	52,71	6,44	202,210	-	24,35	3,040	-	-	-	5,158
08.01.21	24	38,4	72,41	8,86	207,320	-	37,9	50,43	6,39	204,420	-	21,98	2,900	-	-	-	4,703
09.01.21	24	37,9	78,04	8,91	202,050	-	36,9	51,98	6,60	199,150	-	26,06	2,900	-	-	-	5,416
10.01.21	24	37,1	80,56	8,88	200,190	-	36,5	52,53	6,69	197,220	-	28,03	2,970	-	-	-	5,767
11.01.21	24	36,4	83,53	8,48	196,500	-	35,8	53,34	6,84	193,580	-	30,19	2,920	-	-	-	6,088
12.01.21	24	36,5	83,42	8,44	197,070	-	36,0	53,46	6,81	194,330	-	29,96	2,740	-	-	-	6,051
13.01.21	24	36,2	83,04	8,44	195,360	-	35,7	53,16	6,82	192,660	-	29,88	2,700	-	-	-	5,981
14.01.21	24	35,8	85,45	8,47	193,250	-	35,3	53,66	6,89	190,690	-	31,79	2,560	-	-	-	6,281
15.01.21	24	35,2	87,15	8,49	189,950	-	34,7	53,94	6,96	187,410	-	33,21	2,540	-	-	-	6,445
16.01.21	24	35,2	87,15	8,46	190,130	-	34,8	54,09	6,94	187,670	-	33,06	2,460	-	-	-	6,419
17.01.21	24	37,0	83,25	8,45	199,610	-	36,5	53,92	6,70	196,960	-	29,33	2,650	-	-	-	5,997
18.01.21	24	38,4	79,64	8,43	207,320	-	37,8	53,34	6,47	204,380	-	26,30	2,940	-	-	-	5,609
19.01.21	24	38,4	79,99	8,40	207,470	-	37,9	53,77	6,47	204,530	-	26,22	2,940	-	-	-	5,598
20.01.21	24	38,3	79,84	8,38	206,670	-	37,7	53,77	6,50	203,630	-	26,07	3,040	-	-	-	5,551
21.01.21	24	38,9	75,31	8,37	209,980	-	38,3	51,56	6,43	207,010	-	23,75	2,970	-	-	-	5,140
22.01.21	24	38,4	71,78	8,36	207,620	-	37,9	49,64	6,48	204,850	-	22,14	2,770	-	-	-	4,734
Среднее	24,00	37,7	74,14	8,71	203,343	-	37,1	50,37	6,56	200,430	-	23,77	2,913	-	-	-	4,961
Итого	792,0				6710,320	0,000				6614,200	0,000		96,120	0,00	0,00	0,00	163,70

Ориентировочно до конца месяца(+)

1830,087

1803,873

26,215

44,647

Корректировка за прошлый месяц (-)

2270,651

2237,714

32,937

46,566

Итого за январь 2021 :

6269,756

6180,358

89,397

161,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
21.12.20 04:00	52532,290	-	51399,340	-	-	-	1042,257	
23.01.21 03:00	59234,070	-	58005,190	-	-	-	1206,086	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

161,79 Гкал
 Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

