

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 21, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215577

расходомер

Подающий тр. — ПРЭМ 40 мм

Обратн.тр. — ПРЭМ 40 мм

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

22,5

22,5

Термопреобр.

КТСП-Н

КТСП-Н

Tхв = 11,6

Преобр. давления

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fg1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fg2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
21.12.20	24	21,2	61,96	8,47	114,540	-	21,0	36,87	6,19	113,330	-	25,09	1,210	0,00	0,00	0,00	2,916
22.12.20	24	21,0	60,69	8,49	113,630	-	20,8	36,18	6,23	112,390	-	24,51	1,240	0,00	0,00	0,00	2,829
23.12.20	24	20,8	59,90	8,52	112,450	-	20,6	35,61	6,30	111,270	-	24,29	1,180	0,00	0,00	0,00	2,774
24.12.20	24	21,0	62,09	8,49	113,600	-	20,8	36,41	6,23	112,380	-	25,68	1,220	0,00	0,00	0,00	2,959
25.12.20	24	21,1	67,96	8,48	114,170	-	20,9	38,75	6,20	113,050	-	29,21	1,120	0,00	0,00	0,00	3,380
26.12.20	24	20,9	70,84	8,53	112,970	-	20,7	39,36	6,29	111,780	-	31,48	1,190	0,00	0,00	0,00	3,603
27.12.20	24	20,8	73,75	8,52	112,490	-	20,6	40,18	6,31	111,270	-	33,57	1,220	0,00	0,00	0,00	3,825
28.12.20	24	21,1	72,15	8,50	113,810	-	20,9	39,83	6,23	112,680	-	32,32	1,130	0,00	0,00	0,00	3,725
29.12.20	24	21,4	72,22	8,51	115,540	-	21,2	39,95	6,16	114,370	-	32,27	1,170	0,00	0,00	0,00	3,776
30.12.20	24	21,7	69,51	8,48	117,120	-	21,5	39,70	6,08	115,860	-	29,81	1,260	0,00	0,00	0,00	3,542
31.12.20	24	21,6	63,35	8,44	116,550	-	21,4	37,63	6,08	115,400	-	25,72	1,150	0,00	0,00	0,00	3,042
01.01.21	24	21,5	61,89	8,46	115,940	-	21,2	37,03	6,12	114,730	-	24,86	1,210	0,00	0,00	0,00	2,927
02.01.21	24	21,3	66,46	8,46	114,920	-	21,1	38,67	6,16	113,820	-	27,79	1,100	0,00	0,00	0,00	3,235
03.01.21	24	21,1	68,47	8,46	114,150	-	20,9	39,11	6,21	113,080	-	29,36	1,070	0,00	0,00	0,00	3,393
04.01.21	24	20,7	70,22	8,51	111,510	-	20,4	39,31	6,36	110,410	-	30,91	1,100	0,00	0,00	0,00	3,490
05.01.21	24	20,7	71,20	8,52	111,990	-	20,5	39,54	6,34	110,730	-	31,66	1,260	0,00	0,00	0,00	3,595
06.01.21	24	21,0	73,78	8,50	113,210	-	20,7	40,63	6,28	111,880	-	33,15	1,330	0,00	0,00	0,00	3,811
07.01.21	24	21,1	76,19	8,48	113,900	-	20,8	41,57	6,24	112,530	-	34,62	1,370	0,00	0,00	0,00	4,002
08.01.21	24	21,3	74,60	8,49	115,110	-	21,1	40,01	6,18	113,840	-	31,59	1,270	0,00	0,00	0,00	3,686
09.01.21	24	20,8	77,11	8,60	112,120	-	20,5	40,37	6,36	110,940	-	36,74	1,180	0,00	0,00	0,00	4,168
10.01.21	24	20,6	79,57	8,61	111,010	-	20,4	40,30	9,95	109,940	-	39,27	1,070	0,00	0,00	0,00	4,398
11.01.21	24	20,2	82,48	8,64	108,940	-	20,0	40,68	4,37	107,790	-	41,80	1,150	0,00	0,00	0,00	4,608
12.01.21	24	20,3	82,39	8,60	109,430	-	20,0	40,92	7,20	108,220	-	41,47	1,210	0,00	0,00	0,00	4,587
13.01.21	24	20,3	82,00	8,46	109,690	-	20,1	40,73	6,58	108,440	-	41,27	1,250	0,00	0,00	0,00	4,581
14.01.21	24	19,9	84,31	8,71	107,490	-	19,7	40,85	5,80	106,360	-	43,46	1,130	0,00	0,00	0,00	4,723
15.01.21	24	19,6	85,97	8,73	105,860	-	19,4	40,79	5,80	104,620	-	45,18	1,240	0,00	0,00	0,00	4,842
16.01.21	24	19,7	85,99	8,71	106,130	-	19,4	40,85	5,80	104,710	-	45,14	1,420	0,00	0,00	0,00	4,852
17.01.21	24	20,6	82,19	8,60	111,370	-	20,3	41,40	5,80	109,820	-	40,79	1,550	0,00	0,00	0,00	4,608
18.01.21	24	21,4	78,71	8,51	115,430	-	21,1	41,53	5,80	113,980	-	37,18	1,450	0,00	0,00	0,00	4,355
19.01.21	24	21,7	78,96	8,50	117,050	-	21,1	42,13	5,98	113,740	-	36,83	3,310	0,00	0,00	0,00	4,454
20.01.21	24	21,3	78,68	8,51	114,960	-	21,0	42,00	6,15	113,570	-	36,68	1,390	0,00	0,00	0,00	4,276
21.01.21	24	21,6	74,17	8,52	116,820	-	21,4	40,52	6,06	115,430	-	33,65	1,390	0,00	0,00	0,00	3,987
22.01.21	24	21,4	70,63	8,52	115,580	-	21,2	39,16	6,11	114,230	-	31,47	1,350	0,00	0,00	0,00	3,688
Среднее	24,00	20,9	73,25	8,53	113,015	-	20,7	39,65	6,24	111,715	-	33,60	1,300	-	-	-	3,837
Итого	792,0				3729,480	0,000				3686,590	0,000		42,890	0,00	0,00	0,00	126,64

Ориентировочно до конца месяца(+)	1017,131	1009,903	15,249	38,85
Корректировка за прошлый месяц (-)	1259,893	1245,907	13,986	37,02
Итого за январь 2021 :	3486,718	3450,586	44,153	128,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:								
Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
21.12.20 04:00	64704,590	-	67567,630	-	0,000	0,000	2178,019	
23.01.21 03:00	68429,420	-	71249,590	-	0,000	0,000	2304,588	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв =
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

128,47 Гкал
 Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

