

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Август 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 101, корп. 1, лит. Я**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **8818.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **12353**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	21.09.2023	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ943 № 14799	расходомер:	Gmin=		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	Термопреобр.:	КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,4546	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0,198
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0,09
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 136,38	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 36 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2022 по 22.08.2022

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)						Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.07.2022		*																					
24.07.2022		*																					
25.07.2022		*																					
26.07.2022		*																					
27.07.2022		*																					
28.07.2022		*																					
29.07.2022	13,00	*	28,12	21,86	6,26	59,91	50,97	8,94			12,40		12,40	12,58		12,58		55,81				0,69	
30.07.2022	24,00	*	157,67	145,15	12,52	68,28	68,14	0,14			13,16		13,16	13,44		13,44		68,00				0,90	
31.07.2022	24,00	*	151,34	136,95	14,39	68,83	68,71	0,12			15,02		15,02	15,34		15,34		68,21				1,02	
01.08.2022	24,00	*	150,48	135,22	15,26	67,80	67,67	0,13			15,82		15,82	16,15		16,15		67,33				1,07	
02.08.2022	24,00	*	151,49	137,50	13,99	67,13	67,00	0,13			14,64		14,64	14,94		14,94		66,74				0,98	
03.08.2022	24,00	*	151,85	136,99	14,86	67,53	67,39	0,14			15,53		15,53	15,85		15,85		67,22				1,04	
04.08.2022	24,00	*	151,35	137,54	13,81	67,35	67,20	0,15			14,41		14,41	14,71		14,71		67,07				0,97	
05.08.2022	24,00	*	153,23	138,87	14,36	68,13	67,99	0,14			15,08		15,08	15,40		15,40		67,78				1,02	
06.08.2022	24,00	*	155,28	142,55	12,73	70,38	70,23	0,15			13,40		13,40	13,70		13,70		70,17				0,94	
07.08.2022	24,00	*	156,06	142,33	13,73	71,76	71,61	0,15			14,42		14,42	14,76		14,76		71,33				1,03	
08.08.2022	24,00	*	154,25	139,02	15,23	69,07	68,97	0,10			15,93		15,93	16,27		16,27		68,35				1,09	
09.08.2022	24,00	*	151,62	138,49	13,13	68,87	68,72	0,15			13,81		13,81	14,11		14,11		68,62				0,95	
10.08.2022	24,00	*	153,52	139,65	13,87	69,76	69,60	0,16			14,53		14,53	14,85		14,85		69,47				1,01	
11.08.2022	24,00	*	153,64	138,67	14,97	69,97	69,81	0,16			15,64		15,64	15,99		15,99		69,72				1,09	
12.08.2022	24,00	*	152,21	138,57	13,64	69,51	69,37	0,14			14,25		14,25	14,56		14,56		69,12				0,98	
13.08.2022	24,00	*	153,49	139,87	13,62	70,37	70,23	0,14			14,23		14,23	14,55		14,55		70,01				1,00	
14.08.2022	24,00	*	154,34	140,03	14,31	71,24	71,10	0,14			15,00		15,00	15,34		15,34		70,76				1,06	
15.08.2022	24,00	*	147,23	132,65	14,58	71,35	71,20	0,15			15,27		15,27	15,62		15,62		70,87				1,08	
16.08.2022	24,00	*	132,77	120,43	12,34	70,13	69,98	0,15			12,81		12,81	13,10		13,10		69,56				0,89	
17.08.2022	24,00	*	130,72	117,80	12,92	68,82	68,66	0,16			13,37		13,37	13,66		13,66		68,37				0,91	
18.08.2022	24,00	*	130,47	118,19	12,28	69,06	68,90	0,16			12,72		12,72	12,99		12,99		68,62				0,87	
19.08.2022	24,00	*	130,34	117,98	12,36	68,77	68,61	0,16			12,81		12,81	13,08		13,08		68,39				0,88	
20.08.2022	24,00	*	130,10	117,39	12,71	68,72	68,59	0,13			13,16		13,16	13,44		13,44		68,04				0,90	
21.08.2022	24,00	*	129,12	114,34	14,78	67,69	67,53	0,16			15,22		15,22	15,54		15,54		67,31				1,02	
22.08.2022	24,00	*	126,26	111,47	14,79	67,34	67,18	0,16			15,15		15,15	15,46		15,46		66,87				1,01	
Среднее	23,56		144,12	130,37	13,75	68,71	68,21	0,50			14,58		14,58	14,89		14,89		68,15				0,99	
Итого	589,00		3536,95	3199,51	337,44						357,78		357,78	365,43		365,43						24,40	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **155 час** **6,39 Гкал**

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **155 час** **94,94 куб.м**

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **18,54 °C** **8,36 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **22,43 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 29.08.2022 09:27 GMT+03:00
 Представитель **ООО "Обуховоэнерго"**

651c7368-dc01-4e5e-8c1d-7b01cb32b9d5

Страница 1 из 2



Идентификатор документа 65fc73b8-dcb1-4e5e-8cfd-7bb1cb32b9d5



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	03A13A8400DAAECEB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00	29.08.2022 09:27 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор	035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00	30.08.2022 09:24 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа