

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Август 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 111 ИТП2**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9975.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **12819**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Счетчик: СПТ943 № 10250	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до: 13.09.2022	Режим (схема): ОП: СП-2; МП: СП-2;
Вычислитель:	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,16	72	КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,16	72	КТПТР-05
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,12	30	ТПТ-15-2
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,9421	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс = 0 Qгвс. = 0,4308
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0 Qгвс.ср = 0,2176
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 282,63	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс = 0 Gгвс. = 87,04 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2022 по 22.08.2022

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.07.2022	24,00	*	9,15	0,00	9,15	64,36	29,23	35,13				9,31		9,31	9,49		9,49						0,59
24.07.2022	24,00	*	8,46	0,00	8,46	65,49	29,18	36,31				8,63		8,63	8,79		8,79						0,56
25.07.2022	24,00	*	8,59	0,00	8,59	65,19	29,58	35,61				8,74		8,74	8,90		8,90						0,56
26.07.2022	24,00	*	9,55	0,00	9,55	67,19	30,41	36,78				9,63		9,63	9,82		9,82						0,64
27.07.2022	24,00	*	8,41	0,00	8,41	68,03	29,78	38,25				8,59		8,59	8,77		8,77						0,58
28.07.2022	24,00	*	9,65	0,00	9,65	66,89	29,38	37,51				9,67		9,67	9,86		9,86						0,64
29.07.2022	24,00	*	10,27	0,00	10,27	65,69	29,31	36,38				10,29		10,29	10,49		10,49						0,67
30.07.2022	24,00	*	9,28	0,00	9,28	64,94	30,31	34,63				9,45		9,45	9,63		9,63						0,61
31.07.2022	24,00	*	9,42	0,00	9,42	65,30	31,00	34,30				9,53		9,53	9,72		9,72						0,61
01.08.2022	24,00	*	9,48	0,00	9,48	64,49	30,42	34,07				9,60		9,60	9,78		9,78						0,61
02.08.2022	24,00	*	8,51	0,00	8,51	63,23	30,48	32,75				8,46		8,46	8,61		8,61						0,53
03.08.2022	24,00	*	9,45	0,00	9,45	64,38	31,30	33,08				9,55		9,55	9,73		9,73						0,61
04.08.2022	24,00	*	9,42	0,00	9,42	64,33	31,74	32,59				9,51		9,51	9,68		9,68						0,60
05.08.2022	24,00	*	8,66	0,00	8,66	64,59	32,03	32,56				8,74		8,74	8,90		8,90						0,56
06.08.2022	24,00	*	8,46	0,00	8,46	66,79	31,73	35,06				8,56		8,56	8,74		8,74						0,56
07.08.2022	24,00	*	9,49	0,00	9,49	68,27	31,44	36,83				9,61		9,61	9,81		9,81						0,65
08.08.2022	24,00	*	9,65	0,00	9,65	65,45	30,07	35,38				9,77		9,77	9,96		9,96						0,63
09.08.2022	24,00	*	10,19	0,00	10,19	65,93	30,94	34,99				10,23		10,23	10,43		10,43						0,67
10.08.2022	24,00	*	9,07	0,00	9,07	66,22	31,19	35,03				9,19		9,19	9,37		9,37						0,60
11.08.2022	24,00	*	10,07	0,00	10,07	66,67	31,45	35,22				10,09		10,09	10,30		10,30						0,66
12.08.2022	24,00	*	8,51	0,00	8,51	65,49	31,71	33,78				8,63		8,63	8,79		8,79						0,56
13.08.2022	24,00	*	7,61	0,00	7,61	65,81	31,82	33,99				7,74		7,74	7,89		7,89						0,50
14.08.2022	24,00	*	8,86	0,00	8,86	67,36	32,32	35,04				8,95		8,95	9,13		9,13						0,59
15.08.2022	24,00	*	9,72	0,00	9,72	68,07	32,97	35,10				9,86		9,86	10,07		10,07						0,66
16.08.2022	24,00	*	8,31	0,00	8,31	66,11	33,08	33,03				8,38		8,38	8,54		8,54						0,55
17.08.2022	24,00	*	9,27	0,00	9,27	65,67	33,16	32,51				9,32		9,32	9,51		9,51						0,61
18.08.2022	24,00	*	7,87	0,00	7,87	65,00	33,46	31,54				7,92		7,92	8,07		8,07						0,51
19.08.2022	24,00	*	8,27	0,00	8,27	65,31	33,74	31,57				8,36		8,36	8,53		8,53						0,54
20.08.2022	24,00	*	8,78	0,00	8,78	65,05	33,62	31,43				8,90		8,90	9,07		9,07						0,57
21.08.2022	24,00	*	8,87	0,00	8,87	64,72	33,40	31,32				8,92		8,92	9,09		9,09						0,57
22.08.2022	24,00	*	9,91	0,00	9,91	64,65	33,26	31,39				10,02		10,02	10,21		10,21						0,64
Среднее	24,00		9,07	0,00	9,07	65,70	31,40	34,30				9,17		9,17	9,34		9,34						0,59
Итого	744,00		281,21	0,00	281,21							284,15		284,15	289,68		289,68						18,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **18,54** °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **13,17** Гкал

Гкал

куб.м

час

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 29.08.2022 09:27 GMT+03:00
 Представитель ТЭЦ "Обуховоэнерго" _____



11747f83-5edd-4158-a809-07b73fcdc2938



Идентификатор документа 11747f83-5edd-4158-aa09-07b73fdc2938



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	03A13A8400DAAECEB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00	29.08.2022 09:27 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор	035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00	30.08.2022 09:24 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа