

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Август 2022

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 61, лит. А**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 61, лит. А ИТП2**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **32816.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **105390**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	18.09.2023	Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7 № 207809	расходомер:	Gmin=		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,1	45	Термопреобр.:	КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,1	45		КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,12	30		ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3218	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0,0172	Qгвс.= 0,3202
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0,0172	Qгвс.ср= 0,0854
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 97,762	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 6,88	Gгвс.= 34,16 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2022 по 22.08.2022

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.07.2022	24,00	*	118,45	105,53	12,92	68,25	68,15	0,10				9,80		9,80	10,01	10,01	68,23					0,67
24.07.2022	24,00	*	119,47	104,60	14,87	68,07	67,96	0,11				11,86		11,86	12,07	12,07	68,15					0,81
25.07.2022	24,00	*	120,56	105,86	14,70	68,29	68,18	0,11				11,47		11,47	11,70	11,70	68,34					0,79
26.07.2022	24,00	*	123,78	110,22	13,56	68,55	68,44	0,11				10,47		10,47	10,69	10,69	68,63					0,72
27.07.2022	24,00	*	129,93	115,82	14,11	68,57	68,48	0,09				11,07		11,07	11,29	11,29	68,57					0,76
28.07.2022	24,00	*	129,88	116,26	13,62	69,84	69,71	0,13				10,87		10,87	11,12	11,12	70,08					0,76
29.07.2022	24,00	*	134,44	119,96	14,48	70,69	70,59	0,10				11,77		11,77	12,01	12,01	70,80					0,83
30.07.2022	24,00	*	129,75	116,51	13,24	70,04	69,92	0,12				10,47		10,47	10,69	10,69	70,20					0,74
31.07.2022	24,00	*	127,51	113,57	13,94	70,52	70,43	0,09				11,25		11,25	11,48	11,48	70,35					0,79
01.08.2022	24,00	*	127,60	112,74	14,86	69,45	69,34	0,11				12,14		12,14	12,38	12,38	69,49					0,84
02.08.2022	24,00	*	129,35	114,27	15,08	68,86	68,75	0,11				12,26		12,26	12,51	12,51	68,93					0,85
03.08.2022	24,00	*	127,71	113,94	13,77	69,23	69,11	0,12				11,25		11,25	11,50	11,50	69,45					0,78
04.08.2022	24,00	*	128,94	114,29	14,65	69,00	68,88	0,12				12,30		12,30	12,55	12,55	69,15					0,85
05.08.2022	24,00	*	126,91	115,31	11,60	69,78	69,67	0,11				9,45		9,45	9,66	9,66	69,87					0,66
06.08.2022	24,00	*	128,71	117,74	10,97	72,15	72,01	0,14				8,78		8,78	8,98	8,98	72,49					0,64
07.08.2022	24,00	*	129,50	117,60	11,90	73,55	73,42	0,13				10,11		10,11	10,35	10,35	73,58					0,74
08.08.2022	24,00	*	128,98	115,52	13,46	70,68	70,59	0,09				11,55		11,55	11,80	11,80	70,39					0,82
09.08.2022	24,00	*	128,50	115,23	13,27	70,59	70,45	0,14				11,36		11,36	11,62	11,62	70,80					0,80
10.08.2022	24,00	*	128,55	116,26	12,29	71,46	71,33	0,13				10,42		10,42	10,67	10,67	71,63					0,74
11.08.2022	24,00	*	128,29	115,67	12,62	71,69	71,55	0,14				10,74		10,74	11,01	11,01	71,88					0,77
12.08.2022	24,00	*	127,70	115,33	12,37	71,18	71,07	0,11				10,26		10,26	10,49	10,49	71,23					0,73
13.08.2022	24,00	*	128,35	116,14	12,21	72,10	71,98	0,12				10,10		10,10	10,33	10,33	72,20					0,73
14.08.2022	24,00	*	128,74	116,22	12,52	72,98	72,85	0,13				10,62		10,62	10,88	10,88	73,05					0,78
15.08.2022	24,00	*	120,30	107,98	12,32	73,16	73,03	0,13				10,38		10,38	10,61	10,61	73,23					0,76
16.08.2022	24,00	*	109,09	96,96	12,13	71,97	71,83	0,14				10,24		10,24	10,48	10,48	71,95					0,74
17.08.2022	24,00	*	107,39	95,26	12,13	70,82	70,48	0,14				10,20		10,20	10,44	10,44	70,67					0,72
18.08.2022	24,00	*	106,98	95,35	11,63	70,88	70,73	0,15				10,01		10,01	10,22	10,22	70,95					0,71
19.08.2022	24,00	*	105,63	95,23	10,40	70,59	70,44	0,15				8,70		8,70	8,89	8,89	70,73					0,62
20.08.2022	24,00	*	105,74	94,77	10,97	70,48	70,36	0,12				9,68		9,68	9,89	9,89	70,27					0,68
21.08.2022	24,00	*	104,91	93,44	11,47	69,45	69,30	0,15				10,29		10,29	10,49	10,49	69,49					0,72
22.08.2022	24,00	*	103,64	91,50	12,14	69,10	68,95	0,15				10,84		10,84	11,06	11,06	69,11					0,75
Среднее	24,00		122,43	109,52	12,91	70,38	70,26	0,12				10,67		10,67	10,90	10,90	70,45					0,75
Итого	744,00		3795,28	3395,08	400,20							330,71		330,71	337,87	337,87						23,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: **0** час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **18,5 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **17,18** Гкал

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ / _____



Передан через Диадок 29.08.2022 09:27 GMT+03:00
 Представитель: 16280a03-8597-4c7a-81fb-0748131bb296



Идентификатор документа 1628da03-8597-4c7a-8ffb-b748131bb296



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	03A13A8400DAAECEB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00	29.08.2022 09:27 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор	035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00	30.08.2022 09:24 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа