

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Август 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 73 ИТП**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9090.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **24477**

график: **149/70**

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 03.03.2023 | Режим (схема): | |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 208340 | расходомер: | Gmin= | | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-32-B1 | 0,067 | 30 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-32-B1 | 0,067 | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ-32-B1 | 0,067 | 30 | ТСП-Н | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,2141 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 | Qгвс.= 0,2357 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср.= 0 | Qгвс.ср.= 0,0579 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 65,043 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс.= 0 | Gгвс.= 23,16 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2022 по 22.08.2022

| Дата | Ти час | НС | Контроль ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | | |
|--------------|---------------|----|---------------------|-------------|---------------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------|---------------|----|---------------|---------------|------------|---------------|----|-----------|----|---------|---------|--|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 | | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | | |
| 23.07.2022 | 24,00 | * | 7,15 | 0,00 | 7,15 | 53,95 | 23,96 | 29,99 | | | | 7,25 | | 7,25 | 7,35 | | 7,35 | | 53,43 | | | | | 0,39 |
| 24.07.2022 | 24,00 | * | 6,84 | 0,00 | 6,84 | 53,50 | 23,17 | 30,33 | | | | 6,93 | | 6,93 | 7,03 | | 7,03 | | 52,94 | | | | | 0,37 |
| 25.07.2022 | 24,00 | * | 6,88 | 0,00 | 6,88 | 54,08 | 23,15 | 30,93 | | | | 6,98 | | 6,98 | 7,03 | | 7,03 | | 53,49 | | | | | 0,37 |
| 26.07.2022 | 24,00 | * | 6,99 | 0,00 | 6,99 | 53,97 | 23,24 | 30,73 | | | | 7,08 | | 7,08 | 7,15 | | 7,15 | | 53,40 | | | | | 0,38 |
| 27.07.2022 | 24,00 | * | 7,69 | 0,00 | 7,69 | 56,92 | 23,37 | 33,55 | | | | 7,78 | | 7,78 | 7,89 | | 7,89 | | 56,31 | | | | | 0,44 |
| 28.07.2022 | 24,00 | * | 6,25 | 0,21 | 6,04 | 57,60 | 22,31 | 35,29 | | | | 6,24 | | 6,24 | 6,30 | | 6,30 | | 57,52 | | | | | 0,36 |
| 29.07.2022 | 24,00 | * | 6,79 | 0,00 | 6,79 | 61,04 | 21,89 | 39,15 | | | | 6,93 | | 6,93 | 7,01 | | 7,01 | | 60,32 | | | | | 0,42 |
| 30.07.2022 | 24,00 | * | 7,22 | 0,00 | 7,22 | 61,27 | 21,31 | 39,96 | | | | 7,33 | | 7,33 | 7,48 | | 7,48 | | 60,53 | | | | | 0,44 |
| 31.07.2022 | 24,00 | * | 7,86 | 0,00 | 7,86 | 61,98 | 21,16 | 40,82 | | | | 8,04 | | 8,04 | 8,15 | | 8,15 | | 61,20 | | | | | 0,49 |
| 01.08.2022 | 24,00 | * | 7,63 | 0,00 | 7,63 | 61,27 | 22,04 | 39,23 | | | | 7,75 | | 7,75 | 7,85 | | 7,85 | | 60,58 | | | | | 0,47 |
| 02.08.2022 | 24,00 | * | 7,52 | 0,00 | 7,52 | 60,48 | 21,84 | 38,64 | | | | 7,66 | | 7,66 | 7,78 | | 7,78 | | 59,79 | | | | | 0,46 |
| 03.08.2022 | 24,00 | * | 8,29 | 0,00 | 8,29 | 61,41 | 22,04 | 39,37 | | | | 8,48 | | 8,48 | 8,62 | | 8,62 | | 60,70 | | | | | 0,52 |
| 04.08.2022 | 24,00 | * | 9,01 | 0,00 | 9,01 | 61,49 | 23,50 | 37,99 | | | | 9,19 | | 9,19 | 9,34 | | 9,34 | | 60,86 | | | | | 0,56 |
| 05.08.2022 | 24,00 | * | 6,55 | 0,00 | 6,55 | 60,20 | 24,05 | 36,15 | | | | 6,67 | | 6,67 | 6,77 | | 6,77 | | 59,43 | | | | | 0,40 |
| 06.08.2022 | 24,00 | * | 7,16 | 0,00 | 7,16 | 62,77 | 24,65 | 38,12 | | | | 7,30 | | 7,30 | 7,43 | | 7,43 | | 61,98 | | | | | 0,45 |
| 07.08.2022 | 24,00 | * | 6,75 | 0,00 | 6,75 | 64,14 | 22,14 | 42,00 | | | | 6,89 | | 6,89 | 6,99 | | 6,99 | | 63,31 | | | | | 0,43 |
| 08.08.2022 | 24,00 | * | 6,61 | 0,00 | 6,61 | 61,47 | 21,82 | 39,65 | | | | 6,82 | | 6,82 | 6,94 | | 6,94 | | 60,56 | | | | | 0,41 |
| 09.08.2022 | 24,00 | * | 5,99 | 0,00 | 5,99 | 60,36 | 21,73 | 38,63 | | | | 6,10 | | 6,10 | 6,16 | | 6,16 | | 59,51 | | | | | 0,37 |
| 10.08.2022 | 14,00 | * | 3,79 | 0,00 | 3,79 | 60,93 | 22,28 | 38,65 | | | | 3,84 | | 3,84 | 3,93 | | 3,93 | | 59,77 | | | | | 0,22 |
| 11.08.2022 | 24,00 | * | 7,83 | 0,00 | 7,83 | 63,40 | 22,90 | 40,50 | | | | 7,97 | | 7,97 | 8,11 | | 8,11 | | 62,60 | | | | | 0,50 |
| 12.08.2022 | 24,00 | * | 6,11 | 0,00 | 6,11 | 61,80 | 23,36 | 38,44 | | | | 6,24 | | 6,24 | 6,35 | | 6,35 | | 60,99 | | | | | 0,38 |
| 13.08.2022 | 24,00 | * | 7,30 | 0,00 | 7,30 | 63,32 | 23,85 | 39,47 | | | | 7,44 | | 7,44 | 7,58 | | 7,58 | | 62,57 | | | | | 0,46 |
| 14.08.2022 | 24,00 | * | 5,92 | 0,00 | 5,92 | 62,68 | 23,68 | 39,00 | | | | 6,04 | | 6,04 | 6,12 | | 6,12 | | 61,77 | | | | | 0,37 |
| 15.08.2022 | 24,00 | * | 5,79 | 0,00 | 5,79 | 62,73 | 24,46 | 38,27 | | | | 5,86 | | 5,86 | 5,95 | | 5,95 | | 61,99 | | | | | 0,36 |
| 16.08.2022 | 24,00 | * | 6,48 | 0,00 | 6,48 | 62,57 | 25,25 | 37,32 | | | | 6,62 | | 6,62 | 6,72 | | 6,72 | | 61,79 | | | | | 0,41 |
| 17.08.2022 | 24,00 | * | 7,06 | 0,00 | 7,06 | 61,94 | 25,85 | 36,09 | | | | 7,20 | | 7,20 | 7,30 | | 7,30 | | 61,28 | | | | | 0,44 |
| 18.08.2022 | 24,00 | * | 6,92 | 0,00 | 6,92 | 62,15 | 26,09 | 36,06 | | | | 7,05 | | 7,05 | 7,19 | | 7,19 | | 61,42 | | | | | 0,43 |
| 19.08.2022 | 24,00 | * | 5,87 | 0,00 | 5,87 | 60,86 | 26,22 | 34,64 | | | | 6,04 | | 6,04 | 6,12 | | 6,12 | | 60,02 | | | | | 0,36 |
| 20.08.2022 | 24,00 | * | 5,76 | 0,00 | 5,76 | 60,70 | 26,12 | 34,58 | | | | 5,88 | | 5,88 | 5,97 | | 5,97 | | 59,93 | | | | | 0,35 |
| 21.08.2022 | 24,00 | * | 6,84 | 0,00 | 6,84 | 60,87 | 25,44 | 35,43 | | | | 6,96 | | 6,96 | 7,08 | | 7,08 | | 60,19 | | | | | 0,42 |
| 22.08.2022 | 24,00 | * | 8,06 | 0,00 | 8,06 | 61,18 | 25,16 | 36,02 | | | | 8,21 | | 8,21 | 8,34 | | 8,34 | | 60,52 | | | | | 0,50 |
| Среднее | 23,68 | | 6,96 | 0,01 | 6,95 | 60,42 | 23,48 | 36,94 | | | | 7,09 | | 7,09 | 7,19 | | 7,19 | | 59,70 | | | | | 0,42 |
| Итого | 734,00 | | 212,91 | 0,21 | 212,90 | | | | | | | 216,77 | | 216,77 | 220,03 | | 220,03 | | | | | | | 12,93 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **10 час 0,18 Гкал**

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **10 час 3 куб.м**

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **18,5 °C 4,07 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **9,04 +1,7 Гкал промывка=10,74 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 29.08.2022 09:27 GMT+03:00
 Представитель теплоснабжающей организации

CS17315C-3805-40C5-D482-2C002e9fdab1



Страница 1 из 2



Идентификатор документа c517315c-3805-4dc5-b482-2c082e9fdab1



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 03A13A8400DAAECEB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00 | 29.08.2022 09:27 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор | 035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00 | 30.08.2022 09:24 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |