

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Август 2022

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 118, лит. С**  
 Адрес: **Седова ул, д. 118, лит. С**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **32798.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**  
 Код УУТЭ: **105298**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	25.07.2025	Режим (схема):	Преобр.давления:
Вычислитель: <b>ВКТ-7 № 208195</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-20-B1	0,027	12	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,184</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>	Qтех.гвс.= <b>0</b>	Qгвс.= <b>0,099</b>
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= <b>0</b>	Qгвс.ср.= <b>0,045</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= <b>55,2</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>	Gтех.гвс.= <b>0</b>	Gгвс.= <b>18</b> Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2022 по 22.08.2022

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал					
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4		
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2		
23.07.2022	24,00	*	83,26	81,34	1,92	69,51	69,38	0,13				3,28		3,28	3,34		3,34		68,98					0,23
24.07.2022	24,00	*	89,15	86,49	2,66	71,74	71,61	0,13				4,19		4,19	4,28		4,28		71,28					0,30
25.07.2022	24,00	*	88,06	84,56	3,50	71,19	71,05	0,14				4,75		4,75	4,86		4,86		70,77					0,34
26.07.2022	24,00	*	93,81	90,60	3,21	72,43	72,29	0,14				4,85		4,85	4,98		4,98		72,21					0,35
27.07.2022	24,00	*	94,77	91,77	3,00	74,45	74,32	0,13				4,55		4,55	4,70		4,70		74,12					0,33
28.07.2022	24,00	*	87,62	83,76	3,86	72,85	72,73	0,12				5,25		5,25	5,38		5,38		72,11					0,37
29.07.2022	24,00	*	37,98	36,54	1,44	70,67	70,48	0,19				1,82		1,82	1,86		1,86		70,51					0,13
30.07.2022	24,00	*	40,13	38,02	2,11	70,02	69,83	0,19				2,86		2,86	2,95		2,95		68,80					0,20
31.07.2022	24,00	*	75,60	71,79	3,81	70,46	70,28	0,18				4,71		4,71	4,82		4,82		69,77					0,33
01.08.2022	24,00	*	74,24	70,38	3,86	69,40	69,19	0,21				4,47		4,47	4,54		4,54		68,83					0,31
02.08.2022	24,00	*	75,98	71,45	4,53	68,88	68,69	0,19				5,72		5,72	5,84		5,84		68,55					0,39
03.08.2022	24,00	*	75,66	72,32	3,34	69,25	69,08	0,17				4,63		4,63	4,72		4,72		68,82					0,32
04.08.2022	24,00	*	75,90	72,30	3,60	69,03	68,86	0,17				4,58		4,58	4,67		4,67		68,68					0,32
05.08.2022	24,00	*	76,64	72,98	3,66	69,85	69,68	0,17				4,83		4,83	4,92		4,92		69,46					0,34
06.08.2022	24,00	*	77,10	74,69	2,41	72,31	72,12	0,19				3,87		3,87	3,94		3,94		72,12					0,28
07.08.2022	24,00	*	77,80	74,26	3,54	73,56	73,39	0,17				4,75		4,75	4,85		4,85		72,91					0,35
08.08.2022	24,00	*	76,67	72,74	3,93	70,58	70,42	0,16				4,87		4,87	4,98		4,98		69,85					0,34
09.08.2022	24,00	*	76,77	72,30	4,47	70,66	70,45	0,21				5,17		5,17	5,27		5,27		70,33					0,36
10.08.2022	24,00	*	77,23	72,92	4,31	71,49	71,28	0,21				5,15		5,15	5,26		5,26		71,16					0,37
11.08.2022	24,00	*	76,96	72,46	4,50	71,71	71,50	0,21				5,11		5,11	5,21		5,21		71,42					0,36
12.08.2022	24,00	*	75,55	72,03	3,52	71,24	71,06	0,18				4,50		4,50	4,58		4,58		70,82					0,32
13.08.2022	24,00	*	75,56	72,33	3,23	72,23	72,03	0,20				4,14		4,14	4,23		4,23		71,77					0,30
14.08.2022	24,00	*	76,13	72,39	3,74	73,03	72,83	0,20				4,58		4,58	4,72		4,72		72,40					0,33
15.08.2022	24,00	*	72,86	68,55	4,31	73,20	72,99	0,21				4,87		4,87	4,99		4,99		72,70					0,36
16.08.2022	24,00	*	66,45	62,49	3,96	72,01	71,79	0,22				4,56		4,56	4,69		4,69		71,33					0,33
17.08.2022	24,00	*	65,07	60,83	4,24	70,74	70,52	0,22				5,14		5,14	5,24		5,24		70,30					0,36
18.08.2022	24,00	*	64,81	61,03	3,78	70,99	70,76	0,23				4,66		4,66	4,77		4,77		70,53					0,32
19.08.2022	24,00	*	64,32	60,76	3,56	70,85	70,61	0,24				4,61		4,61	4,67		4,67		70,47					0,32
20.08.2022	24,00	*	63,75	60,44	3,31	70,48	70,26	0,22				4,44		4,44	4,51		4,51		69,70					0,31
21.08.2022	24,00	*	62,54	59,38	3,16	69,61	69,36	0,25				4,45		4,45	4,54		4,54		69,11					0,31
22.08.2022	24,00	*	61,84	58,20	3,64	69,20	68,98	0,22				4,90		4,90	4,99		4,99		68,69					0,34
Среднее	24,00		73,56	70,07	3,49	71,08	70,90	0,19				4,52		4,52	4,62		4,62		70,60					0,32
Итого	744,00		2280,21	2172,10	108,11							140,26		140,26	143,30		143,30							9,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **18,54 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **7,32** Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **7,32** Гкал

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)



Передан через Диадок 29.08.2022 09:29 GMT+03:00  
 Представитель: 5664091-6450-4359-8881-8946eae8bfe



Идентификатор документа 3b64fb9f-6450-4359-8884-8946feae8bfe



## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	03A13A8400DAAECEB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00	29.08.2022 09:29 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор	035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00	30.08.2022 09:22 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа