

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Август 2022

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 144, лит. Щ**
 Адрес: **Седова ул, д. 144, лит. Щ**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **32804.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **105286**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	26.07.2025	Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7 № 207107	расходомер:	Gmin=		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	Термопреобр.:	КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30		КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-20-B1	0,027	12		ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,174	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0,0946
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0,043
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 52,2	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 17,2 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2022 по 22.08.2022

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал					
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4		
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2		
23.07.2022	24,00	*	8,92	0,00	8,92	53,07	24,02	29,05				8,89		8,89	9,01		9,01		55,45					0,49
24.07.2022	24,00	*	30,66	25,06	5,60	68,31	68,44	-0,13				5,58		5,58	5,72		5,72		66,00					0,37
25.07.2022	24,00		50,45	44,04	6,41	69,84	69,54	0,30				5,81		5,81	5,93		5,93		72,42					0,42
26.07.2022	24,00	*	52,85	47,12	5,73	71,83	71,52	0,31				5,11		5,11	5,22		5,22		74,54					0,38
27.07.2022	24,00		53,88	47,55	6,33	73,55	73,27	0,28				5,67		5,67	5,79		5,79		75,98					0,43
28.07.2022	24,00		51,95	44,00	7,95	71,55	71,35	0,20				7,28		7,28	7,47		7,47		73,51					0,54
29.07.2022	24,00	*	27,93	28,49	-0,56	69,21	67,41	1,80				6,66		6,66	6,78		6,78		64,92					0,43
30.07.2022	24,00	*	19,25	19,76	-0,51	62,82	60,19	2,63				8,61		8,61	8,74		8,74		59,74					0,52
31.07.2022	24,00		45,70	38,95	6,75	67,77	67,40	0,37				6,33		6,33	6,47		6,47		70,60					0,45
01.08.2022	24,00	*	44,50	38,53	5,97	67,94	67,63	0,31				5,56		5,56	5,66		5,66		70,16					0,39
02.08.2022	24,00		46,18	39,06	7,12	67,50	67,21	0,29				6,61		6,61	6,75		6,75		69,90					0,46
03.08.2022	24,00	*	45,09	38,95	6,14	67,96	67,63	0,33				5,73		5,73	5,85		5,85		70,51					0,40
04.08.2022	24,00		45,18	39,04	6,14	67,76	67,44	0,32				5,72		5,72	5,87		5,87		70,26					0,40
05.08.2022	24,00	*	44,45	39,29	5,16	68,51	68,19	0,32				4,65		4,65	4,77		4,77		70,86					0,33
06.08.2022	24,00	*	46,86	40,08	6,78	70,96	70,60	0,36				6,22		6,22	6,38		6,38		73,66					0,46
07.08.2022	24,00		46,49	40,09	6,40	72,09	71,76	0,33				5,91		5,91	6,07		6,07		74,45					0,44
08.08.2022	24,00	*	44,82	39,41	5,41	69,09	68,80	0,29				4,95		4,95	5,05		5,05		71,17					0,35
09.08.2022	24,00	*	45,60	39,20	6,40	69,30	68,96	0,34				5,89		5,89	6,02		6,02		71,84					0,42
10.08.2022	24,00	*	45,77	39,48	6,29	70,09	69,75	0,34				5,74		5,74	5,88		5,88		72,57					0,42
11.08.2022	24,00		45,73	39,24	6,49	70,29	69,94	0,35				5,95		5,95	6,10		6,10		72,75					0,44
12.08.2022	24,00	*	44,50	39,16	5,34	69,81	69,48	0,33				4,81		4,81	4,93		4,93		72,11					0,35
13.08.2022	24,00	*	45,75	39,46	6,29	70,84	70,49	0,35				5,80		5,80	5,95		5,95		73,29					0,42
14.08.2022	24,00	*	45,87	39,54	6,33	71,57	71,24	0,33				5,86		5,86	6,01		6,01		73,92					0,44
15.08.2022	24,00		43,51	37,88	5,63	71,67	71,33	0,34				5,23		5,23	5,36		5,36		73,85					0,38
16.08.2022	24,00	*	41,57	35,22	6,35	70,42	70,06	0,36				6,03		6,03	6,17		6,17		72,75					0,44
17.08.2022	24,00	*	39,87	34,60	5,27	69,10	68,75	0,35				4,93		4,93	5,04		5,04		71,51					0,35
18.08.2022	24,00	*	40,58	34,62	5,96	69,40	69,05	0,35				5,65		5,65	5,76		5,76		71,78					0,40
19.08.2022	24,00	*	39,42	34,60	4,82	69,24	68,87	0,37				4,52		4,52	4,60		4,60		71,72					0,33
20.08.2022	24,00	*	38,98	34,43	4,55	68,81	68,49	0,32				4,20		4,20	4,28		4,28		70,82					0,30
21.08.2022	24,00		39,75	33,95	5,80	68,01	67,64	0,37				5,42		5,42	5,55		5,55		70,47					0,38
22.08.2022	24,00		39,41	33,25	6,16	67,57	67,23	0,34				5,71		5,71	5,83		5,83		69,90					0,40
Среднее	24,00		41,98	36,26	5,72	68,90	67,54	1,36				5,84		5,84	5,97		5,97		70,76					0,41
Итого	744,00		1301,47	1124,05	177,42							181,03		181,03	185,01		185,01							12,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

18,54 °C

3,36 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **9,37** Гкал


Передан через Диадок 29.08.2022 09:29 GMT+03:00
 Представитель 40465969-d4d0-47af-9790-147b0a6e088f



Идентификатор документа 4b465969-d46d-47af-9790-147b0a6e088f



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	03A13A8400DAAECEB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00	29.08.2022 09:29 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор	035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00	30.08.2022 09:22 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа