

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Август 2022

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 146, лит. Ш**
 Адрес: **Седова ул, д. 146, лит. Ш**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **32806.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **105299**

график: **150/70**

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 26.07.2025 | Режим (схема): | Преобр.давления: |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 205764 | расходомер: | Gmin= | | Термопреобр.: | |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ | 0,067 | 30 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ | 0,067 | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ | 0,027 | 12 | КТСП-Н | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,174 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 | Qгвс.= 0,0902 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср = 0 | Qгвс.ср= 0,041 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 52,2 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс.= 0 | Gгвс.= 16,4 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2022 по 22.08.2022

| Дата | Ти час | НС | Контроль ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|--------------|---------------|----|---------------------|-------------|---------------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------|---------------|----|---------------|---------------|---------------|---------|----|-----------|----|---------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.07.2022 | 24,00 | * | 6,22 | 0,00 | 6,22 | 63,91 | 21,04 | 42,87 | | | | 6,08 | | 6,08 | 6,20 | 6,20 | 63,00 | | | | | 0,38 |
| 24.07.2022 | 24,00 | * | 6,87 | 0,00 | 6,87 | 66,49 | 21,47 | 45,02 | | | | 6,82 | | 6,82 | 6,95 | 6,95 | 65,39 | | | | | 0,44 |
| 25.07.2022 | 24,00 | * | 6,87 | 0,00 | 6,87 | 66,21 | 21,45 | 44,76 | | | | 6,78 | | 6,78 | 6,93 | 6,93 | 65,17 | | | | | 0,44 |
| 26.07.2022 | 24,00 | * | 6,63 | 0,00 | 6,63 | 67,93 | 21,26 | 46,67 | | | | 6,48 | | 6,48 | 6,63 | 6,63 | 66,83 | | | | | 0,43 |
| 27.07.2022 | 24,00 | * | 6,35 | 0,00 | 6,35 | 69,67 | 21,76 | 47,91 | | | | 6,30 | | 6,30 | 6,46 | 6,46 | 68,39 | | | | | 0,43 |
| 28.07.2022 | 24,00 | * | 5,96 | 0,00 | 5,96 | 67,44 | 20,89 | 46,55 | | | | 5,81 | | 5,81 | 5,92 | 5,92 | 66,44 | | | | | 0,38 |
| 29.07.2022 | 24,00 | * | 2,61 | 0,00 | 2,61 | 64,00 | 20,21 | 43,79 | | | | 2,56 | | 2,56 | 2,60 | 2,60 | 62,81 | | | | | 0,16 |
| 30.07.2022 | 24,00 | * | 4,04 | 0,00 | 4,04 | 65,56 | 19,04 | 46,52 | | | | 4,01 | | 4,01 | 4,11 | 4,11 | 64,58 | | | | | 0,26 |
| 31.07.2022 | 24,00 | * | 7,61 | 0,00 | 7,61 | 65,64 | 19,29 | 46,35 | | | | 7,44 | | 7,44 | 7,59 | 7,59 | 64,80 | | | | | 0,48 |
| 01.08.2022 | 24,00 | * | 7,51 | 0,00 | 7,51 | 64,89 | 19,47 | 45,42 | | | | 7,39 | | 7,39 | 7,53 | 7,53 | 64,02 | | | | | 0,47 |
| 02.08.2022 | 24,00 | * | 7,07 | 0,00 | 7,07 | 64,15 | 19,80 | 44,35 | | | | 6,95 | | 6,95 | 7,09 | 7,09 | 63,21 | | | | | 0,44 |
| 03.08.2022 | 24,00 | * | 7,24 | 0,00 | 7,24 | 64,81 | 19,91 | 44,90 | | | | 7,16 | | 7,16 | 7,28 | 7,28 | 63,99 | | | | | 0,46 |
| 04.08.2022 | 24,00 | * | 7,27 | 0,00 | 7,27 | 64,57 | 20,71 | 43,86 | | | | 7,15 | | 7,15 | 7,29 | 7,29 | 63,67 | | | | | 0,46 |
| 05.08.2022 | 24,00 | * | 5,84 | 0,00 | 5,84 | 64,65 | 21,19 | 43,46 | | | | 5,67 | | 5,67 | 5,78 | 5,78 | 63,72 | | | | | 0,36 |
| 06.08.2022 | 24,00 | * | 7,11 | 0,00 | 7,11 | 67,82 | 22,07 | 45,75 | | | | 6,97 | | 6,97 | 7,10 | 7,10 | 66,83 | | | | | 0,47 |
| 07.08.2022 | 24,00 | * | 7,65 | 0,00 | 7,65 | 68,70 | 20,85 | 47,85 | | | | 7,47 | | 7,47 | 7,62 | 7,62 | 67,87 | | | | | 0,51 |
| 08.08.2022 | 24,00 | * | 7,13 | 0,00 | 7,13 | 65,78 | 20,04 | 45,74 | | | | 6,98 | | 6,98 | 7,14 | 7,14 | 64,89 | | | | | 0,45 |
| 09.08.2022 | 24,00 | * | 7,03 | 0,00 | 7,03 | 66,11 | 19,27 | 46,84 | | | | 6,88 | | 6,88 | 7,03 | 7,03 | 65,08 | | | | | 0,45 |
| 10.08.2022 | 24,00 | * | 6,86 | 0,00 | 6,86 | 66,82 | 19,41 | 47,41 | | | | 6,78 | | 6,78 | 6,94 | 6,94 | 65,66 | | | | | 0,44 |
| 11.08.2022 | 24,00 | * | 6,96 | 0,00 | 6,96 | 67,12 | 19,92 | 47,20 | | | | 6,86 | | 6,86 | 6,97 | 6,97 | 66,11 | | | | | 0,45 |
| 12.08.2022 | 24,00 | * | 5,88 | 0,00 | 5,88 | 66,11 | 20,72 | 45,39 | | | | 5,77 | | 5,77 | 5,88 | 5,88 | 65,00 | | | | | 0,38 |
| 13.08.2022 | 24,00 | * | 6,30 | 0,00 | 6,30 | 67,17 | 20,95 | 46,22 | | | | 6,19 | | 6,19 | 6,32 | 6,32 | 66,00 | | | | | 0,41 |
| 14.08.2022 | 24,00 | * | 7,63 | 0,00 | 7,63 | 68,49 | 20,38 | 48,11 | | | | 7,54 | | 7,54 | 7,71 | 7,71 | 67,39 | | | | | 0,51 |
| 15.08.2022 | 24,00 | * | 6,40 | 0,00 | 6,40 | 68,10 | 20,93 | 47,17 | | | | 6,26 | | 6,26 | 6,39 | 6,39 | 67,05 | | | | | 0,42 |
| 16.08.2022 | 24,00 | * | 6,43 | 0,00 | 6,43 | 66,73 | 21,76 | 44,97 | | | | 6,25 | | 6,25 | 6,40 | 6,40 | 65,85 | | | | | 0,41 |
| 17.08.2022 | 24,00 | * | 6,10 | 0,00 | 6,10 | 65,63 | 22,52 | 43,11 | | | | 5,98 | | 5,98 | 6,09 | 6,09 | 64,55 | | | | | 0,39 |
| 18.08.2022 | 24,00 | * | 5,94 | 0,00 | 5,94 | 65,69 | 22,60 | 43,09 | | | | 5,83 | | 5,83 | 5,94 | 5,94 | 64,77 | | | | | 0,38 |
| 19.08.2022 | 24,00 | * | 5,49 | 0,00 | 5,49 | 65,43 | 22,85 | 42,58 | | | | 5,34 | | 5,34 | 5,44 | 5,44 | 64,46 | | | | | 0,34 |
| 20.08.2022 | 24,00 | * | 5,10 | 0,00 | 5,10 | 64,44 | 22,70 | 41,74 | | | | 4,92 | | 4,92 | 5,00 | 5,00 | 63,55 | | | | | 0,31 |
| 21.08.2022 | 24,00 | * | 7,19 | 0,00 | 7,19 | 65,18 | 21,80 | 43,38 | | | | 7,09 | | 7,09 | 7,20 | 7,20 | 64,20 | | | | | 0,45 |
| 22.08.2022 | 24,00 | * | 6,08 | 0,00 | 6,08 | 64,26 | 21,75 | 42,51 | | | | 5,98 | | 5,98 | 6,10 | 6,10 | 63,18 | | | | | 0,38 |
| Среднее | 24,00 | | 6,43 | 0,00 | 6,43 | 66,11 | 20,90 | 45,21 | | | | 6,31 | | 6,31 | 6,44 | 6,44 | 65,11 | | | | | 0,41 |
| Итого | 744,00 | | 199,37 | 0,00 | 199,37 | | | | | | | 195,69 | | 195,69 | 199,63 | 199,63 | | | | | | 12,74 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **18,54 °C**

3,63 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **9,11** Гкал

Передан через Диадок 29.08.2022 09:29 GMT+03:00
 Представитель ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" _____



Идентификатор документа dc75074f-dc68-4548-8e5a-e953fe48dc30



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 03A13A8400DAAECEB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00 | 29.08.2022 09:29 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор | 035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00 | 30.08.2022 09:22 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |