

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Август 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Цимбалина ул, д. 23 ГВС**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)**

Договор: **9066.038.1**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **ГВС**  
 Код УУТЭ: **28525**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **130/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: <b>ВКТ-7 № 220998</b>	расходомер:	<b>30.07.2023</b>	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	Gmin=	Термопреобр.:	
Обратный трубопровод (M2)			
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ 0,2 30 КТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (M4)	ПРЭМ 0,2 30 КТСП-Н		
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.= 0,0381
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 0	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0,4136
			Qтех.гвс.ср 0,0381
			Gгвс.ср 0,1199
			Gтех.гвс= 15,24
			Gгвс.= 47,96
			Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2022 по 22.08.2022

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал							
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4				
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2				
23.07.2022	24,00											31,05	15,60	15,45	31,62	15,62	16,00					63,71	38,36			1,38
24.07.2022	24,00											36,03	15,20	20,83	36,70	15,27	21,43					64,17	39,03			1,72
25.07.2022	24,00											33,90	13,84	20,06	34,52	13,88	20,64					63,29	38,17			1,62
26.07.2022	24,00											34,17	13,91	20,26	34,78	13,92	20,86					63,37	38,47			1,63
27.07.2022	24,00											34,31	13,62	20,69	34,96	13,62	21,34					63,76	38,49			1,66
28.07.2022	24,00											32,69	14,13	18,56	33,28	14,13	19,15					63,20	37,92			1,53
29.07.2022	24,00											34,34	13,91	20,43	34,98	13,92	21,06					63,55	38,12			1,65
30.07.2022	24,00											32,19	14,26	17,93	32,78	14,27	18,51					63,31	37,31			1,51
31.07.2022	24,00											35,35	13,43	21,92	36,01	13,43	22,58					63,34	37,37			1,74
01.08.2022	24,00											34,82	13,85	20,97	35,47	13,86	21,61					64,24	37,70			1,71
02.08.2022	24,00											32,83	13,97	18,86	33,42	13,97	19,45					63,35	37,00			1,56
03.08.2022	24,00											34,08	13,88	20,20	34,73	13,88	20,85					63,69	37,30			1,65
04.08.2022	24,00											35,13	14,02	21,11	35,80	14,03	21,77					64,44	38,11			1,73
05.08.2022	24,00											33,57	14,02	19,55	34,21	14,02	20,19					63,91	38,40			1,61
06.08.2022	24,00											33,09	14,73	18,36	33,74	14,74	19,00					63,86	38,56			1,55
07.08.2022	24,00											34,94	13,60	21,34	35,60	13,60	22,00					63,46	37,44			1,71
08.08.2022	24,00											34,86	12,64	22,22	35,49	12,65	22,84					63,80	37,67			1,75
09.08.2022	24,00											33,48	12,85	20,63	34,11	12,88	21,23					63,41	37,16			1,64
10.08.2022	24,00	*										38,24	14,60	23,64	38,85	14,71	24,14					57,62	38,92			1,63
11.08.2022	24,00	*										26,60	1,23	25,37	26,98	1,23	25,75					55,99	25,17			1,46
12.08.2022	24,00	*										27,79	7,13	20,66	28,26	7,13	21,13					61,02	33,99			1,45
13.08.2022	24,00											30,22	11,97	18,25	30,75	11,97	18,78					62,13	36,47			1,44
14.08.2022	24,00											30,38	9,84	20,54	30,98	9,84	21,14					63,57	34,96			1,59
15.08.2022	24,00											30,97	11,18	19,79	31,58	11,18	20,40					64,69	36,92			1,59
16.08.2022	24,00											33,51	13,33	20,18	34,16	13,33	20,83					64,83	38,39			1,66
17.08.2022	24,00											33,93	16,39	17,54	34,56	16,54	18,02					63,79	40,01			1,51
18.08.2022	24,00											38,86	21,22	17,64	39,55	21,44	18,11					62,44	41,36			1,55
19.08.2022	24,00											43,37	25,79	17,58	44,10	26,03	18,07					60,60	42,40			1,54
20.08.2022	24,00											41,80	26,15	15,65	42,53	26,39	16,14					60,49	42,28			1,42
21.08.2022	24,00											37,71	16,73	20,98	38,41	16,81	21,60					63,51	40,71			1,71
22.08.2022	24,00											30,56	11,39	19,17	31,13	11,39	19,74					63,25	37,35			1,51
Среднее	24,00											34,02	14,14	19,88	34,65	14,18	20,46					62,90	37,79			1,59
Итого	744,00											1054,77	438,41	616,36	1074,04	439,68	634,36									49,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час

куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

18,35 °C

11,31 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 38,1 Гкал

Передан через Диадок 29.08.2022 09:29 GMT+03:00  
 Представитель Теплоэнергоснабжающей организации

7eb29c8a-2458-4b19-8145-e1682676df11



Страница 1 из 2



Идентификатор документа feb29cba-2458-4b19-8145-e1682676df11



## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	03A13A8400DAAECEB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00	29.08.2022 09:29 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор	035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00	30.08.2022 09:22 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа