

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.07.2022 по 22.08.2022

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""
 Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.5[1]
 Договор: 31502

Тип прибора: СПТ-943.2
 Номер прибора: 14723
 Схема измерения: СИ-5

| Дата | НС, # | п, ч | M1, т | t1, гр.С | P1, кгс/см2 | M2, т | t2, гр.С | P2, кгс/см2 | t1-t2, гр.С | M1-M2, т | Wотоп, Гкал | V1гвс, м3 | t1гвс, гр.С | P1гвс, кгс/см2 | V2гвс, м3 | t2гвс, гр.С | P2гвс, кгс/см2 | t1гвс-t2гвс, гр.С | V1гвс-V2гвс, м3 | Wгвс, Гкал | Wсумм, Гкал |
|------------|-------|------|-------|----------|-------------|-------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|
| 23.07.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 49.31 | 69.8 | 6 | 29.991 | 44.5 | 5 | 25.3 | 19.319 | 2.106 | 2.106 |
| 24.07.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 50.848 | 70.6 | 6 | 29.659 | 44.9 | 5 | 25.7 | 21.189 | 2.258 | 2.258 |
| 25.07.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 51.193 | 70.9 | 6 | 29.854 | 45.4 | 5 | 25.5 | 21.339 | 2.276 | 2.276 |
| 26.07.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 51.895 | 69.3 | 6 | 29.526 | 44.7 | 5 | 24.6 | 22.369 | 2.278 | 2.278 |
| 27.07.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 50.783 | 70.1 | 6 | 29.886 | 44.8 | 5 | 25.2 | 20.897 | 2.218 | 2.218 |
| 28.07.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 53.765 | 70.5 | 6 | 30.759 | 45.5 | 5 | 25 | 23.006 | 2.392 | 2.392 |
| 29.07.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 51.753 | 70.7 | 6 | 31.123 | 45 | 5 | 25.7 | 20.629 | 2.258 | 2.258 |
| 30.07.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 51.578 | 70.1 | 6 | 31.133 | 44.3 | 5 | 25.9 | 20.445 | 2.24 | 2.24 |
| 31.07.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 52.503 | 69.9 | 6 | 31.194 | 44.4 | 5 | 25.6 | 21.309 | 2.288 | 2.288 |
| 01.08.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 54.743 | 69.8 | 6 | 30.623 | 44.7 | 5 | 25.1 | 24.12 | 2.454 | 2.454 |
| 02.08.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 53.495 | 70.5 | 6 | 30.865 | 44.7 | 5 | 25.8 | 22.63 | 2.392 | 2.392 |
| 03.08.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 54.323 | 70.8 | 6 | 30.777 | 45.1 | 5 | 25.7 | 23.546 | 2.458 | 2.458 |
| 04.08.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 52.378 | 71 | 6 | 30.748 | 45.5 | 5 | 25.6 | 21.63 | 2.323 | 2.323 |
| 05.08.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 50.438 | 71 | 6 | 28.732 | 44.9 | 5 | 26.1 | 21.706 | 2.289 | 2.289 |
| 06.08.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 48.353 | 70.4 | 6 | 29.303 | 44.8 | 5 | 25.6 | 19.05 | 2.093 | 2.093 |
| 07.08.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 48.96 | 70.3 | 6 | 28.994 | 44.1 | 5 | 26.2 | 19.966 | 2.163 | 2.163 |
| 08.08.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 51.453 | 71 | 6 | 28.771 | 44.6 | 5 | 26.4 | 22.682 | 2.369 | 2.369 |
| 09.08.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 52.74 | 70.7 | 6 | 28.839 | 44.4 | 5 | 26.3 | 23.901 | 2.448 | 2.448 |
| 10.08.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 52.123 | 70.6 | 6 | 29.063 | 44.8 | 5 | 25.8 | 23.06 | 2.378 | 2.378 |
| 11.08.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 50.583 | 70.9 | 6 | 29.533 | 44.5 | 5 | 26.4 | 21.05 | 2.274 | 2.274 |
| 12.08.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 49.918 | 71 | 6 | 29.551 | 45 | 5 | 26 | 20.366 | 2.213 | 2.213 |
| 13.08.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 49.555 | 70.6 | 6 | 29.741 | 44.5 | 5 | 26.1 | 19.814 | 2.174 | 2.174 |
| 14.08.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 50.763 | 70.9 | 6 | 29.257 | 44.5 | 5 | 26.3 | 21.506 | 2.295 | 2.295 |
| 15.08.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 51.875 | 71.3 | 6 | 29.61 | 45.7 | 5 | 25.6 | 22.265 | 2.347 | 2.347 |
| 16.08.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 51.313 | 64.9 | 6 | 28.636 | 43.5 | 5 | 21.4 | 22.677 | 2.085 | 2.085 |
| 17.08.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 51.03 | 69.9 | 6 | 28.676 | 45.4 | 5 | 24.6 | 22.354 | 2.268 | 2.268 |
| 18.08.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 48.265 | 69.4 | 6 | 29.21 | 45 | 5 | 24.4 | 19.055 | 2.037 | 2.037 |
| 19.08.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 47.965 | 69.6 | 6 | 29.036 | 45 | 5 | 24.7 | 18.929 | 2.034 | 2.034 |
| 20.08.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 47.093 | 69.4 | 6 | 29.487 | 44.9 | 5 | 24.5 | 17.606 | 1.944 | 1.944 |
| 21.08.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 50.74 | 71 | 6 | 28.863 | 45.8 | 5 | 25.3 | 21.877 | 2.284 | 2.284 |
| 22.08.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 51.328 | 70.4 | 6 | 28.657 | 45.7 | 5 | 24.8 | 22.671 | 2.307 | 2.307 |
| Среднее | | | | | | | | | | | | 51.066 | 70.2 | 6 | 29.681 | 44.9 | 5 | 25.4 | 21.386 | | |
| Итого | | 744 | | | | | | | | | | 1583.053 | | | 920.097 | | | | 662.956 | 69.943 | 69.943 |
| Досчёт | | | | | | | | | | | | 459.596 | | | 267.125 | | | | 192.471 | 20.306 | 20.306 |
| Снятие | | | | | | | | | | | | -239.826 | | | -131.87 | | | | -107.956 | -10.417 | -10.417 |
| Сумма | | | | | | | | | | | | 1802.823 | | | 1055.352 | | | | 747.47 | 79.832 | 79.832 |

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 18.40 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""

Отчет принят : 2022.08.27 12:33:01
 Комментарий ответственного лица : Принят.

Отчет принят
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____

