

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЭ за Апрель 2022

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабуркина ул. д. 103, лит. О
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 8820.038-1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УЛТЭ:

Общин
 23600

График: 1507/0

Установленные приборы: ВКТ-7.04 № 33148
 Часовые и суточные архивы в файлах:
 Вычислитель: ПРЭМ
 Подходящий трубопровод (M1) ПРЭМ
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ
 Подающий ГВС (M3) ПРЭМ
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vл)
 Расчетный алгоритм: зима:

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УЛТЭ поверены до: 11.07.2022
 Gm1= 0,067
 Gm2= 0,067
 Gm3= 0,067
 Gm4= 0,067
 Термореобр.: КТСЛН
 КТСЛН
 КТСЛН

Режим (схема): Преобр.давления:

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qгр = 0,256
 Qот = 0
 Qтеп = 0
 Qгвс = 0
 Qгвс.ср = 0,1188
 Qгвс.ср = 0,054
 Qгвс.ср = 21,6
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Gот = 76,8
 Gтеп = 0
 Gгвс = 0
 Gгвс.ср = 0,054
 Gгвс.ср = 21,6

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										
			M1	M2	ΔM	T1	T2	ΔT	P1	P2	M3	M4	ΔM	V3	V4	ΔV (излиян)	Улодпит	T3	T4	P3	P4	Общ	
	час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал
23.03.2022	24.00	*	90,79	75,37	15,42	74,29	42,33	31,96	13,94	13,94	13,94	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	74,11	74,11			3,56
24.03.2022	24.00	*	91,43	75,99	15,44	75,09	42,67	32,42	13,90	13,90	13,90	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	74,90	74,90			3,62
25.03.2022	24.00	*	91,46	76,98	14,48	74,98	42,88	32,10	12,97	12,97	12,97	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	74,90	74,90			3,56
26.03.2022	24.00	*	89,47	74,23	15,24	75,17	42,04	33,13	13,83	13,83	13,83	14,17	14,17	14,17	14,17	14,17	14,17	14,17	74,62	74,62			3,61
27.03.2022	24.00	*	89,07	72,67	16,40	76,29	41,19	35,10	15,71	15,71	15,71	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	75,91	75,91			3,81
28.03.2022	24.00	*	91,51	74,28	17,23	77,06	41,82	35,24	15,71	15,71	15,71	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	76,90	76,90			3,81
29.03.2022	24.00	*	89,45	72,78	16,67	76,96	41,40	35,56	15,24	15,24	15,24	15,62	15,62	15,62	15,62	15,62	15,62	15,62	76,87	76,87			3,95
30.03.2022	24.00	*	87,40	73,26	14,14	77,61	41,56	36,05	12,69	12,69	12,69	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	77,56	77,56			3,74
31.03.2022	24.00	*	89,07	75,05	14,02	79,07	42,60	36,47	12,69	12,69	12,69	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	78,71	78,71			3,85
01.04.2022	24.00	*	91,39	75,22	16,17	79,50	42,98	36,52	14,62	14,62	14,62	15,04	15,04	15,04	15,04	15,04	15,04	15,04	79,27	79,27			4,03
02.04.2022	24.00	*	91,12	75,25	15,87	78,68	42,94	35,74	14,33	14,33	14,33	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	78,33	78,33			4,00
03.04.2022	24.00	*	92,32	74,16	17,56	77,90	42,65	35,25	16,07	16,07	16,07	16,49	16,49	16,49	16,49	16,49	16,49	16,49	77,90	77,90			3,94
04.04.2022	24.00	*	92,17	76,00	16,17	78,33	43,16	35,17	14,36	14,36	14,36	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	78,31	78,31			4,00
05.04.2022	24.00	*	92,05	76,11	15,94	78,35	43,24	35,11	13,70	13,70	13,70	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	78,25	78,25			3,94
06.04.2022	24.00	*	90,08	74,86	15,22	78,64	43,05	35,59	14,36	14,36	14,36	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	78,31	78,31			3,94
07.04.2022	24.00	*	90,85	76,09	14,76	78,02	43,04	34,98	13,70	13,70	13,70	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	78,36	78,36			3,86
08.04.2022	24.00	*	92,94	76,45	14,49	77,10	42,84	33,26	13,00	13,00	13,00	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33	77,86	77,86			3,81
09.04.2022	24.00	*	93,79	76,54	17,25	74,10	42,44	31,66	16,73	16,73	16,73	17,12	17,12	17,12	17,12	17,12	17,12	17,12	76,43	76,43			3,70
10.04.2022	24.00	*	92,61	74,32	18,29	71,48	40,95	30,53	15,73	15,73	15,73	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	73,98	73,98			3,70
11.04.2022	24.00	*	91,03	74,78	16,25	69,99	40,61	29,38	14,84	14,84	14,84	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	70,50	70,50			3,34
12.04.2022	24.00	*	92,40	76,16	16,24	70,54	41,23	29,31	16,90	16,90	16,90	17,24	17,24	17,24	17,24	17,24	17,24	17,24	69,97	69,97			3,34
13.04.2022	24.00	*	93,72	75,33	18,39	70,90	41,35	29,55	14,90	14,90	14,90	15,23	15,23	15,23	15,23	15,23	15,23	15,23	70,86	70,86			3,36
14.04.2022	24.00	*	91,30	74,87	16,43	70,35	40,97	29,38	14,90	14,90	14,90	15,23	15,23	15,23	15,23	15,23	15,23	15,23	70,86	70,86			3,36
15.04.2022	24.00	*	89,00	74,35	14,65	69,05	40,38	28,67	13,32	13,32	13,32	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	70,39	70,39			3,36
16.04.2022	24.00	*	89,20	74,21	14,99	69,28	40,09	29,19	13,48	13,48	13,48	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	69,22	69,22			3,14
17.04.2022	24.00	*	91,97	74,62	17,35	69,87	40,57	29,30	15,70	15,70	15,70	16,02	16,02	16,02	16,02	16,02	16,02	16,02	69,44	69,44			3,40
18.04.2022	24.00	*	94,36	75,55	18,81	69,42	40,79	28,63	17,15	17,15	17,15	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	69,63	69,63			3,40
19.04.2022	24.00	*	92,50	76,13	16,37	69,63	41,15	28,48	16,15	16,15	16,15	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	67,24	67,24			3,31
20.04.2022	24.00	*	93,53	75,76	17,77	67,77	40,74	27,03	16,48	16,48	16,48	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	65,36	65,36			3,11
21.04.2022	24.00	*	92,34	74,35	17,99	65,61	39,64	25,97	13,87	13,87	13,87	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	65,89	65,89			2,99
22.04.2022	24.00	*	91,59	76,20	15,59	66,09	40,22	25,82	14,66	14,66	14,66	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	73,59	73,59			3,60
Среднее	24.00		91,35	75,18	16,17	73,78	41,76	32,02	14,66	14,66	14,66	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	73,59	73,59			3,60
Итого	744,00		2831,91	2330,52	501,39				454,40	454,40	454,40	465,25	465,25	465,25	465,25	465,25	465,25	465,25					111,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Vл, т Общ. Гкал Траб. ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Улп., рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения Ц:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.:
 Объем потребленного теплоснабжения Улп. изл.

1,11 °С
 110,99 Гкал
 465,25 М.куб.м
 0 час
 0 час
 0,56 Гкал
 110,99 Гкал
 465,25 М.куб.м

ГУП «ТЭК СПб»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Филиал «Энергосбыт»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Представитель теплоснабжающей организации

