

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2022

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул., Д. 111 ИТТ2
 Обслуживающая организация: Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9975.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Общий
 12819

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: СИТ943 № 10250
 Подключенный трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подключенный ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подлиночный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения:
 Приборы УУТЗ поверены до:

Термопреобр.:
 КТЛТР-05
 КТЛТР-05
 ТЛТ-15-2

Режим (схема):
 Преобр. Давления:

ОП: СП-2; МП: СП-2;

График: 150/70

Договорные нагрузки, Гкал/час: О=М1*(h1-hв)-М2*(h2-hв)
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Огт.= 0,9421
 Договорные расходы (ср. сут.), Тбют.: Гот.= 282,63

Овент.= 0
 Стех.= 0
 Огтех.= 0
 Огтех.ср.= 0,2176
 Огтех.гв.= 0
 Огтех.м.= 87,04

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)								Общ. Кал	
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DU (излив)	Улоднит	T3	T4	P3		P4
23.03.2022	24.00	*	103.89	90.55	13.34	75.35	44.78	30.57			12.72	13.05	13.05	13.05	13.05	13.05	13.05	74.67	75.33	3.78		
24.03.2022	24.00	*	103.13	91.00	12.13	76.15	45.03	31.12			11.41	11.70	11.70	11.70	11.70	11.70	11.70	75.33	75.33	3.76		
25.03.2022	24.00	*	104.31	91.90	12.41	76.05	45.22	30.83			11.62	11.92	11.92	11.92	11.92	11.92	11.92	75.39	75.39	3.78		
26.03.2022	24.00	*	102.47	89.62	12.85	76.33	44.70	31.63			12.04	12.04	12.04	12.04	12.04	12.04	12.04	75.26	75.26	3.82		
27.03.2022	24.00	*	102.46	88.12	15.34	77.47	44.39	33.08			14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	76.56	76.56	4.11		
28.03.2022	24.00	*	102.33	89.39	12.94	76.20	51.11	27.09			11.77	12.09	12.09	12.09	12.09	12.09	12.09	77.52	77.52	3.45		
29.03.2022	24.00	*	101.34	88.07	13.27	78.11	49.23	28.88			12.19	12.19	12.19	12.19	12.19	12.19	12.19	77.45	77.45	3.45		
30.03.2022	24.00	*	101.68	88.47	13.21	78.74	45.58	33.16			12.24	12.24	12.24	12.24	12.24	12.24	12.24	78.05	78.05	3.98		
31.03.2022	24.00	*	103.39	90.36	13.03	80.19	45.59	34.60			12.06	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06	79.21	79.21	4.18		
01.04.2022	24.00	*	102.91	90.61	12.30	80.62	45.93	34.69			11.38	11.38	11.38	11.38	11.38	11.38	11.38	79.75	79.75	4.14		
02.04.2022	24.00	*	104.81	90.59	14.22	78.98	45.80	33.96			13.21	13.21	13.21	13.21	13.21	13.21	13.21	78.88	78.88	4.22		
03.04.2022	24.00	*	105.82	90.25	15.57	78.98	45.54	33.44			11.51	11.51	11.51	11.51	11.51	11.51	11.51	78.72	78.72	4.04		
04.04.2022	24.00	*	103.11	90.82	12.29	79.33	49.04	30.29			11.19	11.19	11.19	11.19	11.19	11.19	11.19	78.63	78.63	3.74		
05.04.2022	24.00	*	103.78	91.19	12.59	79.40	46.16	33.24			11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	78.80	78.80	4.04		
06.04.2022	24.00	*	102.62	90.16	12.46	79.72	46.01	33.71			11.36	11.36	11.36	11.36	11.36	11.36	11.36	78.39	78.39	4.01		
07.04.2022	24.00	*	103.35	91.04	12.31	79.09	45.88	33.21			14.14	14.14	14.14	14.14	14.14	14.14	14.14	77.22	77.22	3.89		
08.04.2022	24.00	*	108.46	93.20	15.26	78.14	49.28	28.86			12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	74.43	74.43	3.42		
09.04.2022	24.00	*	105.13	91.73	13.40	75.10	48.95	26.15			11.81	11.81	11.81	11.81	11.81	11.81	11.81	70.17	70.17	3.15		
10.04.2022	24.00	*	106.06	89.31	16.75	72.45	50.96	21.49			15.63	15.63	15.63	15.63	15.63	15.63	15.63	71.51	71.51	3.42		
11.04.2022	24.00	*	102.26	89.15	13.11	70.73	56.95	13.78			11.81	11.81	11.81	11.81	11.81	11.81	11.81	70.98	70.98	3.43		
12.04.2022	24.00	*	103.81	90.35	12.46	71.50	43.80	27.70			12.76	12.76	12.76	12.76	12.76	12.76	12.76	70.98	70.98	3.43		
13.04.2022	24.00	*	104.10	90.12	13.98	71.69	56.35	15.34			12.64	12.64	12.64	12.64	12.64	12.64	12.64	70.96	70.96	2.40		
14.04.2022	24.00	*	103.18	89.81	13.37	71.28	46.39	24.89			12.64	12.64	12.64	12.64	12.64	12.64	12.64	70.77	70.77	3.20		
15.04.2022	24.00	*	102.55	88.97	13.58	69.77	52.53	17.24			13.68	13.68	13.68	13.68	13.68	13.68	13.68	69.05	69.05	2.50		
16.04.2022	24.00	*	103.74	88.81	14.93	70.00	60.93	9.07			13.11	13.11	13.11	13.11	13.11	13.11	13.11	69.46	69.46	1.86		
17.04.2022	24.00	*	104.20	89.27	14.93	70.32	70.00	0.32			12.23	12.23	12.23	12.23	12.23	12.23	12.23	69.65	69.65	1.09		
18.04.2022	24.00	*	103.88	90.43	13.45	70.08	59.24	10.84			11.31	11.31	11.31	11.31	11.31	11.31	11.31	69.52	69.52	2.40		
19.04.2022	24.00	*	103.40	91.07	12.33	70.35	53.68	16.67			13.66	13.66	13.66	13.66	13.66	13.66	13.66	69.77	69.77	3.04		
20.04.2022	24.00	*	105.47	91.12	14.35	68.63	46.14	22.49			12.59	12.59	12.59	12.59	12.59	12.59	12.59	66.18	66.18	4.36		
21.04.2022	24.00	*	102.57	89.56	13.01	66.47	42.60	23.87			11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	66.15	66.15	3.38		
22.04.2022	23.00	*	99.03	86.67	12.36	66.88	55.47	11.41			12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	74.03	74.03	3.38		
Среднее	23.97		103.70	90.21	13.49	74.74	49.46	25.28			387.10	387.10	387.10	387.10	387.10	387.10	387.10	74.03	74.03	3.38		
Итого	743.00		3210.24	2792.71	417.53						387.10	387.10	387.10	387.10	387.10	387.10	387.10	74.03	74.03	3.38		
Показатели счетчиков на момент снятия данных:																					104.76	
Дата, время			М1, т		М2, т		М3, т		М4, т		У3, куб.м		У4, куб.м		Уп, т		Общ, т.кал		Траб, ч			

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Уилд, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по Договору:
 Период превышения IZ:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.
 Объем потребленного теплоснабжения Уилд изл.

1,11 °C
 104,44 т.кал
 397,38 м.куб.
 1 час
 1 час
 0,54 куб.м
 0,46 т.кал

ГУП «ТЭК СПб»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентское управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Представитель теплоснабжающей организации