

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2022

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Бабushкина ул., д. 36, лит. А ИТП 2
Обслуживающая организация: котельная 2 Невская

Договор: 8795.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета:
Код УУТЗ:

Отопление
28167

Расчетный алгоритм:
Подписочный трубопровод (Ул)
Циркуляционный ГВС (М3)
Обратный трубопровод (М2)
Подписочный ГВС (М4)

Схема подключения:
Приборы УУТЗ поверены до:
Термопреобр.:
Валет ТПС
Валет ТПС

2-х трубная схема
29.09.2022
Валет ТПС
Валет ТПС

График: 14970

Вычислитель: ТСРВ-026М № 1319095
Расходомер: ЗРСВ-440(П/Ф)
ЭРСВ-440(П/Ф)

Сплн= 0,054
0,054
Сплх= 13,58
13,58

Режим (схема):
Преобр. давления:
СДВ-И-1,60
СДВ-И-1,60

ОП: А32-00:

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.:

Qот = 0,145
Qот = 44,0506

Qот = 0
Qот = 0

Qгвс = 0
Qгвс. ср = 0
Qгвс. м = 0

Qгвс. м = 0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТБ-1)												Учет ГВС (ТБ-2)								Общ. Гкал					
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (эл/лив)	Улодпит	T3	T4	P3	P4							
23.03.2022	24,00		173,16	173,16	0,00	72,99	50,37	22,62		5,60	4,20																	
24.03.2022	24,00		172,92	172,92	0,00	72,41	50,00	22,41		5,60	4,20																	
25.03.2022	24,00		174,87	174,87	0,00	72,99	50,58	22,41		5,70	4,20																	
26.03.2022	24,00		171,64	171,64	0,00	72,30	49,64	22,66		5,60	4,20																	
27.03.2022	24,00		166,90	166,90	0,00	72,29	48,54	23,75		5,60	4,20																	
28.03.2022	24,00		169,62	169,62	0,00	73,66	49,39	24,27		5,60	4,30																	
29.03.2022	24,00		169,41	169,41	0,00	75,65	50,32	25,33		5,60	4,30																	
30.03.2022	24,00		171,28	171,28	0,00	76,86	51,02	25,84		5,60	4,20																	
31.03.2022	24,00		172,44	172,44	0,00	78,74	52,31	26,43		5,70	4,30																	
02.04.2022	24,00		172,62	172,62	0,00	78,74	52,43	26,31		5,70	4,30																	
03.04.2022	24,00		172,58	172,58	0,00	78,49	52,54	26,18		5,70	4,30																	
04.04.2022	24,00		171,71	171,71	0,00	78,16	52,51	25,98		5,70	4,30																	
05.04.2022	24,00		174,16	174,16	0,00	78,71	52,97	25,74		5,70	4,30																	
06.04.2022	24,00		176,07	176,07	0,00	78,16	52,91	25,25		5,70	4,30																	
07.04.2022	24,00		173,08	173,08	0,00	76,87	51,90	24,97		5,70	4,20																	
08.04.2022	24,00		176,45	176,45	0,00	75,17	51,07	24,10		5,70	4,20																	
09.04.2022	24,00		176,45	176,45	0,00	74,31	51,40	22,91		5,70	4,30																	
10.04.2022	24,00		173,91	173,91	0,00	71,35	49,62	21,73		5,70	4,20																	
11.04.2022	24,00		169,71	169,71	0,00	68,45	47,57	20,88		5,60	4,20																	
12.04.2022	24,00		171,88	171,88	0,00	68,08	47,64	20,44		5,60	4,20																	
13.04.2022	24,00		173,29	173,29	0,00	68,37	47,91	20,46		5,60	4,20																	
14.04.2022	24,00		173,29	173,29	0,00	67,93	47,86	20,07		5,70	4,20																	
15.04.2022	24,00		173,37	173,37	0,00	68,43	48,17	20,26		5,70	4,20																	
16.04.2022	23,92		172,42	172,42	0,00	68,14	48,00	20,14		5,60	4,20																	
17.04.2022	24,00		158,67	158,67	0,01	68,22	47,80	20,42		5,60	4,20																	
18.04.2022	24,00		171,52	171,52	0,00	68,33	48,06	20,27		5,60	4,20																	
19.04.2022	24,00		172,94	172,94	0,00	68,25	48,33	19,92		5,60	4,20																	
20.04.2022	24,00		175,04	175,04	0,00	68,13	48,44	19,69		5,70	4,20																	
21.04.2022	24,00		175,26	175,26	0,00	68,35	48,74	19,61		5,70	4,20																	
22.04.2022	24,00		174,19	174,19	0,00	67,81	48,51	19,30		5,70	4,20																	
23.04.2022	24,00		173,40	173,40	0,00	67,96	48,89	19,07		5,70	4,20																	
Итого	743,92		172,29	172,29	0,00	72,41	49,85	22,56		5,65	4,23																	
Показаны счетчиков на момент снятия данных:			5340,31	5340,30	0,01																							
Дата, время			M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Общ. Гкал	Траб. ч																	

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Общц:
Объем потребленного теплоносителя Улвс изл.

0,08 час
0,08 час
0,01 Гкал
0 куб.м
0 Гкал

Генеральный директор
Филиал «Энергосбыт»
Абонентское управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Представитель теплоснабжающей организации