

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Апрель 2022

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Бабushкина Ул., д. 52, лит. А ИТПЗ
Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9069.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета:
Код УЛТЗ:

Отопление
28598

График: 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 206496
Подключающий трубопровод (М1): ПРЭМ-32-D
Обратный трубопровод (М2): ПРЭМ-32-D
Циркуляционный ГВС (М4):
Подпиточный трубопровод (Ул):

Схема подключения: 2-х трубная схема
Приборы УЛТЗ поверены до: 09.08.2025
Термопреобр.: КТСП-Н
КТСП-Н

Режим (схема): ОЛТ: 02;
Преобр. давления:

Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1*(t1-tнхв)-M2*(t2-tнхв)

лето: Qгвс=M3*(tнз-тнхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,1462
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qгвс ср= 0
Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот= 43,86
Гвс ср= 0

Qвент= 0
Qгвс= 0
Qгвс ср= 0
Gвент= 0
Gгвс ср= 0
Gгвс м= 0

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022

Дата	Тп	НС	M1		M2		ΔT	P1	P2	M3	M4	Учет ГВС (ТВ-2)		Т3	Т4	P3	P4	Qобщ	
			Т	Т	Т	Т						М3	М3						ΔV (залив)
23.03.2022	24,00		86,20	86,20	0,00	74,97	47,07	27,90											2,40
24.03.2022	23,00	*	82,72	82,72	0,00	75,85	47,48	28,37											2,40
25.03.2022	24,00		87,45	87,45	0,00	75,76	47,76	28,00											2,40
26.03.2022	24,00		84,83	84,83	0,00	76,01	47,01	29,00											2,40
27.03.2022	24,00		83,37	83,37	0,00	77,12	46,44	30,68											2,45
28.03.2022	24,00		84,75	84,75	0,00	77,88	47,14	30,69											2,46
29.03.2022	24,00		83,51	83,51	0,00	77,76	46,73	31,03											2,56
30.03.2022	24,00		83,76	83,76	0,00	78,39	46,86	31,53											2,60
31.03.2022	24,00		85,69	85,69	0,00	79,86	47,98	31,88											2,64
01.04.2022	24,00		85,83	85,83	0,00	80,31	48,45	31,86											2,64
02.04.2022	24,00		85,88	85,88	0,00	79,48	48,31	31,17											2,74
03.04.2022	24,00		85,76	85,76	0,15	78,64	48,00	30,64											2,68
04.04.2022	24,00		86,46	86,46	0,00	79,07	48,47	30,60											2,64
05.04.2022	24,00		86,52	86,52	0,00	79,06	48,59	30,47											2,65
06.04.2022	24,00		85,21	85,21	0,00	79,39	48,55	30,84											2,63
07.04.2022	24,00		86,47	86,47	0,00	78,80	48,59	30,21											2,61
08.04.2022	24,00		88,98	88,98	0,00	77,96	49,19	28,77											2,56
09.04.2022	24,00		87,64	87,64	0,00	74,86	47,74	27,12											2,38
10.04.2022	24,00		85,49	85,49	0,00	72,26	46,19	26,07											2,15
11.04.2022	24,00		85,11	85,11	0,00	70,67	45,47	25,20											2,18
12.04.2022	24,00		86,16	86,16	0,15	71,23	46,03	25,20											2,14
13.04.2022	24,00		85,38	85,38	0,00	71,58	46,23	25,35											2,16
14.04.2022	24,00		84,92	84,92	0,00	71,02	45,87	25,15											2,14
15.04.2022	24,00		84,19	84,19	0,00	69,75	45,23	24,52											2,14
16.04.2022	24,00		84,45	84,45	0,00	69,92	44,92	25,00											2,11
17.04.2022	24,00		85,17	85,17	0,00	70,56	45,63	24,93											2,13
18.04.2022	24,00		86,23	86,23	0,19	70,04	45,72	24,32											2,09
19.04.2022	24,00		86,55	86,55	0,00	70,26	46,09	24,17											2,09
20.04.2022	24,00		86,69	86,69	0,00	68,44	45,48	22,96											1,87
21.04.2022	24,00		85,45	85,45	0,00	66,14	44,26	21,88											1,88
22.04.2022	24,00		87,33	87,33	0,00	66,68	45,12	21,56											1,88
Итого	743,00		85,73	85,71	0,02	74,51	46,86	27,65											2,37
Показание счетчиков на момент снятия данных:			2654,15	2653,47	0,68														73,44
Дата, время			M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч								

Колличество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Уилл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Колличество потребленной тепловой энергии Qобщ, Гкал:
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл, м.куб.

1,11 °C
1 час
0,1 Гкал
1 час
0 куб.м
0 Гкал

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «ЭнергосбыТТ»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Представитель теплонаблюдающей организации

