

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабушкина ул. д. 59, лит. А**
 Обслуживающая организация: **Котельная 2 Невская**

Договор: **9171.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 23601

Установленные приборы: **Часовые и сточн. архивы в файлах:**
 Вычислитель: **ВКГ-7 № 208355**
 Подходящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подходящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Расходомер:
 ПРЭМ-32-D
 ПРЭМ-32-D
 Схема подключения:
 Приборы УТЭ поверены до: **28.07.2025**

Режим (схема):
 Преобр. Давления:

График: **149/70**

Расчетный алгоритм:
 зима: $Q = M1 \cdot (t1 - tнв) \cdot M2 \cdot (t2 - tнв)$

Договорные нагрузки (гр.час), Ккал/час:
 Договорные расходы (гр.сут.), т/сут.:

Qот = **0,282** Qвент = **0** Qгвс = **0** Qгвс.сп = **0**
 Gот = **85,6709** Gвент = **0** Gгвс = **0** Gгвс.сп = **0**

лето: $Qгвс = M3 \cdot (t3 - tнв)$
 Qгвс.сп = **0** Qгвс.м = **0**

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022

Дата	Тп	НС	M1		M2		DM		T1		T2		dT	P1	P2	M3	M4	DM	Учет ГВС (ТВ-2)		T3	T4	P3	P4	Qобщ	
			t	T	t	T	t	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	°C							°C	кВт/см2						кВт/см2
23.03.2022	24.00		74.02	74.02	0.00	73.45	45.17	28.28																		
24.03.2022	24.00		73.78	73.78	0.00	72.89	44.81	28.08																		
25.03.2022	24.00		74.33	74.33	0.00	73.46	45.28	28.18																		
26.03.2022	24.00		72.90	72.90	0.00	72.75	44.42	28.33																		
27.03.2022	24.00		70.67	70.67	0.00	72.76	43.34	29.42																		
28.03.2022	24.00		71.76	71.76	0.00	74.20	43.99	30.21																		
29.03.2022	24.00		71.68	71.68	0.00	76.17	44.36	31.81																		
30.03.2022	24.00		72.47	72.47	0.00	77.42	44.78	32.64																		
31.03.2022	24.00		73.03	73.03	0.00	79.28	45.81	33.47																		
01.04.2022	24.00		73.73	73.73	0.00	79.28	46.18	33.10																		
02.04.2022	24.00		73.78	73.78	0.00	79.25	46.28	32.97																		
03.04.2022	24.00		73.38	73.38	0.00	79.03	46.24	32.79																		
04.04.2022	24.00		74.56	74.56	0.00	79.27	46.85	32.42																		
05.04.2022	24.00		75.61	75.61	0.00	78.73	47.11	31.62																		
06.04.2022	24.00		74.39	74.39	0.00	77.40	46.05	31.35																		
07.04.2022	24.00		75.69	75.69	0.00	74.76	45.49	30.23																		
08.04.2022	24.00		74.76	74.76	0.00	74.81	44.90	28.91																		
09.04.2022	24.00		74.48	74.48	0.00	71.84	44.53	27.31																		
10.04.2022	24.00		72.41	72.41	0.00	68.93	42.68	26.25																		
11.04.2022	24.00		73.34	73.34	0.00	68.56	42.59	25.97																		
12.04.2022	24.00		73.02	73.02	0.00	68.41	42.92	25.88																		
13.04.2022	24.00		73.55	73.55	0.00	68.41	42.94	25.47																		
14.04.2022	24.00		73.47	73.47	0.00	68.88	43.18	25.70																		
15.04.2022	24.00		73.07	73.07	0.00	68.58	43.02	25.56																		
16.04.2022	24.00	*	67.60	67.60	0.00	68.65	42.81	25.84																		
17.04.2022	24.00		72.55	72.55	0.00	68.79	43.09	25.70																		
18.04.2022	24.00		73.20	73.20	0.00	68.70	43.37	25.33																		
19.04.2022	24.00		74.18	74.18	0.00	68.59	44.00	24.59																		
20.04.2022	24.00		74.42	74.42	0.00	68.80	44.57	24.23																		
21.04.2022	24.00		74.15	74.15	0.00	68.26	44.41	23.85																		
22.04.2022	24.00		74.06	74.06	0.00	68.40	44.74	23.66																		
Среднее	24.00		73.36	73.36	0.00	72.91	44.55	28.36																		
Итого	744.00		2274.04	2274.04	0.00																					

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vп, T Qобщ, Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц, **64,51** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Улвс изл, **М.куб.**

ГУП «ТЭК СПб»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Предоставитель теплоснабжающей организации