

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2022

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул., д. 70
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергосервис"

Договор: 9970.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ: 24311

График: 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208359
 Вычислитель: часы
 Подводящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hв)*M2*(h2-hв)

Часовые и суточные архивы в файлах:
 расходомер:
 ПРЭМ
 ПРЭМ
 ПРЭМ
 Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 15.07.2025
 Термопреобр.: КТСГН
 КТСГН
 КТСГН

Режим (схема): Преобр. Давления:

Договорные нагрузки (гр.час):
 Договорные расходы (гр.сут.), т/сут.:

Qот.= 0,32
 Qвент.= 0
 Qтеп.гв.= 0
 Qтеп.гв.ср.= 0,1868
 Qтеп.гв.ср.= 0,0849
 Qтеп.гв.= 33,96 ГВтс.М=

Qтеп.гв.= 0
 Qтеп.гв.ср.= 0
 Qтеп.гв.= 0

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	ΔM	T1	T2	ΔT	P1	P2	M3	M4	ΔM	V3	V4	ΔV (излив)	Удлит	T3	T4	P3	P4	Общ		
23.03.2022	24.00		107,96	93,46	14,50	75,25	43,90	31,35																
24.03.2022	24.00		108,86	93,93	14,93	76,08	44,56	31,52																
25.03.2022	24.00		108,02	95,15	12,87	76,04	44,92	31,12																
26.03.2022	24.00		107,46	92,30	15,16	76,13	44,35	31,78																
27.03.2022	24.00		105,92	90,06	15,86	77,25	45,56	31,69																
28.03.2022	24.00		106,67	92,21	14,46	78,12	45,52	32,60																
29.03.2022	24.00		105,31	90,77	14,54	77,95	44,01	33,94																
30.03.2022	24.00		106,14	91,19	14,95	78,74	44,11	34,63																
31.03.2022	24.00		105,82	92,83	12,99	80,12	45,18	34,94																
01.04.2022	24.00		106,93	92,92	14,01	80,58	45,48	35,10																
02.04.2022	24.00		107,63	92,86	14,77	79,65	45,34	34,31																
03.04.2022	24.00		109,21	92,58	16,63	78,96	45,02	33,94																
04.04.2022	24.00		107,81	93,63	14,18	79,48	45,46	34,02																
05.04.2022	24.00		107,35	93,99	13,36	79,43	45,78	34,31																
06.04.2022	24.00		106,86	92,80	14,06	79,64	45,31	34,33																
07.04.2022	24.00		107,26	93,96	13,30	79,10	45,09	34,01																
08.04.2022	23.00		105,84	92,59	13,25	77,75	45,93	31,82																
09.04.2022	24.00		110,69	95,10	15,59	74,91	44,51	30,40																
10.04.2022	24.00		108,62	92,83	15,79	72,22	42,90	29,32																
11.04.2022	24.00		107,81	92,98	14,83	70,94	42,47	28,47																
12.04.2022	24.00		107,94	94,93	13,01	71,51	42,98	28,53																
13.04.2022	24.00		108,21	93,97	14,24	71,68	42,91	28,77																
14.04.2022	24.00		106,45	93,15	13,30	71,27	42,50	28,77																
15.04.2022	24.00		107,17	92,72	14,45	69,75	41,89	27,86																
16.04.2022	24.00		107,30	93,13	14,17	70,27	41,85	28,42																
17.04.2022	24.00		109,48	93,91	15,57	70,62	42,30	28,32																
18.04.2022	24.00		110,60	94,68	15,92	70,26	42,60	27,66																
19.04.2022	20.00		90,40	79,24	11,16	70,31	42,80	27,51																
20.04.2022	24.00		110,26	94,82	15,44	68,38	42,29	26,09																
21.04.2022	24.00		107,74	92,94	14,80	66,48	41,29	25,19																
22.04.2022	24.00		109,51	94,28	15,23	66,99	41,92	25,07																
Среднее	23,84		107,93	93,40	14,53	74,71	43,89	30,81																
Итого	739,00		3323,23	2875,91	447,32																			
Показания счетчиков на момент снятия данных:																								
Дата, время			M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, т/кал	Треб, ч													

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Узл., рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.
 Объем потребленного теплоснабжения Узлс.квл.

1,11 °C
 122,41 т/кал
 499,03 м.куб.
 0,5 т/кал

5 час
 5 час
 0,83 т/кал
 3,44 куб.м

ГТУ «ТЭК СПб»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Филиал «Энергосбыт»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Представитель теплонабжающей организации