

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2022

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д.72, лит.В  
Адрес: Бабушкина ул. д. 72, лит. В  
Обслуживающая организация:  
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 29876.046.6  
Строит. адрес:  
Телефон:

Телефон

Узел учета  
Код УТЭ

Общий  
87678

150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207206  
Вычислитель: ВКТ-7 № 207206  
Подключающий трубопровод (М1)  
Обратный трубопровод (М2)  
Подключающий ГВС (М3)  
Циркуляционный ГВС (М4)  
Подключающий трубопровод (Лп)

Часовые и суток архивы в файлах:  
расходомер: PRЭМ-40-B1  
PRЭМ-40-B1  
PRЭМ-32-C1  
PRЭМ-32-C1  
Схема подключения  
Приборы УТЭ поверены до  
07.05.2023  
2-х трубная схема  
Термопреобр:  
КТСЛ-Н  
КТСЛ-Н  
ТСП-Н

Режим (схема)  
Преобр. давления:

Дата: 15.01.2022  
Узел: 2  
Код: 0120

Расчетный алгоритм: Q=M1\*(t1-hхв)-M2\*(t2-hхв)  
Оценг = 0.327  
Отех.гв= 0  
Отех.гв.ср = 0  
Стех.гв= 0  
Стех.гв.ср = 0  
Стех.м= 33.96

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТБ-1)										Контроль ГВС (ТБ-2)				Общ					
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv(кв/м)		Уплотит	T3	T4	P3	P4
23.03.2022	24.00		115.27	97.11	18.16	75.53	45.28	30.25						118.23	98.07	20.16						4.31
24.03.2022	24.00		115.68	97.97	17.71	76.39	45.19	31.20						118.73	98.93	19.80						4.41
25.03.2022	24.00		114.71	99.04	15.67	76.35	45.46	30.89						117.74	100.00	17.74						4.26
26.03.2022	24.00		113.72	96.17	17.55	76.53	44.94	31.59						116.73	97.13	19.60						4.38
27.03.2022	24.00		113.42	94.59	18.83	77.66	44.10	33.56						116.49	95.52	20.97						4.64
28.03.2022	24.00		112.94	96.17	16.77	78.51	44.90	33.61						116.07	97.13	18.94						4.55
30.03.2022	24.00		110.79	94.64	16.15	78.37	44.46	33.91						113.87	95.60	18.27						4.47
31.03.2022	24.00		111.78	94.93	16.85	79.12	44.82	34.30						114.94	95.88	19.06						4.59
01.04.2022	24.00		113.35	96.55	16.80	80.46	45.77	34.69						116.63	97.51	19.12						4.70
02.04.2022	24.00		112.11	96.60	15.51	80.90	45.62	35.28						115.39	97.56	17.83						4.66
03.04.2022	24.00		113.61	96.34	17.27	79.94	45.41	34.53						116.89	97.30	19.59						4.71
04.04.2022	24.00		114.62	96.16	18.46	79.23	45.02	34.21						117.85	97.12	20.73						4.76
05.04.2022	24.00		112.85	96.98	15.87	79.73	45.58	34.15						116.06	97.94	18.12						4.58
06.04.2022	24.00		113.45	97.07	16.38	79.71	45.87	33.84						116.68	98.03	18.65						4.59
07.04.2022	24.00		112.79	95.67	17.12	79.94	45.24	34.70						116.01	96.63	19.38						4.58
08.04.2022	23.00		112.61	96.54	16.07	79.38	45.22	34.16						115.82	97.50	18.32						4.33
09.04.2022	24.00		111.31	94.90	16.41	78.14	46.02	32.12						114.38	99.28	15.10						4.58
10.04.2022	24.00		115.05	97.56	17.49	75.28	44.79	30.49						118.02	98.52	19.50						4.20
11.04.2022	24.00		113.25	95.41	17.84	71.25	42.48	28.77						117.09	96.15	20.94						4.20
12.04.2022	24.00		114.49	97.38	17.11	71.80	42.63	29.37						115.87	96.23	19.64						4.07
13.04.2022	24.00		113.55	96.51	17.04	72.00	42.63	29.35						116.24	97.35	18.89						4.06
14.04.2022	24.00		113.06	95.68	17.38	71.56	42.21	29.35						115.72	96.46	19.26						4.05
15.04.2022	24.00		112.45	95.31	17.14	70.07	41.68	28.87						114.95	96.03	18.92						3.91
16.04.2022	24.00		115.08	95.61	19.47	70.55	41.68	28.87						117.48	97.15	20.33						4.14
17.04.2022	24.00		114.84	96.35	18.49	70.93	42.08	28.85						117.69	96.33	21.36						4.09
18.04.2022	24.00		114.83	97.06	17.77	70.52	42.66	27.86						117.43	97.90	19.53						3.96
19.04.2022	24.00		114.65	97.61	17.04	70.79	43.19	27.60						117.27	98.47	18.80						3.90
20.04.2022	24.00		114.29	97.31	16.98	68.73	42.72	26.01						116.75	98.14	18.61						3.70
21.04.2022	24.00		113.98	95.38	18.60	66.73	41.71	25.02						116.31	96.18	20.13						3.63
22.04.2022	24.00		113.56	96.71	16.85	67.21	42.28	24.93						115.92	97.55	18.37						3.54
Среднее	743.97		113.78	96.47	17.31	75.03	44.03	31.00						116.69	97.48	19.21						4.29
Итого	743.00		3522.45	2986.59	535.86									3612.44	3017.80	594.64						132.77

Показания счетчиков на момент снятия данных

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, ккал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему:  
Объем теплоносителя Угид, рассчитанный по среднему:  
Период расчета по договору:  
Период превышения 12:  
Корректировка на температуру холодной воды  
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
Количество потребленной тепловой энергии Общд:  
Объем потребленного теплоносителя Угид изл:

1,11 °С  
1 час  
1 час  
0,18 ккал  
0,81 куб.м  
0,6 ккал

ГТУ «Энергосбыт»  
Филиал «Энергосбыт»  
Абонентное управление  
Отчет Прилв  
Представитель Абонентской организации

20 Г