

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за Апрель 2022

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Бабушкина ул, д. 78, лит. Б
Осуществляющая организация:
Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9974.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета:
Код УТЗ:

Общий
23595

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208354
Вычислитель: ВКТ-7 № 208354
Подводящий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подводящий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (П)
Расчетный алгоритм:

Часовые и суточн. архивы в файлах:
расходомер: ПРЭМ-40-В1
ПРЭМ-40-В1
ПРЭМ-32-В1
Схема подключения:
Приборы УТЗ поверены до: 15.07.2025
2-х трубная схема

Гли= 0,1
Глип= 0,1
0,067

Термопреобр.: КТСЛН
КТСЛН
КТСЛН

Режим (схема): Преобр. давления:

График: 150/70

Зима: Q=M1*(h1-hв)+M2*(h2-hв)

Qот = 0,307
Qот = 0,307
Гор = 92,1

Qвент = 0
Qвент = 0

Qтек = 0
Qтек = 0

Qвс=M3*(h3-hв)
Qвс=M3*(h3-hв)

Qвс= 0
Qвс= 0

Qвс= 0,1795
Qвс= 0,0816

Qвс= 32,64
Qвс= 32,64

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср. сут.), Гкал/сут.:

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022
Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022

Table with columns: Дата, Ти, НС, М1, М2, ДМ, Т1, Т2, ДТ, Р1, Р2, М3, М4, ДМ, V3, V4, dv (излив), Улодпит, Т3, Т4, P3, P4, Ообщ. Includes sub-headers for 'Учет отопления (ТВ-1)' and 'Контроль ГВС (ТВ-2)'.

Копичество тепловой энергии Ообщ., рассчитанное по среднему:
Объем теплоснабжения Узла, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения Ц:

0 час
0 час
0 час

Гкал
куб.м

Ообщ, Гкал

Траб, ч

143,30

Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
Количество потребленной тепловой энергии Ообщ.
Объем потребленного теплоснабжения УТЗ изл.

1,11 °C
142,88 Гкал
453,2 м.куб.

0,42 Гкал

453,20

453,20

4,62

Logo and stamp of LLC 'TSEK SPB' (ТЭЦ СПб) with signature and official seal.