Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2022

Абонент: ЖКС №2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 79 / СЦО
Обслуживающая организация:
Источник Обуховский з-д

Договор: 9246.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 79
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
график: 150\\70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 79_СЦО_апрель_Н

Вычислитель: СПТ-940 № 2204 Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до 26.08.2024

Тхв, гр.С= 0.64

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфлок	Gmin= 0.04	Gmax= 6	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфлок	Gmin= 0.04	Gmax= 6	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2022 - 23.04.2022

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2022	24,00	-	80,81	81,38	-0,57	71,78	52,37	19,42	6,26	4,58														1,54
24.03.2022	24,00	-	81,11	81,68	-0,57	72,53	52,74	19,79	6,26	4,57														1,58
25.03.2022	24,00	-	81,73	82,30	-0,57	72,28	52,88	19,40	6,29	4,55														1,56
26.03.2022	24,00	-	79,55	80,13	-0,57	72,60	52,60	20,00	6,23	4,59														1,56
27.03.2022	24,00	-	78,07	78,66	-0,59	73,48	52,29	21,19	6,25	4,69														1,63
28.03.2022	24,00	-	79,26	79,86	-0,60	74,09	52,81	21,28	6,29	4,65														1,66
29.03.2022	24,00	-	77,42	78,01	-0,60	74,10	52,37	21,73	6,23	4,67														1,65
30.03.2022	24,00	-	77,45	78,06	-0,61	74,60	52,43	22,16	6,24	4,67														1,69
31.03.2022	24,00	-	79,18	79,81	-0,63	76,12	53,54	22,58	6,29	4,64														1,76
01.04.2022	24,00	-	79,42	80,05	-0,63	76,48	53,86	22,62	6,27	4,61														1,76
02.04.2022	24,00	-	79,50	80,11	-0,61	75,87	53,86	22,02	6,25	4,59														1,72
03.04.2022	24,00	-	79,19	79,80	-0,60	74,95	53,23	21,72	6,25	4,60														1,69
04.04.2022	24,00	-	79,80	80,41	-0,60	75,25	53,64	21,61	6,26	4,58														1,69
05.04.2022	24,00	-	79,67	80,27	-0,60	75,48	53,93	21,55	6,25	4,57														1,69
06.04.2022	24,00	-	78,24	78,85	-0,60	75,81	53,83	21,98	6,24	4,60														1,69
07.04.2022	24,00	-	79,10	79,70	-0,60	75,13	53,48	21,65	6,31	4,63														1,68
08.04.2022	24,00	-	79,34	79,94	-0,60	74,41	53,12	21,29	6,26	4,61														1,66
09.04.2022	24,00	-	79,34	79,94	-0,60	74,41	53,12	21,29	6,26	4,61														1,66
10.04.2022	24,00	-	79,34	79,94	-0,60	74,41	53,12	21,29	6,26	4,61														1,66
11.04.2022	24,00	-	79,34	79,94	-0,60	74,41	53,12	21,29	6,26	4,61														1,66
12.04.2022	24,00	-	79,34	79,94	-0,60	74,41	53,12	21,29	6,26	4,61														1,66
13.04.2022	24,00	-	79,34	79,94	-0,60	74,41	53,12	21,29	6,26	4,61														1,66
14.04.2022	24,00	-	79,34	79,94	-0,60	74,41	53,12	21,29	6,26	4,61														1,66
15.04.2022	24,00	-	79,34	79,94	-0,60	74,41	53,12	21,29	6,26	4,61														1,66
16.04.2022	24,00	-	79,34	79,94	-0,60	74,41	53,12	21,29	6,26	4,61														1,66
17.04.2022	24,00	-	79,34	79,94	-0,60	74,41	53,12	21,29	6,26	4,61														1,66
18.04.2022	24,00	-	79,34	79,94	-0,60	74,41	53,12	21,29	6,26	4,61														1,66
19.04.2022	24,00	-	79,34	79,94	-0,60	74,41	53,12	21,29	6,26	4,61														1,66
20.04.2022	24,00	-	79,34	79,94	-0,60	74,41	53,12	21,29	6,26	4,61														1,66
21.04.2022	24,00	-	79,34	79,94	-0,60	74,41	53,12	21,29	6,26	4,61														1,66
22.04.2022	24,00	-	79,34	79,94	-0,60	74,41	53,12	21,29	6,26	4,61														1,66
Среднее	24,00	-	79,34	79,94	-0,60	74,41	53,12	21,29	6,26	4,61														51,40
Итого	744,00		2459,63	2478,16	-18,53																			

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.64 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **51,40** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.