Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2022

Абонент: ЖКС №2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 83-1 / СЦО
Обслуживающая организация:
Источник Обуховский з-д

Договор: 9245.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 83-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
график: 150\\70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-940 № 2069
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 83-1_СЦО_апрель_Н
Режим (схема):

расходомер: Питерфло	Gmin=	Gmax= 15	
расходомер: Питерфло	Gmin=	Gmax= 15	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до 26.08.2024
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0.64
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2022 - 23.04.2022

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2022	24,00	-	68,39	69,26	-0,87	72,84	48,79	24,05	6,41	4,43														
24.03.2022	24,00	-	68,62	69,54	-0,92	73,59	49,09	24,50	6,42	4,42														1,60
25.03.2022	24,00	-	69,37	70,30	-0,93	73,32	49,11	24,22	6,44	4,40														1,64
26.03.2022	24,00	-	67,59	68,49	-0,90	73,72	48,85	24,87	6,38	4,44														1,64
27.03.2022	24,00	-	66,33	67,22	-0,89	74,66	48,52	26,13	6,39	4,53														1,64
28.03.2022	24,00	-	67,45	68,36	-0,91	75,26	49,14	26,12	6,43	4,50														1,69
29.03.2022	24,00	-	66,21	67,11	-0,90	75,28	48,41	26,87	6,37	4,51														1,72
30.03.2022	24,00	-	66,34	67,24	-0,90	75,77	48,44	27,33	6,38	4,51														1,74
31.03.2022	24,00	-	67,84	68,77	-0,93	77,27	49,58	27,69	6,44	4,48														1,77
01.04.2022	24,00	-	68,03	68,97	-0,94	77,64	49,88	27,76	6,42	4,45														1,83
02.04.2022	24,00	-	68,17	69,10	-0,93	77,00	49,96	27,04	6,41	4,43														1,84
03.04.2022	24,00	-	67,85	68,77	-0,92	76,09	49,49	26,60	6,40	4,45														1,80
04.04.2022	24,00	-	68,39	69,32	-0,93	76,38	49,91	26,47	6,41	4,42														1,76
05.04.2022	24,00	-	68,55	69,47	-0,92	76,60	50,37	26,23	6,40	4,41														1,77
06.04.2022	24,00	-	67,67	68,58	-0,91	76,98	50,21	26,77	6,39	4,44														1,75
07.04.2022	24,00	-	68,41	69,32	-0,92	76,26	50,00	26,26	6,46	4,47														1,77
08.04.2022	24,00	-	70,29	71,22	-0,94	75,83	50,79	25,04	6,48	4,39														1,75
09.04.2022	24,00	-	69,29	70,19	-0,90	72,70	49,12	23,58	6,45	4,41														1,71
10.04.2022	24,00	-	67,59	68,46	-0,87	70,27	47,51	22,76	6,36	4,43														1,59
11.04.2022	24,00	-	67,54	68,40	-0,86	68,60	46,62	21,97	6,40	4,47														1,50
12.04.2022	24,00	-	68,54	69,43	-0,89	69,11	47,24	21,88	6,43	4,44														1,44
13.04.2022	24,00	-	68,09	68,98	-0,88	69,57	47,31	22,25	6,40	4,43														1,46
14.04.2022	24,00	-	67,62	68,50	-0,87	68,94	46,85	22,09	6,39	4,45														1,47
15.04.2022	24,00	-	67,19	68,04	-0,86	67,91	46,32	21,59	6,38	4,48														1,45
16.04.2022	24,00	-	67,34	68,20	-0,86	67,76	46,01	21,75	6,39	4,48														1,41
17.04.2022	24,00	-	68,02	68,89	-0,87	68,63	46,74	21,89	6,42	4,47														1,43
18.04.2022	24,00	-	68,57	69,45	-0,88	68,04	46,70	21,34	6,43	4,45														1,45
19.04.2022	24,00	-	68,95	69,83	-0,88	68,23	47,09	21,14	6,41	4,40														1,42
20.04.2022	24,00	-	68,90	69,76	-0,86	66,72	46,57	20,14	6,40	4,40														1,42
21.04.2022	24,00	-	67,84	68,67	-0,83	64,26	45,12	19,14	6,37	4,43														1,35
22.04.2022	24,00	-	69,18	70,03	-0,85	64,74	45,73	19,01	6,39	4,37														1,26
Среднее	24,00	-	68,07	68,96	-0,89	72,26	48,24	24,02	6,41	4,44														1,28
Итого	744,00		2110,16	2137,88	-27,72																			1,59
																								49,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.64 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 49,34 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.