

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2022

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ивановская ул, д. 24, лит. А
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Объединенного"

Договор: 9214.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: 24484
 Код УТЭ:
 Отопление: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208787
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

расходомер: ПРЭМ-40-Д
 ПРЭМ-40-Д
 Q=M1*(h1-hx)/M2*(h2-hx)
 Qотг = 0,3283
 Gотг = 98.49

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 26.07.2025
 Gплн = 0,3
 Gотг = 0,3
 Gплх = 45
 KТСГН = 45
 KТСГН

Режим (схема): Преобр. давлением:
 Qтеп гв = 0
 Gтеп гв ср = 0
 Qтеп гв = 0
 Gтеп гв ср = 0
 Qгвс = 0
 Gгвс ср = 0

Расчетный алгоритм: зима: лето: Qтеп гвс = M3*(h3-hx)
 Договорные нагрузки (гр. час), Гкал/час: лето: Qтеп гвс ср = 0
 Договорные расходы (гр сут.), Гкал/сут.: Gтеп гвс ср = 0

Учет отопления (ТВ-1)
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022

Учет ГВС (ТВ-2)
 Улоппит М3

| Дата | Тп | НС | M1 | | | | M2 | | | | M3 | | | | M4 | | | | Т3 | Т4 | Р3 | Р4 | Общ. |
|------------|--------|----|---------|---------|------|-------|-------|-------|---|----|----|---|---|----|----|---|---|---|----|----|----|----|------|
| | | | Т | Т | Т | °С | Т | Т | Т | °С | Т | Т | Т | °С | Т | Т | Т | Т | | | | | |
| 23.03.2022 | 24.00 | | 166.17 | 166.17 | 0.00 | 74.62 | 51.18 | 23.44 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.03.2022 | 24.00 | | 167.23 | 167.23 | 0.00 | 75.43 | 51.62 | 23.81 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.03.2022 | 24.00 | | 169.12 | 169.12 | 0.00 | 75.30 | 51.80 | 23.50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.03.2022 | 24.00 | | 163.78 | 163.78 | 0.00 | 75.57 | 51.31 | 24.26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.03.2022 | 24.00 | | 159.69 | 159.69 | 0.00 | 76.65 | 50.94 | 25.71 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.03.2022 | 24.00 | | 162.59 | 162.59 | 0.00 | 77.40 | 51.57 | 25.83 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.03.2022 | 24.00 | | 159.10 | 159.10 | 0.00 | 77.27 | 50.87 | 26.40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.03.2022 | 24.00 | | 160.24 | 160.24 | 0.00 | 77.94 | 51.20 | 26.74 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.03.2022 | 24.00 | | 164.50 | 164.50 | 0.00 | 79.41 | 52.45 | 26.96 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.04.2022 | 24.00 | | 165.27 | 165.27 | 0.00 | 79.82 | 52.90 | 26.92 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.04.2022 | 24.00 | | 165.77 | 165.77 | 0.00 | 78.97 | 52.54 | 26.43 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.04.2022 | 24.00 | | 165.26 | 165.26 | 0.00 | 78.15 | 52.20 | 25.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.04.2022 | 24.00 | | 167.42 | 167.42 | 0.00 | 78.60 | 52.80 | 25.80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.04.2022 | 24.00 | | 167.40 | 167.40 | 0.00 | 78.62 | 53.04 | 25.58 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.04.2022 | 24.00 | | 164.05 | 164.05 | 0.00 | 78.94 | 52.80 | 26.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07.04.2022 | 24.00 | | 166.36 | 166.36 | 0.00 | 79.30 | 52.69 | 25.61 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.04.2022 | 24.00 | | 172.10 | 172.10 | 0.00 | 77.43 | 53.36 | 25.67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.04.2022 | 24.00 | | 169.12 | 169.12 | 0.00 | 74.41 | 51.47 | 22.94 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.04.2022 | 24.00 | | 164.33 | 164.33 | 0.00 | 71.81 | 49.65 | 22.16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.04.2022 | 24.00 | | 164.54 | 164.54 | 0.00 | 70.30 | 48.87 | 21.43 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.04.2022 | 24.00 | | 167.45 | 167.45 | 0.00 | 70.86 | 49.36 | 21.50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.04.2022 | 24.00 | | 166.13 | 166.13 | 0.00 | 71.18 | 49.53 | 21.65 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.04.2022 | 24.00 | | 164.79 | 164.79 | 0.00 | 70.62 | 49.16 | 21.46 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.04.2022 | 24.00 | | 162.89 | 162.89 | 0.00 | 69.32 | 48.32 | 21.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.04.2022 | 24.00 | | 163.44 | 163.44 | 0.00 | 69.55 | 48.13 | 21.42 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.04.2022 | 24.00 | | 165.64 | 165.64 | 0.00 | 70.13 | 48.95 | 21.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.04.2022 | 24.00 | | 167.38 | 167.38 | 0.00 | 69.67 | 49.07 | 20.60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.04.2022 | 24.00 | | 168.29 | 168.29 | 0.00 | 69.89 | 49.44 | 20.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.04.2022 | 24.00 | | 168.35 | 168.35 | 0.00 | 68.06 | 48.66 | 19.40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.04.2022 | 24.00 | | 165.12 | 165.12 | 0.00 | 65.86 | 47.23 | 18.63 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.04.2022 | 24.00 | | 168.67 | 168.67 | 0.00 | 66.37 | 48.13 | 18.24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Среднее | 24.00 | | 165.55 | 165.55 | 0.00 | 74.08 | 50.69 | 23.39 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 744.00 | | 5132.19 | 5132.19 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: М1, Т; М2, Т; М3, Т; М4, Т; V3, куб.м; V4, куб.м; Уп, Т; Общ. Гкал; Трб. ч
 120,12

Количество тепловой энергии Общщ., рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Узлп, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период, превышения:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общщ.: 120,12 Гкал
 Объем потребленного теплоснабителя Узлп изл. м.куб.

1,11 °С
 0 Гкал
 0 час
 0 Гкал

ГУП «ТЭК СПб» (Теплоэнергетическое хозяйство с ограниченной ответственностью)
 Фигиал «Энергосбыт-СПб»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

120,12