

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2022

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Ивановская ул, д. 8777, лит. В ИТП1  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 13660.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Код УТЭ:

Отопление: 32986

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 205557  
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-40-Д  
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-40-Д  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Лп)  
 Расчетный алгоритм: зим.: Q=M1\*(t1-hx)-M2\*(t2-hx)  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,3932  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qтеп = 0  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 117,96  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022  
 Qтеп = 0  
 Gтеп = 0  
 Qгвс = 0  
 Gгвс = 0  
 Qгвс.ср = 0  
 Gгвс.ср = 0  
 Qгвс.м = 0  
 Gгвс.м = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Общ. Гкал
			M1	M2	dM	T1	T2	ΔT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dv (излив)	Улопит	T3	T4	P3	P4		
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	Гкал		
23.03.2022	24.00		116,31	116,31	0,00	73,47	40,15	33,32														3,88	
24.03.2022	24.00		117,40	117,40	0,00	74,27	40,51	33,76														3,96	
25.03.2022	24.00		118,50	118,50	0,00	74,13	40,76	33,37														3,95	
26.03.2022	24.00		114,24	114,24	0,00	74,39	40,02	34,37														3,93	
27.03.2022	24.00		111,94	111,94	0,00	75,41	39,49	35,92														4,02	
28.03.2022	24.00		114,35	114,35	0,00	76,10	39,93	36,17														4,14	
29.03.2022	24.00		112,52	112,52	0,00	75,98	39,50	36,48														4,11	
30.03.2022	24.00		112,63	112,63	0,00	76,60	39,43	37,17														4,19	
31.03.2022	24.00		114,62	114,62	0,00	78,09	40,34	37,75														4,33	
01.04.2022	24.00		115,02	115,02	0,00	78,50	40,63	37,87														4,36	
02.04.2022	24.00		115,14	115,14	0,00	77,69	40,51	37,18														4,28	
03.04.2022	24.00		114,76	114,76	0,00	76,87	40,18	36,69														4,21	
04.04.2022	24.00		115,80	115,80	0,00	77,29	40,67	36,62														4,24	
05.04.2022	24.00		115,69	115,69	0,00	77,33	40,91	36,42														4,21	
06.04.2022	24.00		113,56	113,56	0,00	77,64	40,64	37,00														4,20	
07.04.2022	24.00		115,13	115,13	0,00	77,02	40,69	36,33														4,18	
08.04.2022	24.00		119,51	119,51	0,00	76,30	41,68	34,62														4,14	
09.04.2022																							
10.04.2022																							
11.04.2022																							
12.04.2022																							
13.04.2022																							
14.04.2022																							
15.04.2022																							
16.04.2022																							
17.04.2022																							
18.04.2022																							
19.04.2022																							
20.04.2022																							
21.04.2022																							
22.04.2022																							
Среднее	24.00		115,12	115,12	0,00	76,30	40,36	35,94														4,14	
Итого	408.00		1957,12	1957,12	0,00																	10,33	

Показания счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Уп, т Общ, Гкал Трпб, ч

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему: 336 час  
 Объем теплотосителя Упл, рассчитанный по среднему: 336 час  
 Период превышения t2: 1,11 °C  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 Гкал  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 57,96 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ, 128,29 Гкал  
 Объем потребленного теплотосителя Уплс изл. М.куб

Генеральный директор ООО "ЖКС № 2 Невского района" Фигинал «Энергоснабжение Санкт-Петербурга»  
 Ответственный за учет тепловой энергии от абонента  
 Аттестованное управление  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 Представитель теплоснабжающей организации