

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭЗ за Апрель 2022

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Караваяевская ул, д. 25, корп. 3, лит. А ИТП1  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: ТЭЦ-22 Караваяевская (ИТП: Караваяевская д.31к.2)

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВК7-7 № 207266  
 Подключающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подключающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Vп)  
 Расчетный алгоритм:

Зима: Qот = 0,219 Qвент = 0 Qгвс = 0 Qгвс ср = 0  
 Qот = M1\*(t1-tвх)-M2\*(t2-tвх)  
 Qвент = 0  
 Qгвс = M3\*(t3-tвх)  
 Qгвс ср = 0

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,219 Qвент = 0 Qгвс = 0 Qгвс ср = 0  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 210,24 Qвент = 0 Qгвс = 0 Qгвс ср = 0  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут. Gот = 210,24 Gвент = 0 Gгвс = 0

Лето: Qгвс = M3\*(t3-tвх)  
 Qгвс ср = 0  
 Qгвс ср = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022

Дата	Тп	НС	Т1	Т2	DM	T1	T2	DT	Учет ТВС (ТВ-2)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	P3	P4	Qобщ Гкал
									P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив) м3					
23.03.2022	24.00		175.38	175.38	0.00	53.37	46.96	6.41													
24.03.2022	24.00		178.11	178.11	0.00	53.45	47.09	6.36													
25.03.2022	24.00		178.11	178.11	0.00	53.32	47.07	6.25													
26.03.2022	24.00		178.12	178.12	0.00	53.26	46.94	6.32													
27.03.2022	24.00		178.06	178.06	0.00	53.40	46.85	6.55													
28.03.2022	24.00		179.82	179.82	0.00	53.94	47.30	6.64													
29.03.2022	24.00		182.08	182.08	0.00	55.26	48.37	6.89													
30.03.2022	24.00		170.50	170.50	0.00	55.45	48.27	7.18													
31.03.2022	24.00		193.16	193.16	0.00	56.32	49.47	6.85													
01.04.2022	24.00		182.76	182.76	0.00	56.39	49.31	7.08													
02.04.2022	24.00		182.62	182.62	0.00	56.52	49.42	7.10													
03.04.2022	24.00		182.56	182.56	0.00	56.35	49.30	7.05													
04.04.2022	24.00		182.51	182.51	0.00	56.44	49.41	7.03													
05.04.2022	24.00		182.92	182.92	0.00	56.53	49.54	6.99													
06.04.2022	24.00		182.65	182.65	0.00	55.93	49.06	6.87													
07.04.2022	24.00		178.07	178.07	0.00	55.30	48.51	6.79													
08.04.2022	24.00		182.26	182.26	0.00	54.45	48.09	6.36													
09.04.2022	24.00		183.26	183.26	0.00	52.68	46.77	5.91													
10.04.2022	24.00		183.34	183.34	0.00	51.03	45.43	5.60													
11.04.2022	24.00		183.19	183.19	0.00	50.31	44.87	5.44													
12.04.2022	24.00		183.27	183.27	0.00	50.38	44.93	5.45													
13.04.2022	24.00		183.29	183.29	0.00	50.51	45.05	5.46													
14.04.2022	24.00		183.01	183.01	0.00	50.54	45.04	5.50													
15.04.2022	24.00		182.51	182.51	0.00	50.50	44.97	5.53													
16.04.2022	24.00		181.93	181.93	0.00	50.40	44.84	5.56													
17.04.2022	24.00		181.84	181.84	0.00	50.41	44.86	5.55													
18.04.2022	24.00		182.42	182.42	0.00	49.33	44.12	5.21													
19.04.2022	24.00		181.96	181.96	0.00	47.21	42.50	4.71													
20.04.2022	24.00		181.87	181.87	0.00	46.49	41.94	4.55													
21.04.2022	24.00		182.12	182.12	0.00	46.43	41.93	4.50													
22.04.2022	24.00		182.27	182.27	0.00	46.48	41.97	4.51													
Среднее	24.00		181.48	181.48	0.00	52.53	46.46	6.07													
Итого	744.00		5625.97	5625.97	0.00																
Показания счетчиков на момент снятия данных:																					
Дата, время		M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч											

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ,  
 Объем потребленного теплоснабжения Упл изл.

0,9 °C  
 34,27 Гкал  
 м.куб.

Договор: 6641.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Схема подключения: 2-х-трубная схема  
 Приборы УТЭЗ поверены до: 15.07.2025  
 Термопреобр.: КТСЛ-Н  
 КТСЛ-Н

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

Узел учета:  
 Код УТЭЗ:

Отопление  
 24443

График: 95/70

