

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2022

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Караваевская ул, д. 25, корп. 3 ИТТ2
Обслуживающая организация: ТЭЦ-22 Караваевская (ЦТП: Караваевская д.31к.2)

Договор: 6641.038.1
Строит. адрес: Караваевская ул, д. 25, корп. 3 ИТТ2
Телефон: 24443

Телефон: 24443

Узел учета: Караваевская ул, д. 25, корп. 3 ИТТ2
Код УТЭ: 24443

Отопление: 24443
График: 95/70

Установленные приборы: Часовые и суток. архивы в файлах: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)
Вычислитель: ВКТ-7 № 205763
Расходомер: PRЭМ
Подводящий трубопровод (М1) PRЭМ
Обратный трубопровод (М2) PRЭМ
Подводящий ГВС (М3) PRЭМ
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (У1)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв) лето: Q=M3*(t3-tхв)
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,219 Qтеп = 0 Qгвс = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Qот.с = 210,24 Qтеп.с = 0 Qгвс.ср = 0
Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022: Qтеп.ф = 0 Qгвс.ф = 0

Table with columns: Дата, Тип, НС, М1, М2, dM, T1, T2, dT, P1, P2, M3, M4, dM, V3, V4, dV, Уплит, T3, T4, P3, P4, Общ. Гкал.

Main data table with columns: Дата, Тип, НС, М1, М2, dM, T1, T2, dT, P1, P2, M3, M4, dM, V3, V4, dV, Уплит, T3, T4, P3, P4, Общ. Гкал.

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час
Объем теплоснабжения Упл., рассчитанный по среднему: 0 час
Период превышения t2: 0 Гкал
Корректировка на температуру холодной воды: 0,9 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 30,72 Гкал
Количество потребленной тепловой энергии Общ.: М.кВт.
Объем потребленного теплоснабжения Упл. изл.: М.кВт.

Stamp: ГКУ «ТЭК СПб»
Генеральный директор: [Signature]
Филиал «Энергосбыт-СПб»
Абонентское управление
ОТЧЕТ ПРИН...
Представитель теплоснабжающей организации: [Signature]