

Абонент: ЖК №2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 27-2 / ЦПО
Обслуживающая организация:
Исполнитель: ТЭЦ-22

Отчет о тепломонтаже по приборам УУТЗ за апрель, 2022
Договор: 6642.038.1
Строит.Адрес: Караваевская 27-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ЦПО
Код УУТЗ:
График: 95/1/70

Т/в, г/с = 0,9

Вычислитель: СПТ-940 № 1790
Подающий ТР (M1):
Образный ТР (M2):
ТР-Д. РС(М3):
ТР-Цирк. РС(М4):
ТР-политик(V5):
Гасительный лампочек: зима: лето:
Расходомер: Пиретро
расходомер: Пиретро
расходомер: РС(М3)
расходомер: РС(М4)
расходомер:
Электронный архив в файлах: Караваевская 27-2, ЦПО, апрель, Н
Регим (Смена):
Сглаз = 0.2
Сглаз = 0.2
Сглаз = 30
Сглаз = 30
Сглаз =
Сглаз =
Сглаз =
Сглаз =

Приборы УУТЗ поверены до 10.09.2024
Термопреобр.: КТТТР-405
Термопреобр.: КТТТР-405
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Преобр. давления: СВ-И
Преобр. давления: СВ-И
Преобр. давления: СВ-И
Преобр. давления:
Преобр. давления:
Преобр. давления:

Дополнение нагрузки Гид/Учас: ОрТ =
Дополнение нагрузки (гр.час), Гид/Учас: ОрТ.г.ср =
Дополнение расхода (ср.сут.), У/грТ: ОрТ.г.ср =
Дополнение потребления за предыдущий отчетный период 23.03.2022 - 23.04.2022 ОрТ.г.ср =
Учет отопления (ТВ-1) ОрТ.г.ср =
Учет ГВС (ТВ-2) ОрТ.г.ср =

Дата	Тп	НС	M1	M2	dm	T1	T2	dT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dm	V3	V4	dVгвс	Vдопл	T3	T4	Учет отопления (ТВ-1)		Учет ГВС (ТВ-2)				Q общ.		
																					С	С	Гкал	м.куб	м.куб	м.куб		м.куб	С
23.03.2022	24.00	-	169,56	168,55	1,01	53,35	45,65	7,70	4,22	3,84																			1,35
24.03.2022	24.00	-	169,63	168,63	1,00	53,42	45,70	7,72	4,22	3,84																			1,35
25.03.2022	24.00	-	169,64	168,63	1,01	53,34	45,76	7,58	4,22	3,83																			1,35
26.03.2022	24.00	-	169,69	168,68	1,00	53,26	45,94	7,32	4,22	3,83																			1,35
27.03.2022	24.00	-	170,86	169,93	0,93	53,39	45,47	7,92	4,22	3,84																			1,71
28.03.2022	24.00	-	170,66	160,67	9,98	53,83	45,85	7,98	4,23	3,85																			1,82
29.03.2022	24.00	-	169,43	168,43	1,00	55,24	46,69	8,56	4,23	3,85																			1,50
30.03.2022	24.00	-	158,44	157,49	0,95	55,36	46,32	9,03	4,22	3,85																			1,47
31.03.2022	24.00	-	167,36	166,37	1,00	56,30	47,25	9,04	4,22	3,84																			1,56
01.04.2022	24.00	-	163,01	162,04	0,97	56,41	47,17	9,24	4,24	3,87																			1,55
02.04.2022	24.00	-	166,95	165,96	0,99	56,48	47,44	9,04	4,22	3,85																			1,55
03.04.2022	24.00	-	166,84	165,86	0,98	56,32	47,44	8,89	4,22	3,85																			1,53
04.04.2022	24.00	-	166,88	165,90	0,98	56,42	47,56	8,86	4,22	3,85																			1,52
05.04.2022	24.00	-	167,18	166,21	0,97	56,48	47,73	8,75	4,22	3,84																			1,51
06.04.2022	24.00	-	166,94	165,96	0,98	55,99	47,29	8,70	4,22	3,85																			1,50
07.04.2022	24.00	-	163,07	162,11	0,95	55,29	46,59	8,70	4,23	3,86																			1,46
08.04.2022	24.00	-	166,53	165,56	0,97	54,48	46,40	8,07	4,23	3,86																			1,39
09.04.2022	24.00	-	166,71	165,73	0,98	52,76	45,21	7,55	4,22	3,85																			1,30
10.04.2022	24.00	-	166,78	165,79	0,99	51,05	43,93	7,12	4,23	3,86																			1,23
11.04.2022	24.00	-	166,60	165,62	0,98	50,28	43,37	6,91	4,23	3,86																			1,19
12.04.2022	24.00	-	166,72	165,73	0,98	50,35	43,37	6,98	4,23	3,86																			1,21
13.04.2022	24.00	-	166,75	165,77	0,98	50,48	43,46	7,02	4,23	3,86																			1,21
14.04.2022	24.00	-	166,50	165,52	0,98	50,50	43,39	7,11	4,24	3,87																			1,23
15.04.2022	24.00	-	144,36	143,41	0,95	50,45	43,34	7,11	4,24	3,87																			1,23
16.04.2022	24.00	-	166,30	165,28	1,02	50,36	43,21	7,15	4,24	3,87																			1,23
17.04.2022	24.00	-	166,30	165,28	1,01	50,36	43,30	7,07	4,24	3,87																			1,22
18.04.2022	24.00	-	169,65	168,62	1,04	49,37	42,81	6,56	4,25	3,86																			1,16
19.04.2022	24.00	-	172,58	171,52	1,06	47,26	41,40	5,86	4,26	3,86																			1,05
20.04.2022	24.00	-	172,36	171,31	1,06	46,47	40,62	5,85	4,26	3,87																			1,02
21.04.2022	24.00	-	172,60	171,54	1,06	46,41	40,83	5,57	4,26	3,86																			1,00
22.04.2022	24.00	-	172,30	171,24	1,06	46,45	40,93	5,51	4,27	3,87																			0,99
Среднее	24.00	-	167,06	165,96	1,51	52,51	44,88	7,63	4,23	3,85																			1,34
Итого	744.00	-	5179,01	5132,32	46,68																								41,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время

М1(Г) М2(С) М3(Г) М4(С) V3(м3) V4(м3) Q_СПО (Гкал) Q_ГВС (Гкал) Т/в, г/с = 0,9

Компьютер тепловых энергий Общ. расчетное по средним: Час

Объем потребленного теплоносителя Улс кал., расчетный по среднему: куб.м.

Период превышения 12: Контрагент за учет тепловой энергии (гг. факт):

Корректировка на температуру холодной воды: 0,9 °С = 0,00 Гкал:

Итого по приборам учета (с учетом корректировки): 41,56 Гкал:

Объем потребленного теплоносителя Улс кал. куб.м.

Представитель теплоснабжающей организации

Генеральный директор
«ГКУ «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20__ г.

