Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2022

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 6644.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 29 / СЦО | Строит.Адрес: Караваевская 29 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник ТЭЦ-22 | Схема подключения: Двухтрубная | график: 95\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Караваевская 29_СЦО_апрель_Н
Вычислитель: СПТ-940 № 2088 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 27.09.2024 | Тхв, гр.С= 0.9

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2022 - 23.04.2022

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2022	24,00	-	328,48	330,41	-1,93	53,41	48,06	5,35	7,00	4,20														1,68
24.03.2022	24,00	-	328,59	330,55	-1,97	53,46	48,07	5,39	7,00	4,20														1,69
25.03.2022	24,00	-	328,63	330,57	-1,94	53,40	48,08	5,33	7,00	4,20														1,67
26.03.2022	24,00	-	328,53	330,56	-2,03	53,25	47,80	5,45	7,00	4,20														1,71
27.03.2022	24,00	-	328,73	330,81	-2,08	53,36	47,66	5,70	7,00	4,20														1,79
28.03.2022	24,00	-	327,77	329,78	-2,01	53,85	48,05	5,79	7,00	4,20														1,82
29.03.2022	24,00	-	327,99	330,01	-2,02	55,25	49,15	6,10	7,00	4,20														1,92
30.03.2022	24,00	-	305,49	307,31	-1,82	55,41	48,98	6,43	7,00	4,20														1,89
31.03.2022	24,00	-	326,10	328,01	-1,91	56,34	50,00	6,34	7,00	4,20														1,99
01.04.2022	24,00	-	316,89	318,79	-1,90	56,46	50,01	6,44	5,59	4,01														1,95
02.04.2022	24,00	-	325,41	327,41	-2,00	56,54	50,29	6,25	4,25	3,81														1,93
03.04.2022	24,00	-	325,16	327,17	-2,01	56,37	50,19	6,18	4,25	3,81														1,91
04.04.2022	24,00	-	325,28	327,24	-1,96	56,49	50,30	6,19	4,25	3,81														1,91
05.04.2022	24,00	-	325,91	327,89	-1,97	56,55	50,42	6,13	4,25	3,80														1,90
06.04.2022	24,00	-	325,37	327,38	-2,00	56,04	49,96	6,09	4,25	3,81														1,88
07.04.2022	24,00	-	317,62	319,54	-1,92	55,36	49,32	6,04	4,26	3,82														1,82
08.04.2022	24,00	-	324,89	326,82	-1,93	54,57	48,99	5,57	4,26	3,82														1,72
09.04.2022	24,00	-	325,21	327,15	-1,94	52,83	47,57	5,26	4,25	3,81														1,62
10.04.2022	24,00	-	325,37	327,31	-1,94	51,10	46,15	4,96	4,26	3,82														1,52
11.04.2022	24,00	-	325,10	327,02	-1,92	50,35	45,52	4,83	4,26	3,82														1,48
12.04.2022	24,00	-	325,26	327,19	-1,94	50,40	45,60	4,79	4,26	3,82														1,47
13.04.2022	24,00	-	325,26	327,22	-1,95	50,51	45,71	4,80	4,26	3,82														1,47
14.04.2022	24,00	-	324,83	326,74	-1,92	50,56	45,74	4,83	4,26	3,83														1,48
15.04.2022	24,00	-	324,49	326,40	-1,91	50,54	45,70	4,84	4,27	3,83														1,48
16.04.2022	24,00	-	324,45	326,38	-1,93	50,44	45,56	4,88	4,27	3,83														1,49
17.04.2022	24,00	-	324,40	326,38	-1,98	50,41	45,57	4,84	4,27	3,83														1,48
18.04.2022	24,00	-	328,20	330,21	-2,01	49,42	44,92	4,50	4,27	3,83														1,39
19.04.2022	24,00	-	331,61	333,57	-1,96	47,33	43,32	4,01	4,28	3,83														1,24
20.04.2022	24,00	-	331,30	333,23	-1,92	46,55	42,74	3,81	4,29	3,83														1,18
21.04.2022	24,00	-	331,80	333,72	-1,92	46,49	42,68	3,80	4,28	3,83														1,18
22.04.2022	24,00	-	331,19	333,08	-1,90	46,53	42,81	3,72	4,29	3,83														1,15
Среднее	24,00	-	325,65	327,61	-1,95	52,57	47,26	5,31	5,10	3,94														1,64
Итого	744,00		10095,29	10155,83	-60,54																			50,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.9 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **50,82** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.