Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2022

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 6645.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 31-1 / СЦО | Строит.Адрес: Караваевская 31-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник ТЭЦ-22 | Схема подключения: Двухтрубная | график: 95\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Караваевская 31-1_СЦО_апрель_Н
Вычислитель: СПТ-940 № 1788 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 10.09.2024 | Тхв, гр.С= 0.9

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2022 - 23.04.2022

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2022	24,00	-	214,49	215,12	-0,63	53,50	46,35	7,16	4,35	3,70														1,51
24.03.2022	24,00	-	214,58	215,21	-0,63	53,57	46,39	7,18	4,35	3,70														1,51
25.03.2022	24,00	-	214,58	215,20	-0,63	53,49	46,37	7,12	4,35	3,70														1,50
26.03.2022	24,00	-	214,67	215,29	-0,62	53,41	46,13	7,28	4,35	3,70														1,53
27.03.2022	24,00	-	214,65	215,27	-0,62	53,54	45,99	7,55	4,35	3,71														1,59
28.03.2022	24,00	-	213,93	214,54	-0,62	53,99	46,27	7,73	4,36	3,72														1,62
29.03.2022	24,00	-	214,30	214,93	-0,62	55,40	47,28	8,13	4,36	3,72														1,71
30.03.2022	24,00	-	200,59	201,16	-0,57	55,54	46,99	8,55	4,36	3,72														1,69
31.03.2022	24,00	-	213,84	214,44	-0,60	56,45	47,96	8,49	4,35	3,71														1,79
01.04.2022	24,00	-	208,27	208,87	-0,60	56,57	47,94	8,63	4,37	3,74														1,77
02.04.2022	24,00	-	213,35	213,96	-0,61	56,64	48,22	8,41	4,35	3,71														1,77
03.04.2022	24,00	-	213,20	213,82	-0,62	56,48	48,22	8,26	4,35	3,72														1,73
04.04.2022	24,00	-	213,25	213,87	-0,62	56,58	48,26	8,32	4,35	3,71														1,74
05.04.2022	24,00	-	213,65	214,28	-0,63	56,64	48,42	8,22	4,35	3,71														1,73
06.04.2022	24,00	-	213,33	213,96	-0,63	56,14	47,98	8,16	4,35	3,71														1,71
07.04.2022	24,00	-	208,29	208,91	-0,62	55,45	47,33	8,11	4,36	3,73														1,66
08.04.2022	24,00	-	212,91	213,54	-0,63	54,63	47,07	7,56	4,36	3,72														1,58
09.04.2022	24,00	-	213,10	213,74	-0,64	52,90	45,81	7,09	4,36	3,72														1,48
10.04.2022	24,00	-	213,17	213,82	-0,65	51,19	44,50	6,69	4,36	3,72														1,40
11.04.2022	24,00	-	212,96	213,61	-0,65	50,44	43,93	6,51	4,36	3,72														1,36
12.04.2022	24,00	-	213,09	213,74	-0,65	50,50	44,04	6,46	4,36	3,72														1,35
13.04.2022	24,00	-	213,07	213,72	-0,65	50,63	44,23	6,41	4,36	3,72														1,34
14.04.2022	24,00	-	212,74	213,39	-0,65	50,65	44,17	6,48	4,37	3,73														1,35
15.04.2022	24,00	-	212,51	213,16	-0,65	50,63	44,11	6,52	4,37	3,73														1,36
16.04.2022	24,00	-	212,52	213,16	-0,64	50,52	43,94	6,58	4,37	3,73														1,37
17.04.2022	24,00	-	212,54	213,18	-0,64	50,52	44,01	6,51	4,37	3,73														1,36
18.04.2022	24,00	-	213,84	214,45	-0,61	49,52	43,41	6,11	4,37	3,73														1,28
19.04.2022	24,00	-	214,87	215,48	-0,61	47,40	41,80	5,59	4,38	3,74														1,18
20.04.2022	24,00	-	214,64	215,17	-0,53	46,61	41,26	5,35	4,39	3,74														1,13
21.04.2022	24,00	-	214,95	215,46	-0,51	46,55	41,26	5,29	4,38	3,73														1,12
22.04.2022	24,00	-	214,57	215,08	-0,51	46,59	41,37	5,23	4,39	3,74														1,10
Среднее	24,00	-	212,92	213,53	-0,62	52,67	45,52	7,15	4,36	3,72														1,49
Итого	744,00		6600,44	6619,51	-19,07																			46,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.9 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **46,29** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.