

Адрес: г. Санкт-Петербург, Карлаваевская 33-1 / СЦО
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Карлаваевская 33-1 / СЦО
 Источник: ТЭЦ-22

Отчет о тепломодернизации по приборам УТЭЗ за апрель 2022
 Договор: 667/038.1
 Строит.Адрес: Карлаваевская 33-1
 Телефон: (812) 313-47-06

Узел учета: СЦО
 Код УТЭЗ:
 График: 95\70

Тяв, гр.С = 0,9

Установленные приборы:
 Вычислитель: СПТ-940 № 2113
 Подающий тр.(M1): расходомер: Пинерфлю
 Обратный тр.(M2): расходомер: Пинерфлю
 Тр.д. ГВС(M3): расходомер:
 Тр.цирк.ГВС(M4): расходомер:
 Тр.подпитки(V5): расходомер:

Числове и стронн- армия в файла:
 Карлаваевская 33-1 СЦО-апрель.Н

Режим (Смена):
 Смена = 30
 Смена = 30
 Смена =
 Смена =

Приборы УТЭЗ поверены до 20.08.2024
 Термомребод: КТТТР-05
 Термомребод: КТТТР-05
 Термомребод:
 Термомребод:

Преобр.давления: СВБИ
 Преобр.давления: СВБИ
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (гр.час): Гкал/час:
 Договорные расходы (гр.от), т/от:
 Валютное потребление за период (с учетом отсрочки периода 23.03.2022 - 23.04.2022)

Узел отопления (ПТ-1)
 Учет ГВС (ПВ-2)
 Учет ГВС (ПВ-2)

Дата	Тп	НС	M1		M2		dm	T2	T1	T2	dt	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dm	V3	V4	dVгр	Vподп	T3	T4	Qгр.общ.	Qгр.квл.	Qгр.гвс	Q.общ.	
			Т	Т	Т	Т																						С
23.03.2022	24.00	-	468,49	460,18	8,31	53,46	49,71	3,74	4,52	0,39																		2,20
24.03.2022	24.00	-	468,72	460,39	8,33	53,53	49,77	3,76	4,52	0,45																		2,18
25.03.2022	24.00	-	469,00	460,67	8,33	53,45	49,75	3,69	4,51	0,42																		2,29
26.03.2022	24.00	-	469,17	460,86	8,31	53,36	49,60	3,76	4,51	0,39																		2,33
27.03.2022	24.00	-	469,06	460,82	8,24	53,49	49,56	3,94	4,52	0,35																		2,43
28.03.2022	24.00	-	467,53	459,36	8,17	53,96	49,93	4,02	4,53	0,35																		2,39
29.03.2022	24.00	-	468,85	460,60	8,25	55,37	51,17	4,20	4,53	0,37																		2,48
30.03.2022	24.00	-	438,46	430,73	7,72	55,52	51,04	4,47	4,53	0,38																		2,45
31.03.2022	24.00	-	469,35	461,72	7,60	56,43	52,05	4,37	4,52	0,42																		2,45
01.04.2022	24.00	-	454,09	447,19	6,91	56,54	52,06	4,48	4,53	0,45																		2,44
02.04.2022	24.00	-	468,21	460,74	7,47	56,61	52,29	4,33	4,52	0,42																		2,42
03.04.2022	24.00	-	467,80	460,12	7,68	56,46	52,18	4,28	4,52	0,43																		2,41
04.04.2022	24.00	-	467,86	459,98	7,88	56,56	52,33	4,23	4,52	0,42																		2,35
05.04.2022	24.00	-	468,65	460,58	8,07	56,61	52,45	4,16	4,52	0,40																		2,33
06.04.2022	24.00	-	456,68	448,64	8,04	55,42	51,25	4,16	4,53	0,39																		2,10
07.04.2022	24.00	-	466,89	458,63	8,26	54,60	50,79	3,81	4,52	0,41																		2,00
08.04.2022	24.00	-	466,70	459,09	8,19	52,86	49,30	3,56	4,53	0,32																		1,95
09.04.2022	24.00	-	467,20	459,09	8,12	51,16	47,77	3,38	4,53	0,32																		1,95
10.04.2022	24.00	-	466,70	458,54	8,17	50,41	47,12	3,29	4,53	0,32																		1,95
11.04.2022	24.00	-	466,94	458,83	8,11	50,47	47,18	3,29	4,53	0,33																		1,98
12.04.2022	24.00	-	467,01	458,87	8,14	50,62	47,28	3,34	4,53	0,34																		1,99
13.04.2022	24.00	-	466,43	458,30	8,13	50,62	47,24	3,35	4,54	0,32																		1,97
14.04.2022	24.00	-	465,87	457,72	8,15	50,59	47,24	3,35	4,54	0,24																		1,87
15.04.2022	24.00	-	465,70	457,54	8,17	50,47	47,09	3,37	4,54	0,30																		1,73
16.04.2022	24.00	-	465,68	457,47	8,21	50,47	47,14	3,33	4,54	0,30																		1,67
17.04.2022	24.00	-	466,39	458,17	8,22	49,47	46,35	3,11	4,54	0,30																		1,65
18.04.2022	24.00	-	466,64	458,52	8,12	47,32	44,48	2,84	4,55	0,21																		1,57
19.04.2022	24.00	-	466,01	457,93	8,08	46,54	43,80	2,74	4,55	0,19																		1,55
20.04.2022	24.00	-	466,87	458,73	8,14	46,47	43,74	2,73	4,55	0,19																		2,14
21.04.2022	24.00	-	466,06	457,92	8,14	46,53	43,83	2,70	4,55	0,29																		66,36
22.04.2022	24.00	-	465,73	457,67	8,06	52,63	48,95	3,68	4,53	0,35																		
Итого	744,00	-	14437,54	14187,75	249,79																							

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время
 M1(Г) M2(Г) M3(Г) M4(Г) V3(М) V4(М) Q.СЦО (Гкал) Q.ГВС (Гкал) Тряв, ч

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:
 Объем потребленного теплоносителя Угвс квл., рассчитанный по среднему
 Период превышения 12:
 Карректировка на температурную погрешность:
 Итого по приборам учета (с учетом корректировки):
 Объем потребленного теплоносителя Угвс квл.

0,9 °C = 0,00 Гкал;
 66,36 Гкал;
 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 Представитель теплоснабжающей организации:



ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИМЛ
 20__