Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2022

Абонент: ЖКС №2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 33-2 / СЦО
Обслуживающая организация:
Источник ТЭЦ-22

Договор: 6648
Строит.Адрес: Караваевская 33-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-940 № 1793
Подающ.тр.(М1): расходомер: Питерфло Gmin= 0.2 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: Питерфло Gmin= 0.2 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: Караваевская 33-2_СЦО_апрель_Н
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до 23.08.2024
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

график: 95\\70

Тхв, гр.С= 0.9

Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2022 - 23.04.2022

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	Т1, С	Т2, С	dT, С	Р1 гк/см2	Р2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.03.2022	24,00	-	473,31	481,57	-8,27	53,58	50,79	2,79	4,57	3,51														0,91
24.03.2022	24,00	-	473,48	481,73	-8,26	53,65	50,84	2,81	4,57	3,51														0,92
25.03.2022	24,00	-	473,52	481,68	-8,16	53,56	50,80	2,76	4,57	3,51														0,90
26.03.2022	24,00	-	473,58	481,89	-8,31	53,49	50,66	2,83	4,57	3,51														0,92
27.03.2022	24,00	-	473,39	481,72	-8,33	53,62	50,66	2,96	4,57	3,52														0,99
28.03.2022	24,00	-	471,72	480,04	-8,32	54,08	51,07	3,01	4,58	3,53														1,00
29.03.2022	24,00	-	473,10	481,46	-8,36	55,49	52,35	3,14	4,58	3,53														1,06
30.03.2022	24,00	-	442,70	450,47	-7,76	55,64	52,30	3,35	4,58	3,53														1,08
31.03.2022	24,00	-	474,13	482,38	-8,25	56,55	53,26	3,28	4,57	3,51														1,12
01.04.2022	24,00	-	461,53	469,66	-8,14	56,66	53,33	3,34	4,59	3,55														1,11
02.04.2022	24,00	-	473,23	481,62	-8,40	56,73	53,49	3,25	4,57	3,52														1,09
03.04.2022	24,00	-	472,86	481,24	-8,39	56,58	53,36	3,22	4,58	3,52														1,08
04.04.2022	24,00	-	472,98	481,36	-8,38	56,68	53,47	3,21	4,57	3,52														1,08
05.04.2022	24,00	-	473,82	482,22	-8,40	56,74	53,54	3,20	4,57	3,51														1,08
06.04.2022	24,00	-	473,10	481,45	-8,35	56,23	53,05	3,18	4,57	3,52														1,07
07.04.2022	24,00	-	461,72	469,78	-8,06	55,54	52,36	3,18	4,58	3,54														1,05
08.04.2022	24,00	-	472,19	480,30	-8,12	54,71	51,78	2,94	4,58	3,53														0,97
09.04.2022	24,00	-	472,51	480,68	-8,17	52,98	50,23	2,75	4,58	3,53														0,90
10.04.2022	24,00	-	472,55	480,70	-8,16	51,27	48,66	2,61	4,58	3,53														0,84
11.04.2022	24,00	-	472,03	480,18	-8,15	50,51	47,97	2,54	4,58	3,53														0,81
12.04.2022	24,00	-	472,31	480,46	-8,15	50,57	48,03	2,54	4,58	3,53														0,82
13.04.2022	24,00	-	472,33	480,47	-8,14	50,70	48,15	2,55	4,58	3,53														0,82
14.04.2022	24,00	-	471,63	479,75	-8,13	50,72	48,16	2,56	4,59	3,54														0,82
15.04.2022	24,00	-	471,10	479,21	-8,11	50,70	48,12	2,58	4,59	3,54														0,83
16.04.2022	24,00	-	471,05	479,16	-8,11	50,59	48,00	2,59	4,59	3,54														0,84
17.04.2022	24,00	-	471,02	479,14	-8,13	50,58	48,01	2,58	4,59	3,54														0,83
18.04.2022	24,00	-	471,25	479,36	-8,12	49,58	47,16	2,43	4,59	3,54														0,77
19.04.2022	24,00	-	471,18	479,19	-8,02	47,44	45,25	2,19	4,60	3,55														0,68
20.04.2022	24,00	-	470,67	478,65	-7,99	46,66	44,54	2,12	4,60	3,55														0,65
21.04.2022	24,00	-	471,44	479,42	-7,98	46,59	44,49	2,10	4,60	3,55														0,64
22.04.2022	24,00	-	470,57	478,56	-7,99	46,64	44,56	2,07	4,60	3,56														0,63
Среднее	24,00	-	470,71	478,89	-8,18	52,74	49,95	2,79	4,58	3,53														0,91
Итого	744,00		14591,95	14845,51	-253,55																			28,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.9 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **28,32** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г