Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2022

Абонент: ЖКС №2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 35 / СЦО
Обслуживающая организация:
Источник ТЭЦ-22

Договор: 6651.038.1
Строит.Адрес: Караваевская 35
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
график: 95\\70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Караваевская 35_СЦО_апрель_Н
Вычислитель: СПТ-940 № 2177
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до 08.09.2024
Тхв, гр.С= 0.9

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфлок	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфлок	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2022 - 23.04.2022

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2022	24,00	-	441,92	438,87	3,05	53,53	49,47	4,06	4,42	3,60														1,95
24.03.2022	24,00	-	442,07	439,01	3,06	53,59	49,54	4,05	4,42	3,60														1,95
25.03.2022	24,00	-	442,08	439,01	3,07	53,51	49,50	4,01	4,42	3,60														1,93
26.03.2022	24,00	-	442,22	439,19	3,03	53,43	49,35	4,08	4,42	3,60														1,96
27.03.2022	24,00	-	442,03	438,98	3,05	53,56	49,32	4,24	4,42	3,60														2,03
28.03.2022	24,00	-	440,45	437,40	3,05	54,02	49,69	4,33	4,43	3,62														2,06
29.03.2022	24,00	-	441,53	438,42	3,10	55,43	50,89	4,54	4,43	3,61														2,17
30.03.2022	24,00	-	413,16	410,19	2,96	55,58	50,78	4,80	4,43	3,61														2,14
31.03.2022	24,00	-	442,29	439,08	3,21	56,49	51,78	4,71	4,42	3,60														2,25
01.04.2022	24,00	-	430,61	427,52	3,09	56,60	51,78	4,82	4,44	3,63														2,24
02.04.2022	24,00	-	441,39	438,25	3,14	56,67	51,98	4,69	4,43	3,61														2,24
03.04.2022	24,00	-	441,12	437,97	3,15	56,52	51,90	4,62	4,43	3,61														2,21
04.04.2022	24,00	-	441,19	438,03	3,15	56,62	52,01	4,61	4,42	3,61														2,20
05.04.2022	24,00	-	441,96	438,79	3,18	56,67	52,09	4,58	4,42	3,60														2,19
06.04.2022	24,00	-	441,33	438,13	3,20	56,17	51,65	4,52	4,42	3,60														2,16
07.04.2022	24,00	-	430,74	427,61	3,13	55,48	50,96	4,52	4,43	3,62														2,11
08.04.2022	24,00	-	440,52	437,32	3,19	54,65	50,45	4,20	4,43	3,61														2,02
09.04.2022	24,00	-	440,97	437,80	3,16	52,92	48,99	3,93	4,43	3,61														1,89
10.04.2022	24,00	-	441,19	438,06	3,13	51,21	47,48	3,73	4,43	3,62														1,80
11.04.2022	24,00	-	440,77	437,67	3,10	50,46	46,84	3,61	4,43	3,62														1,74
12.04.2022	24,00	-	441,04	437,94	3,11	50,52	46,89	3,63	4,43	3,62														1,75
13.04.2022	24,00	-	441,09	437,97	3,12	50,65	47,01	3,63	4,43	3,62														1,75
14.04.2022	24,00	-	440,46	437,34	3,12	50,67	47,01	3,66	4,44	3,62														1,76
15.04.2022	24,00	-	439,96	436,83	3,13	50,64	46,97	3,67	4,44	3,63														1,77
16.04.2022	24,00	-	439,93	436,81	3,12	50,54	46,83	3,71	4,44	3,63														1,78
17.04.2022	24,00	-	439,92	436,79	3,13	50,53	46,84	3,69	4,44	3,63														1,77
18.04.2022	24,00	-	440,15	437,04	3,11	49,53	46,07	3,46	4,44	3,63														1,67
19.04.2022	24,00	-	440,18	437,14	3,04	47,40	44,25	3,15	4,45	3,64														1,53
20.04.2022	24,00	-	439,67	436,67	3,00	46,61	43,57	3,05	4,45	3,64														1,48
21.04.2022	24,00	-	440,33	437,33	3,00	46,55	43,50	3,04	4,45	3,64														1,47
22.04.2022	24,00	-	439,52	436,52	3,00	46,59	43,61	2,98	4,45	3,64														1,44
Среднее	24,00	-	439,41	436,31	3,10	52,69	48,68	4,01	4,43	3,62														1,92
Итого	744,00		13621,77	13525,68	96,09																			59,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.9 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **59,40** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г