

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2022

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Карлаваевская ул., д. 41, корп. 2, лит. А ИТП
 Обслуживающая организация: ТЭЦ-22 Карлаваевская (ЦТП: Карлаваевская Д.31.к.2)
 Источники: ТЭЦ-22 Карлаваевская (ЦТП: Карлаваевская Д.31.к.2)

Вычислитель: ТСРВ-043 № 1807714
 Подходящий трубопровод (М1)
 Подходящий ГВС (М2)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Вл)
 Расчетный алгоритм:

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.:

зимы: Q=M1*(h1-hнв)+M2*(h2-hнв)
 Qот = 0,384
 Got = 368,64
 Оверт = 0
 Сгент = 0
 лето: Qлс=M3*(h3-hнв)
 Qлс = 0
 Слс = 0
 Qлс.ср = 0
 Qлс.ср = 0
 Qлс.ср = 0

Договор: 6653.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Схема подключения:
 Приборы УУТЭ поверены до: 01.11.2022
 Термомонобр.: Валет ТПС
 Валет ТПС
 Валет ТПС
 2-х трубная схема
 Режим (схема): ОП: А3;
 Преобр. давления: СДВ-И-1,60
 СДВ-И-1,60
 Узел учета: Отопление
 Код УУТЭ: 58480
 График: 95/70

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022

Дата	Тп	НС	M1		M2		DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	Учет ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал		
			T	T	T	T										°C	°C	кг/см2	кг/см2		T	T
23.03.2022	24.00		440.10	440.10	0.00	53.37	46.54	6.83	2.40	3.00												
24.03.2022	24.00		440.20	440.20	0.00	53.45	46.57	6.88	1.90	3.00												
25.03.2022	24.00		440.15	440.15	0.00	53.30	46.53	6.77	1.60	3.00												
26.03.2022	24.00		440.26	440.26	0.00	53.25	46.36	6.89	2.40	3.00												
27.03.2022	24.00		440.03	440.03	0.00	53.39	46.27	7.12	2.20	3.00												
28.03.2022	24.00		438.39	438.39	0.00	53.92	46.65	7.27	2.00	3.00												
29.03.2022	24.00		439.63	439.63	0.00	55.26	47.66	7.60	2.10	3.00												
30.03.2022	22.42	*	410.74	411.61	-0.87	54.82	47.30	7.52	1.90	2.90												
31.03.2022	24.00		440.78	440.78	0.00	56.32	48.42	7.90	2.30	3.00												
01.04.2022	23.62	*	428.71	428.83	-0.12	56.40	48.35	8.05	2.40	3.00												
02.04.2022	24.00		439.65	439.65	0.00	56.54	48.67	7.87	2.30	3.00												
03.04.2022	24.00		439.42	439.42	0.00	56.37	48.54	7.83	2.20	3.00												
04.04.2022	24.00		439.56	439.56	0.00	56.46	48.67	7.79	2.30	3.00												
05.04.2022	24.00		440.33	440.33	0.00	56.55	48.80	7.75	2.30	3.00												
06.04.2022	24.00		439.53	439.53	0.00	55.95	48.29	7.66	2.20	2.90												
07.04.2022	23.52	*	428.88	428.89	-0.01	55.31	47.68	7.63	2.00	2.90												
08.04.2022	24.00		439.01	438.98	0.03	54.44	47.38	7.06	2.20	2.90												
09.04.2022	24.00		439.30	439.30	0.00	52.64	46.03	6.61	2.30	3.00												
10.04.2022	24.00		439.93	439.93	0.00	51.00	44.73	6.27	2.20	2.90												
11.04.2022	24.00		439.19	439.19	0.00	50.28	44.21	6.07	1.70	2.90												
12.04.2022	24.00		439.63	439.63	0.00	50.36	44.28	6.08	1.60	2.90												
13.04.2022	24.00		439.57	439.57	0.00	50.49	44.41	6.08	1.60	2.90												
14.04.2022	24.00		438.92	438.92	0.00	50.54	44.39	6.15	1.70	2.90												
15.04.2022	24.00		438.43	438.43	0.00	50.50	44.34	6.16	1.90	2.90												
16.04.2022	24.00		438.49	438.49	0.00	50.41	44.23	6.18	1.70	2.90												
17.04.2022	24.00		438.02	438.02	0.00	50.42	44.23	6.19	1.50	2.90												
18.04.2022	24.00		438.07	438.07	0.00	49.34	43.54	5.80	1.20	2.90												
19.04.2022	24.00		437.59	437.59	0.00	47.22	41.96	5.26	1.20	2.90												
20.04.2022	24.00		436.70	436.70	0.00	46.51	41.45	5.06	1.60	2.90												
21.04.2022	24.00		437.79	437.79	0.00	46.45	41.44	5.01	1.60	2.90												
22.04.2022	24.00		437.03	437.03	0.00	46.49	41.52	4.97	1.40	2.90												
Среднее	23.92		438.99	438.92	-0.03	52.51	45.79	6.72	1.93	2.95												
Итого	741.56		13564.00	13565.00	-0.97																	

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: 23.04.2022
 М1, т: 371331
 М2, т: 371274.00
 М3, т:
 М4, т:
 V3, куб.м:
 V4, куб.м:
 Vл, т:
 Qобщ, Гкал:
 Траб, ч: 24.00

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Излп, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии ООО:
 Объем потребленного теплоснабителя Улвс излп.

0,9 °C
 91,15 Гкал
 М.куб.
 0 Гкал
 2,44 час
 2,44 час
 0,3 Гкал
 0 куб.м

Генеральный директор ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Ответственный за Учет тепловой энергии (от абонента)
 Абонентное управление
 Отчет принят
 Представитель теплоснабляющей организации